

	P.A.T. 7,62 / 0,231 kV - HASTA 16 kVA
SIMBOLO SITE	DESCRIPCIÓN

COMPRESIBILIDAD DEL TERRENO: 4.5 Kg/cm³

ITEM	CODIGO	MATRÍCULA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MN	14000010	Poste H°A° 9,00/1800	Pza	1
2	MN 245	25020015	Seccionador autodesconectador 13,2 kV Corte Rápido	Pza	1
3		20030016	Descargador Sobretensión OZn Un=12kV In=ikA c/Desligador	Pza	1
4		16002014	Conductor de Cu Desnudo s=25mm² (7x2,15)	Mts	6
5	MN 93 d	11111004	Terminal Cu Estañado Especial p/Indentar s=35mm²	Pza	2
6		16002015	Conductor de Cu Desnudo s=35mm² (7x2,52)	Mts	8
7	MN 202	11120001	Grampa Universal t/Peine 25-70mm², Bca Estañada	Pza	2
8	MN 30	11120197	Arandela Plana	Pza	6
9	MN 32 a	11120199	Arandela Elástica Partida 1/2"	Pza	3
10	MN 1101 c	11120572	Espárrago de Conexión de Bce o Latón Laminado	Pza	1
11		11120692	Tuerca Hexagonal de Bce 1/2"	Pza	2
12	MN 551 e	11120775	Conjunto Armado Jabalina Acompleable Ac-Cu	Pza	1
13		47120030	Manguera Flexible 1"	Mts	3
14	TN 51 h		B.T. - M.T. PUESTA A TIERRA	Conj	1
15	MN 203 a	11120007	Conector p/Líneas Aéreas, AIAI Estañado	Pza	3
16	MN 330	11120107	Soporte p/Seccionadores fusibles de BT	Pza	1
17	MN 239 a	25000006	Seccionador Fusible BT Unipolar (ACR) hasta 160 A	Pza	1
18	MN 153 b	11140042	Ménsula de Suspensión p/Preensamblado s/NIME 1007	Pza	1
19	MN 1022	11140023	Grampa de Retención	Pza	1
20		40060505	Fleje de Acero Inoxidable de 20x0,7mm (Rollo 50m)	Pza	0.02
21		40060506	Hebilla de Acero Inoxidable Ancho=20mm p/Fleje de Acero Inoxidable	Pza	0.01
22	MN 1101 b	11120220	Espárrago de conexión de Bce. o Latón Laminado	Pza	1
23	MN 187 b	11120210	Grampa	Pza	3
24	MN 100	16002020	Cordón de Ac	Mts	3
25			Descargador B.T.	Pza	3
26	MN 119		Cadena Retención	Pza	2
27		21040014	Hormigón Elab. Compuesto: Piedra Canto Rodado, Arena Gruesa Ceme	m³	0.75



P. A. T. 7,62 kV - RURAL RETORNO POR TIERRA
7,62 / 0,231 kV - HASTA 16 kVA

MATRÍCULA:

HOJA: 2/2

FECHA: 09/03

ESC.: 1:75

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA - SANTA FE

UNIDAD UCyER