



PARTE 7

REGLAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES

SECCIÓN 770:

VIVIENDAS

(Unifamiliares hasta 125 A; clasificaciones BA2 y BD1)

Documento sujeto a Discusión Pública



Prefacio

La Asociación Electrotécnica Argentina es una entidad sin fines de lucro creada en 1913 para fomentar el estudio y el desarrollo de todos los campos de la Electrotecnia.

Entre sus propósitos se incluye desarrollar, editar y poner en vigencia documentos normativos vinculados a la electrotécnica, en particular los concernientes al proyecto, construcción, verificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, y la certificación de instalaciones eléctricas y de personas; conforme a los principios del desarrollo sustentable, poniendo énfasis en la seguridad de las personas y los bienes, la preservación del medio ambiente y la conservación de recursos energéticos.

Sus miembros son profesionales independientes, que forman la base societaria, y los socios colectivos, integrados por entidades nacionales y provinciales, empresas privadas y públicas, y universidades, todos ellos vinculados con la actividad del sector eléctrico.

La AEA, asociada con IRAM y a través del Comité Electrotécnico Argentino (CEA), forma parte de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI o IEC), fundada en 1906 con la misión de promover la cooperación internacional en todo lo referente a la normalización y actividades afines en el campo de la electrotecnología. Las actividades del CEA se desarrollan desde su creación en la sede de la AEA.

Asimismo la AEA es miembro de los organismos siguientes:

- Conférence Internationales des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension (CIGRE)
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
- Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE)

Consideraciones generales

A partir del mes de agosto de 2006 está vigente la Sección 771 de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364. Durante los diez años de aplicación del citado documento se han recopilado consultas, comentarios y propuestas sobre el texto de la misma. En el año 2014 se realizó inclusive una Consulta Pública de Experiencia y Aplicación de la cual se obtuvieron importantes conclusiones.

El Comité de Estudio CE 10 “Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”, a partir de estos antecedentes comenzó un trabajo de revisión completa de la Sección 771. En el transcurso de este trabajo, el Comité se ha convencido de la necesidad de dividir esta Sección en dos partes para una mejor y más provechosa aplicación de la misma, siempre en pos de lograr la mayor seguridad para las personas, los animales domésticos y de cría y los bienes; fines éstos a los que se han agregado la preservación del medio ambiente y la utilización eficiente de la energía.

Tradicionalmente la Sección 771 trató sobre las Viviendas, Oficinas y Locales (unitarios) conteniendo por lo tanto requisitos para estos destinos en forma conjunta. El hecho que más de un 80% de los inmuebles considerados corresponden a viviendas ha llevado al Comité a establecer una primera parte denominada Sección 770 aplicable a viviendas unifamiliares hasta 125 A y correspondientes a una clasificación de las personas BA2 y condición de evacuación BD1.

La intención del Comité de Estudio es lograr un texto menos extenso y más amigable para el personal dedicado al proyecto y ejecución de este tipo de instalaciones de pequeña envergadura.

La Sección 770 entonces contiene exclusivamente lo necesario para proyectar la instalación, elegir los componentes de la misma y su forma de instalación con una menor cantidad de decisiones por tomar por parte del proyectista lo que redundará en la simplicidad del texto.

Para los destinos de Viviendas con consumos superiores a los 125 A o destinos que involucren clasificaciones de personas BA3, BA4 y BA5 y/o condiciones de evacuación BD2; BD3 o BD4; Oficinas o Locales se debe continuar aplicando la Sección 771.



PARTE 7

REGLAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES

SECCIÓN 770¹: VIVIENDAS

ÍNDICE GENERAL

Cláusula	Subcláusula	Contenido	Página
770.1		Dominio de aplicación	
770.2		Proyecto eléctrico y verificación de conformidad durante el montaje	
	770.2.1	Proyecto eléctrico	
	770.2.2	Verificación de conformidad durante el montaje	
770.3		Esquemas de conexión a tierra	
	770.3.1	Definición	
	770.3.2	Esquema de conexión a tierra TT exigido en las instalaciones eléctricas correspondientes al dominio de aplicación de la presente Sección	
770.4		Características de la alimentación	
	770.4.1	Ámbito de aplicación	
	770.4.2	Naturaleza de las instalaciones	
	770.4.3	Requisitos particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica	
	770.4.4	Alimentación de reserva	
770.5		Esquemas de distribución eléctrica	
770.6		Clasificación de las líneas y de los circuitos	
	770.6.1	Cantidad mínima de cables	
	770.6.2	Línea de alimentación	
	770.6.3	Línea principal	
	770.6.4	Circuito seccional o de distribución	
	770.6.5	Circuito terminal	
	770.6.6	Clasificación de los circuitos terminales	
770.7		Grados de electrificación, número mínimo de circuitos y número mínimo de puntos de utilización	
	770.7.1	Definiciones	
	770.7.2	Determinación de los grados de electrificación	
	770.7.3	Criterios generales	
	770.7.4	Grado de electrificación	
	770.7.5	Número mínimo de circuitos	
	770.7.6	Número mínimo de puntos de utilización	
	770.7.7	Ubicaciones para los tomacorrientes y para los interruptores de efecto	
770.8		Carga total	
	770.8.1	Demanda de potencia máxima simultánea correspondiente al grado de electrificación	
	770.8.2	Demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas	
	770.8.3	Determinación de la carga total	
770.9		Influencias externas	
	770.9.1	Condiciones ambientales	
	770.9.2	Condiciones de utilización	
770.10		Tipos de canalizaciones, cables y formas de instalación	
	770.10.1	Canalizaciones y cables no permitidos	
	770.10.2	Canalizaciones y cables permitidos	
	770.10.3	Canalizaciones embutidas, ocultas y a la vista y sus accesorios	
	770.10.4	Cables y canalizaciones subterráneas	
	770.10.5	Consideraciones adicionales sobre canalizaciones	
770.11		Sección nominal de los cables	
770.12		Determinación de la sección	
	770.12.1	Exigencias generales	
	770.12.2	Intensidad de corriente admisible	
770.13		Dispositivos de maniobra y protección	
	770.13.1	Generalidades	
	770.13.2	Definiciones	
	770.13.3	Dispositivos de maniobra y protección para motores eléctricos de instalación fija	

¹ Esta Sección contiene la información técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas de acuerdo con el Dominio de Aplicación. No obstante en caso de requerirse información adicional se debe recurrir a la serie AEA 90364.



Cláusula	Subcláusula	Contenido	Página
770.14		Protección de las personas, animales domésticos y de cría contra los choques eléctricos	
	770.14.1	Protección simultánea contra los contactos directos e indirectos	
	770.14.2	Protección contra los contactos directos	
	770.14.3	Protección contra los contactos indirectos	
	770.14.4	Características del sistema de puesta a tierra	
770.15		Protección de las instalaciones	
	770.15.1	Elección de los elementos de conducción, maniobra y protección. Montaje, competencia y responsabilidad	
	770.15.2	Protección de los cables contra las corrientes de sobrecarga y cortocircuito	
	770.15.3	Coordinación entre cables y dispositivos de protección	
	770.15.4	Protección contra las sobretensiones transitorias	
	770.15.5	Protección contra las sobretensiones permanentes	
	770.15.6	Caídas de tensión	
770.16		Tableros eléctricos	
	770.16.1	Generalidades	
	770.16.2	Condiciones de instalación de los tableros	
	770.16.3	Ubicación de los tableros	
	770.16.4	Forma constructiva de los tableros	
	770.16.5	Materiales o aparatos de maniobra y protección en los tableros	
770.17		Prevención de influencias mutuas entre instalaciones eléctricas y no eléctricas	
770.18		Accesibilidad de los materiales y equipos eléctricos	
770.19		Inspección y mantenimiento de las instalaciones	
	770.19.1	Conceptos generales	
	770.19.2	Inspecciones previas	
	770.19.3	Inspección inicial	
	770.19.4	Inspección periódica	
	770.19.5	Métodos de medición	
	770.19.6	Mantenimiento de las instalaciones	
Anexos		Contenido	Página
770-A (Reglamentario)		Documentación técnica	
	770-A.1	Contenidos mínimos	
770-B (Informativo)		Guía práctica para cálculos en instalaciones	
	770-B.1	Tabla resumen para determinar la sección de cables	
	770-B.2	Consideraciones acerca de las corrientes de cortocircuito	
	770-B.3	Guía de orientación para dimensionar térmicamente tableros armados por Montadores Responsables	
770-C (Informativo)		Uso eficiente de la energía eléctrica	
	770-C.1	Concepto de uso eficiente de la energía eléctrica	
	770-C.2	Oportunidades de ahorro de energía por características de las instalaciones	
	770-C.3	Oportunidades de ahorro de energía por elección de aparatos utilizadores eficientes	
770-D (Informativo)		Referencias normativas y reglamentarias	



SECCIÓN 770

VIVIENDAS UNIFAMILIARES HASTA 125 A DE CORRIENTE MÁXIMA Y CLASIFICACIONES BA2 Y BD1

770.1: Dominio de aplicación

La Parte 7 a la que pertenece esta Sección trata de las reglas particulares para la ejecución de las instalaciones eléctricas en los destinos mencionados en el Capítulo 11 de la Parte 1 de la Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364).

Nota: Definición de inmueble de acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación:

Artículo 225: "Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre".

Artículo 226.- "Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario".

La presente Sección 770 establece los requisitos básicos necesarios para encarar el proyecto, la ejecución y la verificación de una instalación eléctrica de baja tensión en una vivienda, los cuales complementan, modifican o reemplazan a los establecidos en las Partes 0 a 8 de esta Reglamentación.

Esta Sección comprende exclusivamente a las viviendas que posean las siguientes características:

- Máxima corriente: 125 A. Es el máximo valor de corriente nominal del dispositivo de maniobra y protección ubicado en la cabecera del tablero principal.
- Este valor debe estar relacionado con la carga total (ver 770.8.3).
- Clasificación de usos y usuarios: BA2 y BD1 (ver 770.9.2).

A los efectos de esta Reglamentación se considera "equipo eléctrico" (producto) a todo aparato al que acometa un suministro único de energía eléctrica, que será utilizada para el funcionamiento del equipo. El "equipo eléctrico" puede estar formado por una única unidad o varias unidades interconectadas eléctrica o mecánicamente; si la interconexión fuera eléctrica, se considera parte del "equipo eléctrico" a los cables que conecten una unidad maestra con una unidad esclava, hasta una longitud individual de 3 m. Si la longitud fuera mayor o si la unidad maestra se conecta con varias unidades esclavas, los cables formarán parte de la instalación y estarán sujetos a las exigencias de la presente Sección. En todos los casos el proyectista debe verificar que los cables utilizados posean la aislación suficiente para la tensión máxima del sistema y la sección adecuada a las corrientes a transmitir, protegiéndolos contra sobrecargas y cortocircuitos. Como ejemplo se pueden citar, entre otros, los cables que interconectan las unidades compresoras y evaporadoras de equipos de aire acondicionado partidos, los cables de alimentación a cargas distribuidas controladas por equipos centralizados, reguladores de tensión por medios electromecánicos o electrónicos (dimmers) o los cables que interconectan las fuentes y los conjuntos de lámparas de tecnología LED ya sean individuales, concentradas o distribuidas (tiras), etc.

Esta Sección no contempla los requisitos que deben cumplir las acometidas (línea de alimentación) desde la red de distribución de energía eléctrica. Dichos requisitos están previstos en la Reglamentación de Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en Baja Tensión, AEA 95150.

Estos requisitos se consideran mínimos y pueden ser complementados por aquellos requeridos por las autoridades de aplicación respectivas.

770.2: Proyecto eléctrico y verificación de conformidad durante el montaje

770.2.1: Proyecto eléctrico

Las instalaciones eléctricas se deben realizar con la existencia previa de un proyecto que conste de planos y memoria técnica, firmado por un profesional matriculado o registrado con incumbencias y/o competencias específicas.

Generalidades:

Para el proyecto de una instalación eléctrica, deben tenerse en cuenta la preservación de los factores siguientes:



- la protección de las personas, los animales domésticos y de cría y los bienes;
- el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica para el uso previsto;
- el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Una instalación eléctrica se considera segura cuando se cumplen simultáneamente las directivas de la presente Reglamentación y las normas de producto aplicables a todos los componentes constitutivos de la instalación; por lo tanto es obligatoria la utilización de productos normalizados, y certificados si correspondiese, según normas IRAM o IEC que les sean aplicables, con las restricciones o limitaciones que se establezcan en la presente Reglamentación.

Nota: Si bien se deben emplear materiales normalizados, o certificados si correspondiese, según las prescripciones de la presente Reglamentación su aplicación puede ser restringida o limitada por razones de seguridad.

En el **Anexo 770-A** de la presente Sección puede encontrarse una guía de los contenidos mínimos considerados imprescindibles para la realización del proyecto eléctrico.

770.2.2: Verificación de conformidad durante el montaje

El Director de Obra o en su defecto el Instalador debe solicitar a la Autoridad de Aplicación u Organismo de Control de su jurisdicción, en forma fehaciente, la fiscalización de la correcta elección e instalación de los distintos materiales que componen la instalación eléctrica, en conformidad con los requisitos indicados en la presente Sección u otras de aplicación complementaria.

Esta fiscalización debe ser solicitada y realizada como mínimo en dos momentos durante la ejecución de la instalación:

- a) Previo al tapado de las canalizaciones y elementos embutidos u ocultos (ver **770.19.2**).
- b) Previo a la puesta en servicio de la instalación terminada (ver **770.19.3**).

770.3: Esquemas de conexión a tierra

770.3.1: Definición

Los esquemas de conexión a tierra definen la “Clasificación según la conexión a tierra de las redes de alimentación y de las masas eléctricas de las instalaciones eléctricas consumidoras” y se identifican de acuerdo con lo indicado en 312.2 de AEA 90364.

Nota 1: Se define masa o masa eléctrica o parte conductora accesible, a la parte conductora de un material o equipo eléctrico, susceptible de ser tocada y que normalmente no está bajo tensión pero que puede estarlo en caso de defecto o falla. Las masas eléctricas características son las paredes de los caños y conductos (aún estando embutidos), envolventes, tableros, las empuñaduras de mando, etc. La parte conductora de un equipo o material, que sólo puede ponerse bajo tensión en caso de falla a través de una masa eléctrica intermedia, no se considera masa eléctrica sino masa extraña.

Nota 2: Se define masa extraña o elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica, al elemento que no forma parte de la misma y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra. Elementos conductores extraños pueden ser las cañerías metálicas de los sistemas de calefacción, de agua, de gas, los hierros de la estructura, los pisos no aislados, las paredes, etc.

770.3.2: Esquema de conexión a tierra TT exigido en las instalaciones eléctricas correspondientes al dominio de aplicación de la presente Sección


En los inmuebles objeto de la presente Sección el esquema de conexión a tierra exigido es el TT. Sus características son:

- Una toma de tierra (o tierra de servicio), ejecutada fuera del inmueble y conectada por el proveedor de la energía eléctrica, directamente a un punto del sistema de alimentación (generalmente el punto neutro);
- una toma de tierra (o tierra de protección), eléctricamente independiente de la toma de tierra de servicio, ejecutada dentro de los límites del inmueble y conectada por el usuario a las masas eléctricas de la instalación consumidora, a través de un conductor de protección llamado PE (del inglés protective earth).

Nota 1: El concepto “una toma de tierra” en el inmueble, no excluye la posibilidad de utilizar electrodos múltiples o puestas a tierra adicionales en dicho inmueble, estando todas ellas interconectadas por un conductor desnudo de vinculación.

Para esta Sección de la Reglamentación se establece que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección debe ser menor o igual a 40 Ω .

En la siguiente **Figura 770.3.A** se muestra el esquema TT, con el recorrido de una corriente de defecto a tierra a través del lazo de falla:



Carga 1; carga 2: Diferentes cargas o consumos dentro del mismo inmueble.

PE: Conductor de protección de la instalación consumidora del inmueble, conectado a la puesta a tierra de protección, independiente de la puesta a tierra de servicio de la empresa distribuidora de energía eléctrica.

Id: Intensidad de corriente de defecto o de falla, en este ejemplo entre la fase L1 y masa, que cierra el lazo de falla por el suelo o tierra.

Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protección de la instalación consumidora.

Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio de la red de alimentación.

Figura 770.3.A - Esquema TT

Para conformar un esquema TT, la toma de tierra de la instalación interna debe tener características de "tierra lejana o tierra independiente" frente a la toma de tierra de servicio de la red de alimentación.

Tratándose de jabalinas cilíndricas IRAM 2309 y 2310, para cumplir con la característica de "tierra lejana", la toma de tierra de la instalación debe situarse a una distancia, medida en cualquier dirección, mayor a diez (10) veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud. La [Tabla 770.3.I](#) establece radios equivalentes para diferentes medidas de electrodos esbeltos.

Nota 2: En caso de optar por otro tipo de configuración para el sistema de puesta a tierra (malla, placas, cintas, etc.) el radio equivalente deberá calcularse en función de la disposición adoptada.

Nota 3: La puesta a tierra de servicio suplementaria exigida por algunas empresas de distribución de energía eléctrica para ser unida al neutro a la entrada de la línea de alimentación, es un refuerzo de la puesta a tierra de servicio del transformador reductor de la empresa y no debe confundirse con la puesta a tierra de protección de la instalación, que debe ser independiente y separada más de diez (10) radios equivalentes de la primera.

Tabla 770.3.I - Radios equivalentes para electrodos IRAM 2309 y 2310

Designación comercial	Diámetro exterior (mm)	Longitud (m)	10 Re (m)
1 / 2 "	12,6	1,5	3,2
		2,0	4,0
		3,0	5,4
		4,5	7,6
		6,0	9,8
5 / 8 "	14,6	1,5	3,2
		2,0	4,0
		3,0	5,6
		4,5	7,8
		6,0	10,0
3 / 4 "	16,2	1,5	3,4
		2,0	4,2
		3,0	5,8
		4,5	8,0
		6,0	10,2

Nota 4: Ante la imposibilidad o incertidumbre de lograr un esquema TT ver Parte 4 de esta reglamentación.



770.4: Características de la alimentación

770.4.1: Ámbito de aplicación

Los requisitos y disposiciones de la presente Sección son de aplicación a partir de los bornes de entrada del primer seccionamiento posterior a la medición (en este caso, el dispositivo de cabecera ubicado en el tablero principal del inmueble), incluyendo la totalidad de los tableros y las líneas conectadas eléctricamente a los mismos.

770.4.1.1 Requisitos exigidos para la línea principal

La línea principal debe cumplir con los requisitos establecidos en AEA 95150 "Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en Baja Tensión"; no obstante, la línea principal debe ser calculada conforme a las prescripciones de la presente Sección.

770.4.1.2 Instalaciones existentes, modificaciones y ampliaciones

Toda intervención en una instalación existente, se debe realizar conforme a las prescripciones de la presente cláusula.

En el caso de ampliación en un inmueble existente, la instalación eléctrica de dicha ampliación debe cumplir con las prescripciones de AEA 90364, considerando las partes, capítulos o secciones que corresponda aplicar. No obstante, es responsabilidad del instalador actuante entregar al propietario una información fehaciente referida al estado de las instalaciones eléctricas existentes, detallando especialmente las condiciones de seguridad de la misma.

770.4.1.3 Suministro normal y de reserva desde la red pública

Cada vivienda debe tener una sola alimentación normal desde la red pública de distribución en baja tensión.

Si por cualquier motivo la vivienda se subdividiera y se solicitase una alimentación desde la red pública para la nueva vivienda, cada unidad funcional debe tener una instalación única con un único tablero principal y no se pueden compartir las instalaciones ni alimentar una misma vivienda o parte de ella con dos alimentaciones "normales", ya sea simultánea o alternativamente.

Esta misma restricción se aplica a los casos de unión o anexamiento de inmuebles.

Cuando dentro de una vivienda, que forme parte de edificios, existan instalaciones (por ejemplo: calefacción, aire acondicionado, etc.) que por razones de funcionamiento deban ser alimentados desde la instalación de "servicios generales" del edificio, puede admitirse, como excepción, una múltiple alimentación normal siempre que se cumplan las condiciones establecidas en AEA 90364.

770.4.2: Naturaleza de las instalaciones

- a) Corriente: alterna
- b) Tensiones y tolerancias: 220/380 Vca (230/400 Vca). Siendo 220 Vca la tensión entre un conductor de línea (fase) y neutro; y 380 Vca la tensión entre conductores de línea (fase).
- c) Conductores: conductor(es) de línea (L1, L2, L3, ...)
conductor neutro (N)
conductor de protección (PE)
- d) Frecuencias y tolerancia: Corriente alterna: 50 Hz \pm 1 Hz.
- e) Intensidad de corriente máxima admisible:
 - e1) En el origen de la instalación (I_{mo}):
Es el valor de corriente asignada del dispositivo de protección del aparato de maniobra ubicado en la cabecera del tablero principal.
Este valor no debe superar los 125 A (ver 770.1)
 - e2) En cada circuito (I_{mci}):
 $i = 1; 2; 3; \dots$
Es la intensidad de corriente máxima permanente del circuito considerado, estando ésta determinada por el material de menor intensidad de corriente admisible.
- f) Intensidad de corriente presunta de cortocircuito en el origen de la instalación: El instalador debe solicitar a la empresa distribuidora de energía eléctrica el valor de la máxima corriente presunta de cortocircuito en el punto origen de la instalación.



770.4.3: Requisitos particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica

Durante el proyecto y para la ejecución de la instalación se debe consultar a la empresa distribuidora de energía los requisitos de la instalación entre la línea de alimentación (acometida) y los bornes de entrada del primer seccionamiento posterior a la medición (en este caso, el dispositivo de cabecera ubicado en el tablero principal del inmueble).

En todos los casos la empresa distribuidora establecerá las condiciones respecto del espacio para alojar medidores, su canalización de vinculación a la red, y características de materiales, gabinetes y equipamiento comprendido hasta los bornes de entrada del primer seccionamiento, conforme a sus disposiciones particulares y a los requisitos de esta Reglamentación y a las prescripciones de AEA 95150.

770.4.4: Alimentación de reserva

Nota: Sistema de alimentación eléctrica de reserva: "Sistema de alimentación destinado a mantener, por razones diferentes a las de seguridad, el funcionamiento de una instalación o de una parte de ella, en caso de interrupción de la alimentación normal." (VEI 826-01-06).

Para los casos en que eventualmente se requiera alimentación de reserva, ver AEA 90364-5-55.

Documento sujeto a Discusión Pública

770.5: Esquemas de distribución eléctrica

En la siguiente [Figura 770.5.A](#), se indican algunos esquemas típicos de distribución de energía eléctrica.




Figura 770.5.A – Esquemas típicos de distribución de energía eléctrica en inmuebles



Las abreviaturas tienen los siguientes significados:

RDD:	Red de Distribución de la Distribuidora
LAD:	Línea de Alimentación de la Distribuidora
DPLA:	Dispositivo de Protección de La Alimentación de la distribuidora
LAD:	Línea de Alimentación de la Distribuidora
M:	Medidor de energía
LP:	Línea Principal de la distribuidora
TP:	Tablero Principal
CS:	Circuito Seccional o de distribución
TSG:	Tablero Seccional General
TS o TSi:	Tablero Seccional o Tablero Seccional N° i
CT:	Circuito Terminal

770.6: Clasificación de las líneas y de los circuitos

770.6.1: Cantidad mínima de cables

Los circuitos o líneas deben ser por lo menos bifilares.

770.6.2: Línea de alimentación

Es la que vincula la red de la empresa de distribución de energía, con los bornes de entrada del medidor de energía o, en el caso de medición indirecta de corriente, es la que vincula la red de la empresa distribuidora con el primario (o entrada de barra pasante) de los transformadores de corriente para medición.

770.6.3: Línea principal

Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía o, en el caso de medición indirecta de corriente, es la que vincula la salida de barra pasante de los transformadores de corriente para medición, con los bornes de entrada del primer seccionamiento posterior a la medición (en este caso, el dispositivo de cabecera ubicado en el tablero principal). Estos bornes o barras constituyen el punto origen de la instalación de la vivienda.

770.6.4: Circuito seccional o de distribución

Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero.

770.6.5: Circuito terminal

Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con los puntos de utilización.

770.6.6: Clasificación de los circuitos terminales

Nota 1: Se considera boca al punto de un circuito terminal, donde se conecta el aparato utilizador por medio de tomacorrientes o por medio de conexiones fijas (uniones o borneras).

No se consideran bocas a las cajas de derivación, a las cajas de paso y derivación ni a las cajas que contienen exclusivamente elementos de maniobra o protección (interruptores de efecto, atenuadores, etc.).

Se considera caja de paso a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo número de circuitos, sin que ninguno de ellos tenga derivación alguna.

Se considera caja de paso y derivación a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo número de circuitos, pudiendo tener alguno de ellos derivaciones.

Se considera caja de derivación a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo número de circuitos, teniendo todos por lo menos una derivación.

Una boca puede ser al mismo tiempo:

- Una caja de paso o una caja de derivación con un único circuito o;
- Una caja de paso con más de un circuito, o una caja de derivación con más de un circuito o una caja de paso y derivación, si están ubicadas a una altura no inferior a 1,80 m.

Para cajas de paso, de derivación o de paso y derivación en losas, ver subcláusula [770.7.3](#).

Nota 2: Las canalizaciones, las cajas de paso o derivación y las bocas que se instalen a la intemperie, ya sea instaladas a la vista o parcialmente embutidas (cañería a la vista y caja embutida o viceversa), deben ser de material sintético o resistentes a la corrosión, no permitiéndose, en estos casos, el uso de cajas de acero (IRAM 2005 y 2224) protegidas solamente con el esmalte original, con excepción de aquellas que hubieran recibido un tratamiento anticorrosivo de galvanizado o cincado por inmersión en caliente, u otro proceso de igual eficacia. Las cajas, con los dispositivos de conexión o maniobra incorporados en ellas, no expuestas a chorros de agua, deben poseer un grado de protección IP44 o superior. Si en cambio se previera, tanto para instalaciones a la intemperie como semicubiertas, la utilización de chorros de agua, el grado de protección mínimo exigido será IP55.



Nota 3: Cuando se haga referencia al grado de protección IP con dos dígitos (por ejemplo IP44) se podrán considerar las aplicaciones de IRAM 2444 "Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos" e IEC 60529 "Degrees of protection provided by enclosures (IP code)".

Nota 4: A efectos de esta Reglamentación se consideran:

- a) superficie cubierta: total de la suma de las superficies parciales de los locales, entresuelos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y tabiques de todas las plantas, hasta las líneas divisorias laterales de la parcela.
- b) superficie semicubierta: Es la que tiene cerramiento en el techo y en su contorno faltan una o varias paredes, o si las tiene ellas no producen un cierre total.

Los circuitos pueden ser:

a) Circuitos para usos generales

Son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas de salida para tomacorrientes. Se utilizan esencialmente en el interior de las superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exterior de éstas.

Las bocas instaladas en espacios semicubiertos deben contar con artefactos con grado de protección como mínimo IP 44; mientras que para intemperie el grado de protección mínimo es de IP 54. Si la instalación se entrega sin los artefactos montados, entonces se debe dejar indicado en la memoria técnica, y haciendo la referencia numérica correspondiente, que dichas bocas serán sólo para la instalación de artefactos con grado de protección IP 44 o IP 54 como mínimo, según corresponda.

Se recomienda, por razones funcionales, que los circuitos para la electrificación de lugares a la intemperie sean independientes.

- I. Circuitos de iluminación para uso general (sigla IUG), en cuyas bocas de salida pueden conectarse artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 A, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes con IRAM 2071. Estos circuitos deben contar con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 16 A y el número máximo de bocas de salida debe ser de quince (15).
- II. Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas unitarias de no más de 10 A, por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a IRAM 2071. Estos circuitos deben contar con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 A y el número máximo de bocas de salida debe ser de quince (15).

b) Circuito de tomacorrientes para usos especiales

Son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos de tomacorrientes generales, debido a que pueden tratarse de consumos unitarios mayores a 10 A. Ver también la definición de circuitos para usos específicos en el ítem "c" de esta subcláusula.

Estos circuitos (sigla TUE) deben contar con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 32 A y el número máximo de bocas de salida es de quince (15). En estas bocas pueden conectarse cargas unitarias de hasta 20 A por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 20 A, conformes a IRAM 2071 o de hasta 16 A, por medio de tomacorrientes que cumplan con IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. En cada boca de salida con tomacorrientes de 20 A, se podrán instalar tomacorrientes adicionales de 10 A tipo 2P+T, conforme a IRAM 2071.

c) Circuitos para usos específicos

En caso de requerirse otro tipo de circuitos no contemplados en la clasificación anterior, consultar con AEA 90364-7-771.

Tabla 770.6.I - Resumen de tipos de circuitos

Tipo de Circuito	Designación	Sigla	Máxima cantidad de bocas	Máximo calibre de la protección
Uso General	Iluminación uso general	IUG	15	16 A
	Tomacorriente uso general	TUG	15	20 A
Uso Especial	Tomacorriente uso especial	TUE	15	32 A
Uso Específico	Consultar con AEA 90364-7-771			Responsabilidad del proyectista



770.7: Grados de electrificación, número mínimo de circuitos y número mínimo de puntos de utilización

770.7.1: Definiciones

770.7.1.1: Grados de electrificación

Se establece el grado de electrificación de un inmueble a los efectos de determinar, en la instalación, el número de circuitos y los puntos de utilización que deben considerarse como mínimo para usos no específicos, es decir, para usos generales o para usos especiales, donde su utilización no se encuentra definida "a priori" sino que surge de estimaciones estadísticas generales.

A ese efecto se define como demanda de potencia máxima simultánea calculada (sólo aplicable para determinar el grado de electrificación) a la determinada conforme al procedimiento indicado en [770.8.1](#) y con excepción de los circuitos para usos específicos, que se tratan por separado.

A los efectos de esta Sección la superficie a considerar, también denominada límite de aplicación, es la superficie cubierta del inmueble más el cincuenta por ciento (50 %) de la superficie semicubierta.

La potencia a contratar debe ser acordada entre el usuario y la empresa distribuidora de energía eléctrica (ver [770.8.3.2](#)).

770.7.1.2: Número mínimo de circuitos

Corresponde al número mínimo de circuitos compatibles con una instalación segura y con condiciones aceptables de funcionalidad y confort.

770.7.1.3: Número mínimo de puntos de utilización

Corresponde al número mínimo de bocas compatibles con una instalación segura y con condiciones aceptables de funcionalidad y confort.

770.7.2: Determinación de los grados de electrificación

Con la superficie del inmueble (cubierta más el 50 % de la semicubierta), se determina el grado de electrificación según la tabla correspondiente.

770.7.3: Criterios generales

- a) Las bocas de tomacorrientes de uso general o especial pueden contener un máximo de dos tomacorrientes para cajas rectangulares (50 mm x 100 mm), o de cuatro tomacorrientes para cajas cuadradas (100 mm x 100 mm).
- b) Los artefactos de iluminación pueden ser luminarias, con una o más lámparas, conectadas a una boca. La carga máxima no debe ser superior a los 10 A.
- c) Los ventiladores de techo o extractores de aire pueden cargarse a los circuitos de iluminación para uso general o especial, ya sea conectados en forma fija o por medio de tomacorrientes. A los efectos del cálculo de la demanda, ver [770.8](#), cualquiera de ellos se computa como una boca de iluminación.
- d) Las escaleras y rampas deben tener como mínimo una boca de iluminación para uso general cada 5 m de longitud, o fracción, o bien en cada descanso.
- e) Los requisitos de instalación en cuartos de baño, cocinas, lavaderos o similares están establecidos en AEA 90364-7-701.
- f) La alimentación de las fuentes de circuitos de comunicación, portería, timbres, o similares, puede realizarse a través de circuitos de iluminación de uso general o especial, en función de la demanda de potencia correspondiente; en este caso, a los efectos del cálculo de la demanda, se le asignará la potencia correspondiente a una boca de iluminación por cada fuente alimentada y cada uno de estos puntos se considerará como una boca, a efectos de la cantidad total que posee el circuito.

Toda parte metálica de timbres, porteros eléctricos, alarmas, etc., alimentados por MBTF (ver nota 4 en [770.14.1](#)), debe estar conectada a tierra. El conductor de protección acompaña a los circuitos de MBTF. En cambio cuando dichos circuitos estén alimentados en MBTS (ver [770.14.1](#)) por transformadores de seguridad certificados que cumplan con IEC 61558-2-6, o por fuentes que cumplan con IEC 61558-2-16, las masas de los circuitos así alimentados **NO** deben conectarse a tierra.

- g) Cuando las fuentes sean de muy baja tensión, hasta 24 V, deben tener un transformador con primario y secundario independientes. No se permite el uso de autotransformadores. Así implementados estos circuitos se consideran como de muy baja tensión funcional (MBTF) o de muy baja tensión sin puesta a tierra (MBTS), según se ajusten a las prescripciones de uno u otro tipo de circuito (ver [770.14.1](#)).

- h) Los circuitos de comando (interruptores accionados a flotante, señalizaciones, alarmas, etc.) en ambientes mojados, incluyendo aquellos donde se encuentran los tanques cisterna y elevado, deben ser alimentados con muy baja tensión sin puesta a tierra (MBTS).
- i) En el ámbito de cocinas y lavaderos se consideran como electrodomésticos de ubicación fija a: heladeras, freezers, extractores de humo, lavavajillas, cocinas eléctricas, cocinas, anafes y hornos a gas que requieran alimentación eléctrica, máquinas lavarropas, secarropas, máquinas fijas para planchado, etc.
- j) Los ambientes integrados, tales como cocina-comedor diario, deben cumplir con las prescripciones de cada uno de los ambientes por separado. Es decir que, en este caso, la parte correspondiente a la cocina debe cumplimentar los requisitos establecidos para ese ambiente y, simultáneamente, el ambiente destinado a comedor diario debe cumplir con sus correspondientes puntos mínimos de utilización.
- k) A los efectos de esta Reglamentación se considera como toilette a un cuarto de baño que no posee bañera o receptáculo para ducha. En estos ambientes el tomacorriente requerido en los puntos mínimos de utilización puede cargarse al circuito de iluminación. Ver requisitos de ejecución en AEA 90364-7-701.
- l) Las cajas instaladas en losa, para el uso de paso, derivación o paso y derivación, se consideran como bocas y contarán para el grado de electrificación, si sus medidas alcanzan los 100 x 100 mm inclusive. Medidas superiores no se cuentan como boca, y por ende, no sumarán en los circuitos correspondientes.
- m) Si luego de cumplimentado lo indicado para los puntos mínimos de utilización en la cláusula 770.7.6, fuera necesario instalar bocas de salida mixtas (interruptor de efecto y un tomacorriente), el tomacorriente de las mismas, debe estar conectado al circuito de iluminación presente en la caja e identificado unívocamente y en forma indeleble con el siguiente ideograma (N° 5012 de IEC 60417).



A los efectos del cálculo de la demanda de potencia máxima simultánea debe asignarse el valor indicado en 770.8.1 y, a efectos de establecer la máxima cantidad de bocas por circuito, estas bocas de salida mixtas deben computarse como una boca.

No se permite la instalación de bocas de tomacorrientes conectadas al circuito de iluminación, situadas a menos de 0,90 m del nivel del solado terminado. Si hubiera necesidad de instalar bocas de tomacorrientes comandadas por interruptores de efecto a alturas inferiores a 0,90 m del nivel del solado terminado, éstas deben pertenecer al circuito de tomacorrientes; en tal caso los interruptores de efecto para comando de tomacorrientes no podrán compartir la caja con interruptores de efecto del circuito de iluminación, debiendo instalarse en cajas separadas o en la caja en que se encuentra el tomacorriente comandado. Deberá coordinarse la capacidad de corte de los interruptores de efecto con la intensidad correspondiente a los tomacorrientes por ellos comandados.

- n) En las instalaciones trifásicas se debe procurar mantener el sistema lo más equilibrado posible, mediante una adecuada distribución de las cargas.
- o) Cuando la vivienda posea una kitchinette, ésta debe tener como mínimo e independientemente de los puntos mínimos de utilización del ambiente donde está ubicada, una boca de iluminación sobre la zona de la kitchinette (puede ser bajo la cenefa) y dos bocas para tomacorrientes de uso general más un tomacorriente para artefactos de ubicación fija.
- p) Cuando en una instalación exista cañería que vincule el tablero principal con un primer tablero seccional, dicha cañería debe ser de diámetro mínimo R19 (3/4"), incluyéndose en esta prescripción también a las cañerías instaladas en columnas montantes. Se debe tener en cuenta además la superficie interior de los caños según lo indicado en 770.10.3.3.4 e).

770.7.4 Grado de electrificación

770.7.4.1: Grado de electrificación "Mínimo"

Corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor que 60 m².

770.7.4.2: Grado de electrificación "Medio"

Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 60 m² y hasta 130 m².

770.7.4.3: Grado de electrificación "Elevado"

Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 130 m² y hasta 200 m².



770.7.4.4: Grado de electrificación “Superior”

Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor que 200 m².

Tabla 770.7.I – Resumen de los grados de electrificación

Grado de electrificación	Superficie (límite de aplicación)
Mínimo	hasta 60 m ²
Medio	más de 60 m ² hasta 130 m ²
Elevado	Más de 130 m ² hasta 200 m ²
Superior	más de 200 m ²

770.7.5: Número mínimo de circuitos

Nota: Para la clasificación de los circuitos y de las líneas, véase 770.6.

La instalación eléctrica del inmueble debe tener el tipo y número mínimo de circuitos de acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación:

- Para el grado de electrificación “Mínimo”: como mínimo dos circuitos, siendo uno de iluminación para uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.
- Para el grado de electrificación “Medio”: como mínimo tres circuitos de uso general. Existen dos variantes, la primera con dos circuitos de iluminación y uno de tomacorrientes y la segunda con un circuito de iluminación y dos de tomacorrientes.
- Para el grado de electrificación “Elevado”: como mínimo cinco circuitos de uso general. Existen dos variantes, la primera con dos circuitos de iluminación y tres de tomacorrientes y la segunda con tres circuitos de iluminación y dos de tomacorrientes.
- Para el grado de electrificación “Superior”: como mínimo seis circuitos. Existen dos variantes, la primera con dos circuitos de iluminación de uso general y tres de tomacorrientes de uso general y la segunda con tres circuitos de iluminación de uso general y dos de tomacorrientes de uso general. El sexto circuito es de libre elección.

Tabla 770.7.II – Resumen de los números mínimos de circuitos

Grado de electrificación	Cantidad mínima de circuitos	Tipo de circuitos			
		Variante	Iluminación uso general (IUG)	Tomacorriente uso general (TUG)	Circuito de libre elección
Mínimo	2	Única	1	1	---
Medio	3	a)	2	1	---
		b)	1	2	---
Elevado	5	a)	2	3	---
		b)	3	2	---
Superior	6	a)	2	3	1
		b)	3	2	1

770.7.6: Número mínimo de puntos de utilización

Nota 1: A efectos de esta Reglamentación se considera que las viviendas con superficies inferiores a 130 m², no poseen dormitorios de superficies mayores a 36 m². Si este caso fuese factible, los puntos mínimos de utilización deberán ser tomados del grado de electrificación “elevado”.

Nota 2: Los grados de electrificación para las viviendas conocidas como “loft” deben considerarse de acuerdo a su superficie total.



Tabla 770.7.III – Puntos mínimos de utilización

Ambiente	Grado de electrificación	IUG	TUG
Sala de estar, comedor, comedor diario, escritorio, estudio, biblioteca o similares	Mínimo	Una boca cada 18 m ² de superficie o fracción (mínimo una)	Una boca cada 6 m ² de superficie o fracción (mínimo dos)
	Medio		
	Elevado		
	Superior		
Dormitorio (Superficie menor a 10 m ²)	Mínimo	Una boca	Dos bocas
	Medio		
	Elevado		
	Superior		
Dormitorio (Superficie igual o mayor a 10 m ² hasta 36 m ²)	Mínimo	Una boca	Tres bocas
	Medio		
	Elevado		
	Superior		
Dormitorio (Superficie mayor a 36 m ²)	Elevado	Dos bocas	Tres bocas
	Superior		
Cocina * Los módulos de tomacorrientes se destinan a electrodomésticos de ubicación y pueden compartir una misma boca con los otros tomacorrientes	Mínimo	Una boca	Tres bocas más dos módulos de tomacorrientes*
	Medio	Dos bocas	Tres bocas más dos módulos de tomacorrientes*
	Elevado		Tres bocas más tres módulos de tomacorrientes*
	Superior		Cuatro bocas más tres módulos de tomacorrientes*
Baño -para toilette ver 770.7.3 k)-	Mínimo	Una boca	Una boca
	Medio		
	Elevado		
	Superior		
Vestíbulo, garaje, hall, vestidor o similares	Mínimo	Una boca	Una boca
	Medio	Una boca cada 12 m ² de superficie o fracción (mínimo una boca)	Una boca cada 12 m ² de superficie o fracción (mínimo una boca)
	Elevado		
Superior			
Pasillos cubiertos	Mínimo	Una boca por cada 5 m de longitud o fracción (mínimo una boca)	---
	Medio		Una boca por cada 5 m de longitud o fracción (para pasillos de L > 2m)
	Elevado		
	Superior		
Lavadero	Mínimo	Una boca	Una boca
	Medio		Dos bocas
	Elevado		
	Superior		
Balcones, galerías, atrios o similares espacios semicubiertos y pasillos descubiertos	Mínimo	Una boca por cada 5 m de longitud o fracción	---
	Medio		
	Elevado		
	Superior		

770.7.7: Ubicaciones para los tomacorrientes y para los interruptores de efecto

Las cajas que albergan los tomacorrientes instalados por encima de los zócalos deben ser ubicadas de forma tal que la arista inferior quede a no menos de 0,15 m del nivel del solado terminado.



Como esta Sección de la Reglamentación considera la presencia de niños (Clasificación BA2, ver nota en [770.9.2](#)), los tomacorrientes instalados a nivel de zócalo o hasta una altura de 0,9 m del nivel del solado terminado deben ser de 2x10+T contruados según IRAM 2071 y deben llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IRAM-NM 60884-1 o IEC 60884-1).

Las cajas que contienen los tomacorrientes instalados sobre las mesadas de baños, cocinas y lavaderos o disposiciones similares, además de respetar las distancias respecto a las fuentes de agua (ver Sección 701), se deben ubicar por encima de las mesadas de tal forma que las aristas inferiores de las cajas queden ubicadas a no menos de 0,10 m del nivel de mesada.

En los otros casos podrán ubicarse en cajas adyacentes a las que contienen a los interruptores de efecto, o acompañando a éstos cuando las prescripciones de esta Sección de la Reglamentación lo permitan, o en ubicaciones que respondan a necesidades específicas.

En los ambientes donde sea prevea la limpieza por baldeado, los tomacorrientes se deben ubicar de forma que las cajas que los alojen estén situadas con su arista inferior a no menos de 0,20 m del nivel del solado terminado, pudiéndose emplear en ese caso tomacorrientes con un grado de protección mínimo IP20. Si las bocas estuvieran por debajo de ese nivel, el grado de protección mínimo del conjunto (caja, tomacorriente y tapa) debe ser IP54.

Se recomienda no instalar los tomacorrientes sobre planos horizontales con sus orificios de conexión verticales y orientados hacia arriba, debido a que pueden perder propiedades dieléctricas por la acumulación de material conductor producido en cada inserción o extracción de la correspondiente ficha.

En el caso de pasillos interiores de más de 3 m se deben prever interruptores de combinación situados en cada extremo del pasillo.

Los tomacorrientes e interruptores de efecto pueden ser instalados en los tableros eléctricos, como parte integrante de estos últimos, pudiendo pertenecer a cualquier circuito de la instalación. Para el cálculo de la cantidad total de bocas del circuito, ver [770.7.3](#).

770.8: Carga total

770.8.1: Demanda máxima de potencia simultánea correspondiente al grado de electrificación

La demanda de potencia máxima simultánea correspondiente al grado de electrificación establecido, se calcula sumando la potencia máxima simultánea de cada uno de los circuitos de uso general (IUG, TUG) y especial (TUE) correspondientes, tomando como mínimo para cada uno de ellos los valores siguientes:

Tabla 770.8.I – Demanda máxima de potencia simultánea

Circuito	Valor mínimo de la demanda de potencia simultánea
Iluminación para uso general sin tomacorrientes derivados	2/3 de la que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos, a razón de 60 VA cada uno.
Iluminación para uso general con tomacorrientes derivados	2 200 VA por cada circuito.
Tomacorrientes para uso general	2 200 VA por cada circuito.
Tomacorrientes para uso especial	3 300 VA por cada circuito.

Nota: Los valores indicados en la tabla precedente deben considerarse como mínimos, debido a la situación de incertidumbre en las cargas a conectar. No obstante, si los consumos fueran conocidos, y superasen estos mínimos, la demanda máxima de potencia simultánea debe calcularse en función de los mayores valores.

Al resultado obtenido se puede aplicar los siguientes coeficientes de simultaneidad según el grado de electrificación que corresponda:



Tabla 770.8.II – Coeficientes de simultaneidad

Grado de electrificación	Coeficiente de simultaneidad
Mínimo	1
Medio	0,8
Elevado	0,7
Superior	0,6

770.8.2: Demanda máxima de potencia simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas

En caso de existir otros tipos de circuitos, para la determinación de su demanda máxima de potencia simultánea se suman las potencias de los circuitos dedicados a cargas específicas (MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, IUE, ITE u OCE – Ver AEA 90364-7-771), multiplicados por los coeficientes de utilización de cada una de las cargas, y de simultaneidad de cada grupo o conjunto de cargas, que correspondan de acuerdo al criterio del proyectista.

770.8.3: Determinación de la carga total

770.8.3.1: Método de cálculo

La carga total correspondiente a una vivienda se calcula sumando los resultados de la demanda máxima de potencia simultánea correspondiente al grado de electrificación, obtenida según [770.8.1](#), más la demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas obtenidas según [770.8.2](#).

Nota 1: Se debe notar que en el caso de alimentación trifásica, cuando coexistan circuitos monofásicos y trifásicos, la corriente en el circuito seccional debe calcularse sumando las corrientes por fase y eligiendo aquella que corresponda a la fase más cargada.

Nota 2: Para el cálculo térmico de tableros ver [770.16](#) y [770-B.3](#).

770.8.3.2: Contratación del suministro

La instalación debe dimensionarse para las cargas aquí calculadas. No obstante, el propietario podrá contratar potencias inferiores según sus necesidades particulares.

770.8.3.3: Suministro monofásico o trifásico

Las empresas de distribución de energía eléctrica pueden definir el valor de potencia a partir del cual un suministro debe ser trifásico. No obstante, cuando el proyectista lo considere conveniente, o cuando la carga total calculada supere los 7 kVA o los 32 A, para una línea de alimentación monofásica es recomendable solicitar un suministro trifásico para el inmueble.

770.8.3.4: Equilibrio de cargas

En los tableros con alimentación trifásica y cargas trifásicas desequilibradas, monofásicas o combinaciones de ambas, se recomienda que el máximo desequilibrio entre las corrientes de las distintas fases no supere un 30%.

770.9: Influencias externas

Las instalaciones eléctricas pueden estar expuestas a diferentes influencias provocadas por el medio que la rodea. Estas influencias pueden provenir del medio ambiente tales como el viento, el calor, los efectos sísmicos, o pueden provenir también de la capacidad de las personas que las operan y de los materiales que forman la estructura del inmueble, como así también de las sustancias almacenadas, etc. Ese conjunto de influencias, que son ajenas a la construcción misma de los equipos y materiales eléctricos y que limitan su utilización o su forma de instalación, son llamadas en esta Reglamentación “influencias externas”.

770.9.1: Condiciones ambientales

Para los propósitos de la presente Reglamentación, las clases de influencias externas indicadas en la [Tabla 770.9.I](#) son consideradas convencionalmente como normales dentro de la mayor parte del territorio de la República Argentina. No obstante, para aquellos lugares ubicados en zonas con climas extremos, efectos sísmicos o situaciones geográficas particulares, se deben utilizar las condiciones particulares según las tablas que figuran en los capítulos 32 y 51 de AEA 90364, ya sean establecidas por la Autoridad de Aplicación o consideradas por el proyectista.



Tabla 770.9.I – Condiciones ambientales

Utilización	Código	Descripción
Temperatura ambiente	AA4	-5 a + 40 °C (Normal)
Humedad atmosférica	AB4	5 % a 95 % (Normal)
Altitud	AC1	Menor o igual a 2000 m
Presencia de agua	AD1	Despreciable
Presencia de cuerpos sólidos extraños	AE1	Despreciable
Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes	AF1	Normal
Impacto	AG1	Baja severidad
Vibración	AH1	Baja severidad
Presencia de flora o moho	AK1	Sin riesgo (Normal)
Presencia de fauna	AL1	Sin riesgo (Normal)
Influencia electromagnética, electrostática o ionizante	AM1	Despreciable
Radiación solar	AN1	Despreciable
Efectos sísmicos	AP1	Despreciable
Descargas atmosféricas	AQ2	Exposición indirecta

770.9.2: Condiciones de utilización

Las condiciones de utilización indicadas a continuación en la [Tabla 770.9.II](#) son generales, si hubiese casos particulares se deben establecer explícitamente.

Tabla 770.9.II – Condiciones de utilización

Utilización	Código	Descripción
Capacidad de las personas	BA1	Normal u ordinaria
	BA2	Niños
Resistencia eléctrica del cuerpo humano	BB1	Normal
Contacto con personas al potencial de la tierra	BC2	Bajo
	BC3	Frecuente
Condiciones de evacuación ante un siniestro	BD1	Baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación
Naturaleza de los materiales procesados o almacenados	BE1	Riesgos insignificantes (Normal)
Materiales de construcción	CA1	No combustibles (Normal)
	CA2	Combustibles
Proyecto de edificios	CB1	Riesgo despreciable

Nota: BA1 son personas comunes o normales, no instruidas en temas eléctricos.
BA2 son niños en viviendas (esta Sección considera las viviendas habitadas por niños) y niños en locales proyectados para niños: guarderías, jardines de infantes o maternas, etc., aplicándose también a las viviendas.

770.10: Tipos de canalizaciones, cables y formas de instalación

En las instalaciones fijas deben utilizarse exclusivamente cables no propagantes de la llama; estos cables deben tener una tensión nominal como mínimo de 450/750 V (tensión de fase/tensión de línea).

Además todas las canalizaciones deben ser no propagantes de la llama.

A los efectos de esta Reglamentación, los términos y expresiones “no propagante de la llama”, “ignífugo” y “autoextinguible” se utilizan indistintamente.

Nota 1: En esta Reglamentación se entiende por cable al conductor aislado con o sin envoltura de protección. Los cables pueden ser unipolares (un solo conductor con aislación básica o un solo conductor con aislación básica y envoltura de protección) o multipolares (varios conductores aislados bajo una misma envoltura). Cuando se trate de un conductor (desnudo) se indicará expresamente.

Nota 2: A los efectos de esta Reglamentación se entiende que un cable no es propagante de la llama, cuando ha sido ensayado en forma individual y cumple con los requisitos de IRAM-NM IEC 60332-1 o IEC 60332-1-1. Se entiende que un cable no es propagante del incendio, cuando un conjunto de ellos ha sido ensayado en forma de haz y cumple con los requisitos de IRAM-NM IEC 60332-3-22, IRAM-NM IEC 60332-3-23 y IRAM-NM IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 e IEC 60332-3-24.

770.10.1: Canalizaciones y cables no permitidos

Las canalizaciones y cables no permitidos son:

- Cables sobre canaletas de madera, listones, zócalos o revestimientos de ese material o cualquier otro material combustible.



- b) Cables bajo canaletas, listones, zócalos o revestimientos de materiales que no cumplan con el ensayo de no propagación de la llama.
- c) Cables directamente embutidos en paredes, techos y pisos de cualquier material.
- d) Cables aislados sin envoltura de protección fijados sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales.
- e) Cables con envoltura de protección fijados sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales por debajo de 2,5 m.
- f) Conductores (desnudos), excepto si se utilizan como electrodos dispersores en el sistema de puesta a tierra.
- g) Conductores (desnudos) o cables sin envoltura de protección, instalados en forma aérea en interiores (incluidas las áreas semicubiertas), excepto para tensiones de hasta 24 V y con fuente MBTS.
- h) Los cables construidos con conductores macizos (un solo alambre).
- i) Cables sin envoltura de protección en el interior de elementos estructurales, tabiques huecos, cielorrasos suspendidos, mamparas, etc.
- j) Cables, con o sin envoltura de protección, sueltos sobre cielorrasos suspendidos.
- k) Cordones flexibles (tipo taller o similares) y cables según IRAM-NM 247-5; IRAM 2039 e IRAM 2188, en instalaciones fijas.

Nota 1: En el VEI 441-06-15 se define cordón como un "cable flexible con un número limitado de conductores aislados de pequeña sección".

Nota 2: Los cordones flexibles no son aptos para instalaciones eléctricas fijas, siendo su aplicación la alimentación de aparatos utilizadores portátiles o móviles o fijos pero retirables, para operaciones de mantenimiento, por ejemplo luminarias con cordón y ficha.

- l) Caños lisos o corrugados de material sintético o aislante propagantes de la llama, generalmente de color naranja, de acuerdo con la cláusula 7.3 de IEC 61386-1 o IRAM 62386-1. Esta restricción alcanza también a productos que, independientemente del color fijado por IEC 61386 ("naranja" o "anaranjado") y siendo de cualquier otro color, no cumplen con la característica requerida de no propagante de la llama.

Nota 3: Se recomienda que las canalizaciones para otros servicios (por ejemplo televisión, telefonía, transmisión de datos) sean ejecutadas con materiales no propagantes de la llama.

770.10.2: Canalizaciones y cables permitidos

- a) Cables sin envoltura de protección, según IRAM-NM 247-3 o IRAM 62267 colocados en cañerías, embutidas o a la vista; o colocados en sistemas de cablecanales.
- b) Cables con envoltura de protección según IRAM 2178 o IRAM 62266:
 - b1) colocados en cañerías o sistemas de cablecanales: embutidos o a la vista.
 - b2) subterráneos: enterrados directamente o en conductos.

770.10.3: Canalizaciones embutidas, ocultas y a la vista y sus accesorios

770.10.3.1: Generalidades

El recorrido de las canalizaciones a la vista y de las embutidas en mampostería, debe respetar la ortogonalidad de los ambientes, siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

Se recomienda, por razones de seguridad, en instalaciones ocultas en paredes y en tabiques de construcción seca, que el recorrido de las canalizaciones respete la ortogonalidad de los ambientes.

Los tendidos deben estar formados por líneas rectas unidas por curvas de radio de curvatura adecuado al tipo de canalización y cables, no debiendo superar excesivamente estos radios, es decir no se permite un tendido formado solamente por curvas, curvas y contracurvas, festones, etc.

En todos los casos debe respetarse la cantidad máxima de tres curvas entre bocas, cajas o gabinetes.

Las cañerías y sus accesorios, al igual que los cablecanales y sus accesorios, deben pertenecer al mismo sistema.

Pueden realizarse cambios de sistema, pero en este caso la transición debe hacerse siempre en una caja o gabinete.

Las uniones de las cañerías o cablecanales, entre sí y a las cajas u otros accesorios deben ser realizadas por métodos adecuados previstos en el sistema; las canalizaciones que ingresen a las cajas no deben quedar "sueltas" (ver subcláusula [770.10.3.6](#)).

Toda cañería o cablecanal debe terminar en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación.



En el caso de los circuitos de conexión fija se admite que la canalización continúe hasta la caja de conexión del equipo alimentado.

Los elementos de maniobra (incluidos los interruptores de efecto), protección o conexión deben instalarse en cajas o gabinetes.

Las cañerías deben ser terminadas por un elemento de bordes redondeados en su conexión con los accesorios.

770.10.3.2: Cañerías incorporadas a sistemas de construcción que incluyan materiales inflamables

Las cañerías y los accesorios (curvas y cuplas) deben ser de acero de los tipos pesado (IRAM-IAS U 500 2100) o semipesado (IRAM-IAS U 500 2005). Las cajas del tipo semipesado deben responder a IRAM 62005.

En la colocación de caños y cajas deben respetarse los requisitos de la subcláusula [770.10.3.6](#).

Las uniones de las cañerías entre sí deben realizarse por medio de cuplas roscadas entre tramos de caños rectos y/o curvos.

Los sistemas de cablecanales deben ser metálicos.

Las canalizaciones metálicas no pueden utilizarse como sustituto del conductor de protección (ver [770.14.4.5](#)). Los caños, cablecanales, cajas y gabinetes metálicos deben estar efectivamente puestos a tierra (ver subcláusula [770.14.4.6](#)).

La continuidad eléctrica debe ser asegurada por construcción y verificada por medición, en caso necesario deben efectuarse puentes conductores entre los tramos de las cañerías o entre ellas y sus accesorios.

Excepciones:

- a) Para viviendas en una sola planta a nivel de terreno, se permite el empleo de canalizaciones a la vista de material sintético que cumplan con [770.10.3.4](#).
- b) Para sistemas constructivos que contengan materiales inflamables autoextinguibles (por ejemplo Poliestireno Expandido tipo "F"), montados de manera que no quede una capa de aire entre el material y la instalación eléctrica, se permite el empleo de canalizaciones embutidas u ocultas de material sintético que cumplan con [770.10.3.3.3](#).

770.10.3.3: Prescripciones particulares para cañerías embutidas y cañerías ocultas

Las canalizaciones embutidas con cañerías metálicas tipo liviano o de material aislante deben ser protegidas de las agresiones mecánicas mediante alguno de los procedimientos detallados en a, b y c:

- a) Embutidas de manera que su parte más externa quede a no menos de 50 mm de las superficies terminadas del tabique o pared; o,
- b) protegidas por una barrera de acero, de espesor no menor a 1,4 mm, interpuesta en todas las partes que tengan una distancia de la superficie terminada del tabique menor que 50 mm y con un ancho que exceda el del caño en no menos que 5 mm por cada lado; esta barrera debe ser continua y estar fijada de manera de asegurar las condiciones de protección en forma permanente; o,
- c) protegidas por una mezcla de concreto (relación mínima 1:3, una parte de cemento por cada tres partes de arena, sin cal ni yeso) interpuesta en todas las partes que tengan una distancia de la superficie terminada del tabique menor que 50 mm y con un ancho que exceda el del caño en no menos que 10 mm; esta barrera debe ser continua, tener un espesor no menor que 10 mm y asegurar las condiciones de protección en forma permanente en toda su longitud. Esta condición se considera cumplida automáticamente en las cañerías instaladas en losas.

En el caso de las paredes o tabiques, quedan exceptuadas de cumplir con los puntos anteriores las cañerías ubicadas en una franja de hasta 100 mm, tomada a partir de las aristas externas de puertas y ventanas y hasta 100 mm en el entorno de las cajas.

Cuando se trate de canalizaciones ocultas en paredes o tabiques huecos construidos en materiales no inflamables, de optar por el empleo de cañerías metálicas livianas o de material aislante, se deben cumplir algunas de las condiciones citadas en a), b) o c). Las cañerías se deben sujetar a las paredes o tabiques mediante anclajes apropiados; debe prestarse especial atención a las fijaciones de las cañerías curvables, con el fin que éstas no modifiquen sus radios de curvatura.

Para cañerías en forma de "U", ver subcláusula [770.10.3.6.3](#).



770.10.3.3.1: Cañerías en obras húmedas embutidas en techos, pisos o losas en general, paredes, tabiques, columnas o vigas, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado “in situ” del mismo, o donde la instalación de las cañerías suponga el tallado de canaletas en la mampostería

Deben utilizarse las cañerías y accesorios mencionados en la subcláusula 770.10.3.2 con los mismos requisitos.

Pueden utilizarse además las cañerías y accesorios de acero liviano según IRAM-IAS U 500 2224. Las cajas deben responder a IRAM 62005 o IRAM 62224. También pueden utilizarse las cajas conforme a IRAM 2346.

Las cañerías y accesorios también pueden ser de material aislante, no propagantes de la llama, debiendo cumplir como mínimo los requisitos de IRAM 62386-1 o IEC 61386-1. Además, deben cumplir con IRAM 62386-21 o IEC 61386-21 para las cañerías rígidas; IRAM 62386-22 o IEC 61386-22 para las cañerías curvables y transversalmente autorrecuperables e IRAM 62386-23 o IEC 61386-23 para las cañerías flexibles y de las prescripciones de instalación conforme a la presente subcláusula (ver Tabla 770.10.I y 770.10.3.3.4).

Tabla 770.10.I - Requisitos mínimos para cañerías de material aislante en obras húmedas

Característica	Requisito	IRAM 62386-1 IEC 61386-1	
		Dígito	Clasificación
Serie	Métrica (por ejemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm).	-	-
	Pulgadas (por ejemplo 3/4", 1", 1 1/4")	-	-
Longitud mínima del tramo	3 m	-	-
Resistencia a la compresión	Fuerza de 750 N sobre 0,05 m a 20 °C (Clasificación=media)	1	3
Resistencia al impacto	Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (Clasificación=media)	2	3
Temperatura mínima de instalación y servicio*	- 5 °C	3	2X
Temperatura máxima de instalación y servicio*	60°C para mampostería u hormigón colado cuando la temperatura de fragüe no supere los 60°C.	4	X1
	90°C para hormigón colado con acelerantes de fragüe cuando la temperatura de fragüe supere los 60°C.		X2
Resistencia al curvado	Rígido	5	1
	Curvable		2
	Curvable (transversalmente autorrecuperable)		3
	Flexible		4
Rigidez dieléctrica	Sin conductividad eléctrica verificada a 50 Hz a: 2 000 V durante 15 minutos verificando una pérdida por corriente de fuga inferior a 100 mA	6	2
Accesorios de conexión	Grado IP5X mínimo contra objetos sólidos (determinan el grado IP de la cañería embutida). Mecanismo de retención seguro que garantice el cumplimiento de la resistencia a la tracción del conjunto en 250 N (mínimo). Guarnición contra ingreso de polvo.	7	5
Accesorios de conexión	Grado IPX4 mínimo contra ingreso de agua (determinan el grado IP de la cañería embutida). Contra ingreso de agua en todas direcciones.	8	4
Resistencia a la corrosión	No aplicable	9	-
Resistencia a la tracción	Mínimo 250 N (Clasificación = liviano)	10	2
Resistencia a la propagación de la llama	No propagante de la llama	11	1
Resistencia a las cargas suspendidas	Carga de 20 N suspendida durante 48 h (Clasificación = muy liviano)	12	1
Resistencia al fuego	En estudio	13	-

* Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, además, el caño puede ser doblado y cortado sin dañarse ni perder cualidades en forma permanente.

770.10.3.3.2: Cañerías en obras secas embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón premoldeado, donde la instalación de las cañerías suponga la previsión de huecos o canales en el premoldeado (hormigón) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables

Deben utilizarse las cañerías y accesorios mencionados en 770.10.3.2 con los mismos requisitos.



Pueden utilizarse además las cañerías y accesorios de acero liviano según IRAM-IAS U 500 2224. Las cajas deben responder a IRAM 62005 o IRAM 62224. También pueden utilizarse las cajas conforme a IRAM 2346. Las cañerías y accesorios también pueden ser de material aislante, no propagantes de la llama, debiendo cumplir como mínimo los requisitos de IRAM 62386-1 o IEC 61386-1. Además, deben cumplir con IRAM 62386-21 o IEC 61386-21 para las cañerías rígidas; IRAM 62386-22 o IEC 61386-22 para las cañerías curvables y transversalmente autorrecuperables e IRAM 62386-23 o IEC 61386-23 para las cañerías flexibles y de las prescripciones de instalación conforme a la presente subcláusula (ver [Tabla 770.10.II](#) y [770.10.3.3.4](#)).

Tabla 770.10.II - Requisitos mínimos para cañerías de material aislante en obras secas

Característica	Requisito	IRAM 62386-1 IEC 61386-1	
		Dígito	Clasificación
Serie	Métrica (por ejemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm).	-	-
	Pulgadas (por ejemplo 3/4", 1", 1 ^{1/4} "		
Longitud mínima del tramo	3 m	-	-
Resistencia a la compresión	Fuerza de 320 N sobre 0,05 m a 20 °C (Clasificación = liviana)	1	2
Resistencia al impacto	Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (Clasificación = media)	2	3
Temperatura mínima de instalación y servicio*	- 5°C	3	2X
Temperatura máxima de instalación y servicio*	60°C	4	X1
Resistencia al curvado	Rígido	5	1
	Curvable		2
	Curvable (transversalmente autorrecuperable)		3
	Flexible		4
Rigidez dieléctrica	Sin conductividad eléctrica verificada a 50 Hz a: 2 000 V durante 15 minutos verificando una pérdida por corriente de fuga inferior a 100 mA	6	2
Accesorios de conexión	Grado IP5X mínimo contra objetos sólidos (determinan el grado IP de la cañería embutida). Mecanismo de retención seguro que garantice el cumplimiento de la resistencia a la tracción del conjunto en 250 N (mínimo). Guarnición contra ingreso de polvo.	7	5
Accesorios de conexión	Grado IPX4 mínimo contra ingreso de agua (determinan el grado IP de la cañería embutida). Contra ingreso de agua en todas direcciones.	8	4
Resistencia a la corrosión	No aplicable	9	-
Resistencia a la tracción	Mínimo 250 N (Clasificación = liviano)	10	2
Resistencia a la propagación de la llama	No propagante de la llama	11	1
Resistencia a las cargas suspendidas	Carga de 20 N suspendida durante 48 h (Clasificación = muy liviano)	12	1
Resistencia al fuego	En estudio	13	-

* Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, además, el caño puede ser doblado y cortado sin dañarse ni perder cualidades en forma permanente.

770.10.3.3.3: Cañerías ocultas entre paredes o tabiques dobles (mampostería, hormigón o materiales no inflamables de sistemas de construcción en seco), donde la instalación de las cañerías suponga la inaccesibilidad a la misma con la obra terminada

Deben utilizarse las cañerías, cajas y accesorios mencionados en las subcláusulas [770.10.3.2](#), [770.10.3.3.1](#) y [770.10.3.3.2](#), con los mismos requisitos. Para condiciones de instalación, ver [770.10.3.1](#) y [770.10.3.3.4](#).

770.10.3.3.4: Prescripciones adicionales para cañerías curvables y curvables autorrecuperables

Nota: A efectos de esta Reglamentación, la designación coloquial de cañería enrollable es equivalente a las denominaciones técnicas de cañerías curvables y curvables autorrecuperables.

Las cañerías curvables y curvables autorrecuperables (corrugadas o lisas) presentan la particularidad, frente a otros tipos de canalizaciones rígidas, ya sean de material aislante o metálico, de su facilidad para formar



curvas, razón por la cual se requiere el cumplimiento de las presentes prescripciones adicionales. Independientemente de los requisitos señalados previamente en 770.10.3.3.1 y 770.10.3.3.2. Sólo se permite el empleo de cañerías curvables y curvables autorrecuperables (corrugadas o lisas), embutidas en paredes, techos (no apoyadas sobre cielorrasos suspendidos), si cumplen con la solicitud de inspección indicada en 770.2.2 y con las siguientes reglas de ejecución de montaje o instalación señaladas de a) a e) inclusive.

- a) El recorrido de las canalizaciones debe respetar la ortogonalidad de los ambientes. Los tendidos deben estar formados por líneas rectas, unidas por curvas de radio de curvatura adecuado al tipo de canalización y cables, no debiendo superar excesivamente estos radios, es decir no debe ejecutarse un tendido formado solamente por curvas, curvas y contracurvas, festones, etc. En todos los casos debe respetarse la cantidad máxima de tres curvas entre bocas, cajas o gabinetes.
- b) En ningún caso deben superarse las distancias máximas entre cajas establecidas en 770.10.3.6.2. Las cañerías deben sujetarse a intervalos regulares que no superen el metro de distancia entre ellos mediante precintos, grapas o ataduras adecuadas. Por ejemplo, las cañerías instaladas en losas se deben sujetar a las armaduras metálicas, las ocultas en cielorrasos suspendidos a la losa correspondiente, etc.
- c) Debe prestarse especial atención a las reglas señaladas en 770.10.3.6.4. La curvatura debe ser tal que no origine reducciones en la sección interna del caño y el radio mínimo puede extraerse de la Tabla 770.10.V, o por las indicaciones de las respectivas normas de producto.
- d) Las cañerías deben unirse entre sí mediante accesorios correspondientes al mismo sistema y que aseguren la continuidad de la protección mecánica que proporcionan a los cables.
- e) Luego de colocadas y fijadas las cañerías y sus accesorios, debe ser posible la fácil introducción y retiro de los cables en las mismas. Este cometido se considera cumplido si:
 1. se utiliza, para una determinada cantidad y sección de cables, las dimensiones mínimas de cañerías indicadas en la Tabla 770.10.VII, aplicable exclusivamente a caños de pared interna lisa o uniforme; o
 2. si la canalización no es lisa interiormente, debe seleccionarse el diámetro de caño inmediatamente superior al establecido por la Tabla 770.10.VII².

770.10.3.4: Prescripciones particulares para canalizaciones interiores a la vista

Pueden emplearse las canalizaciones del mismo tipo que las que se utilizan embutidas.

Los accesorios normalizados para estas canalizaciones deben ser aptos para instalación a la vista, es decir, deben ser construidos en acero cincado, aluminio, latón, acero inoxidable o material aislante.

Los accesos para los caños en las cajas de paso, de derivación, en las cajas para instalación de dispositivos o en los gabinetes para tableros de apoyar, pueden ser roscados o sin rosca pero en ningún caso pueden emplearse cajas o envolturas con agujeros troquelados, cuyos taponos tengan la posibilidad de removerse sin ayuda de herramientas. No se permite el empleo de las cajas de chapa de hierro con agujeros troquelados, construidas según IRAM 62005, IRAM 62224 e IRAM 2346.

En el caso de emplear cajas con agujeros roscados, los agujeros no utilizados para instalar cañerías deben ser cubiertos con un tapón que sólo pueda ser removido con herramientas.

En estos casos los caños pueden ser roscados en forma directa a las cajas o pueden roscarse a las cajas conectores adecuados con rosca, a los cuales se fijan los caños, que son ajustados con tornillos de rosca métrica y punta cónica (tipo prisionero). Las roscas realizadas en el conector, donde se enrosca el tornillo de ajuste deben tener como mínimo cuatro filetes.

En el caso de emplear cajas o gabinetes con agujeros no roscados, los agujeros no utilizados para instalar cañerías deben ser cubiertos con un tapón a presión o con una tapa abulonada, que requieran para su remoción el empleo de herramientas.

Además pueden emplearse las siguientes canalizaciones:

- a) Cañerías de acero inoxidable.
- b) Cañería de acero tipo liviano, según IRAM-IAS U 500 2224, cincadas o esmaltadas.
- c) Sistema de cablecanales o conductos de metal, que cumplen con IRAM 62084 o IEC 61084 y de acuerdo con la clasificación dada en la Tabla 770.10.III que se indica más adelante.

Nota 1: Componentes del sistema de cablecanales o conductos: tramo de cablecanal, es el componente principal del sistema comprendiendo una base y una cubierta o tapa removible; tramo de conducto, es el componente principal del sistema caracterizado por un conducto cerrado de sección no circular; conector, es un componente del sistema utilizado para unir, cambiar la dirección o terminar tramos de cablecanales o conductos; pieza de sujeción, es un componente del sistema utilizado para asegurar los

² Ejemplo: Para el pasaje de dos conductores de 2,5 mm² (+ PE), la Tabla 770.10.VII establece una medida de canalización de RS 16, RL 16 o equivalente (designación comercial 5/8"). Si el caño a instalar posee una pared interna no uniforme, como ser corrugado por dentro, debe adoptarse una medida no menor a RS 19 o RL 19 - designación comercial 3/4" - (la inmediata superior).



otros componentes a la pared, tabique, cielorraso, techo o piso; pieza para montaje de aparatos, es un componente del sistema usado para incorporar aparatos eléctricos (interruptores de efecto, tomacorrientes, dispositivos de protección, etc.) agregados a un tramo de cablecanal o conducto; accesorio, es un componente del sistema usado para funciones suplementarias como separación de cables, retención de cables, etc.

- d) Caños metálicos flexibles de acuerdo con IRAM 62386 o IEC 61386 con características no inferiores a la clasificación: 432141552310

Nota 2: 432141552310- tiene el siguiente significado: Primer dígito (4) = resistencia a la compresión = FUERTE; Segundo dígito (3) = resistencia al impacto = MEDIA; Tercer dígito (2) = Rango de temperatura mínima -5°C; Cuarto dígito (1) = Rango de temperatura máxima 60°C; Quinto dígito (4) = Flexible; Sexto dígito (1) = Con características de continuidad eléctrica; Séptimo dígito (5) = Protegido contra el polvo; Octavo dígito (5) = Protegido contra los chorros de agua; Noveno dígito (2) = protección contra la corrosión, interna y externa = MEDIA; Décimo dígito (3) = Resistencia a la tracción = MEDIA; Undécimo dígito (1) = No propagante de la llama; Duodécimo dígito (0) = Resistencia a la carga suspendida no declarada; Décimo-tercer dígito (-) = Efectos del fuego en estudio.

- e) Caños de material aislante, siempre que cumplan con las prescripciones de la [Tabla 770.10.I](#), con excepción del primer dígito, correspondiente a la "Resistencia a la compresión" que en lugar de ser clasificación Media (3) correspondiente a 750 N, pasa a ser Fuerte (4) correspondiente a 1 250 N y con excepción del segundo dígito, correspondiente a la "Resistencia al impacto" que en lugar de ser clasificación Media (3) correspondiente a 2 kg / 0,1 m, pasa a ser Fuerte (4) correspondiente a 2 kg / 0,3 m (4421).
- f) Sistemas de cablecanales o conductos de material aislante, que cumplen con IRAM 62084 o IEC 61084, de acuerdo con la [Tabla 770.10.IV](#).

En la instalación de cañerías metálicas, cañerías aislantes y todo otro tipo de conducto, se debe cumplir con las siguientes prescripciones:

- h) Toda cañería de largo igual o superior a 2 m debe ser fijada a la pared como mínimo en tres puntos, por cada tramo de 3 m y mediante sujeciones adecuadas.
- i) Toda cañería con curvas debe ser fijada, a la entrada y a la salida de dichas curvas, con elementos de sujeción adecuados a no más de 0,2 m del vértice virtual.
- j) Toda cañería de largo inferior a 2 m debe ser fijada a la pared por lo menos en dos puntos por medio de grapas adecuadas.
- k) Toda caja debe ser fijada a la pared en por lo menos dos puntos.
- l) Toda cañería vinculada a una caja debe tener un punto de fijación a la pared, a no más de 0,5 m de la caja.
- m) Las cañerías, cajas y gabinetes a instalar en ambientes húmedos deben separarse de la pared una distancia mínima de 0,01 m.
- n) Toda canalización eléctrica debe ser instalada a más de 0,2 m de conductos de escape de gases calientes, chimeneas, conductos de calefacción u otra fuente de calor. Si esta distancia no puede ser respetada, a la canalización eléctrica se la debe revestir con aislante térmico en todo el recorrido que comparte con el conducto caliente.

Tabla 770.10.III - Requisitos mínimos para sistemas de cablecanales metálicos

1) Resistencia mecánica	MEDIA
2) Clasificación de temperatura	-5 °C
3) No propagante de la llama	SÍ
4) Con características de continuidad eléctrica	SÍ
5) Grado de protección IP mínimo según IRAM 2444 :	
5.1) Interior de inmuebles y locales húmedos	IP413
5.2) Cuartos de baño	Ver Sección 701
5.3) Instalaciones a la intemperie (sin empleo de chorros de agua)	IP543
5.4) Locales mojados (sin empleo de chorros de agua)	IP543



5.5) Instalaciones a la intemperie o locales mojados, con empleo de chorros de agua	IPX53 o IPX63
5.6) Locales con vapores corrosivos	IP653
5.7) Locales polvorientos	IP613
5.8) Locales de ambiente peligroso	Ver AEA 90079
6) Protección contra el ataque de sustancias corrosivas o polutivas:	
6.1) Instalaciones en general	MEDIA (Interna y externa)
6.2) Instalaciones en ambiente peligroso o vapores corrosivos	ALTA (Interna y externa)
7) Protección contra la radiación solar:	
7.1) Canalizaciones en interior de inmuebles, protegidas de la radiación solar por estructuras permanentes en toda su extensión	BAJA
7.2) Canalizaciones a la intemperie o en interior de inmuebles con posibilidad de exposición a la radiación solar directa, reflejada o intermitente	ALTA
8) Cubierta o tapa removible sin necesidad de herramientas	Sí

Tabla 770.10.IV - Requisitos mínimos para sistemas de cablecanales de material aislante

1) Resistencia mecánica	MEDIA
2) Clasificación de temperatura	-5 °C
3) No propagante de la llama	Sí
4) Con características de aislamiento eléctrico	Sí
5) Grado de protección mínimo según IRAM 2444:	
5.1) Interior de inmuebles y locales húmedos	IP413
5.2) Cuartos de baño	Ver Sección 701
5.3) Instalaciones a la intemperie (sin empleo de chorros de agua)	IP543
5.4) Locales mojados (sin empleo de chorros de agua)	IP543
5.5) Instalaciones a la intemperie o locales mojados, con empleo de chorros de agua	IPX53 o IPX63
5.6) Locales con vapores corrosivos	IP653
5.7) Locales polvorientos	IP613
5.8) Locales de ambiente peligroso	Ver AEA 90079
6) Protección contra el ataque de sustancias corrosivas o polutivas:	
6.1) Instalaciones en general	MEDIA (Interna y externa)
6.2) Instalaciones en ambiente peligroso o vapores corrosivos	ALTA (Interna y externa)



7) Protección contra la radiación solar:	
7.1) Canalizaciones en interior de inmuebles, protegidas de la radiación solar por estructuras permanentes en toda su extensión	BAJA
7.2) Canalizaciones a la intemperie o en interiores con posibilidad de exposición a la radiación solar directa, reflejada o intermitente	ALTA
8) Cubierta o tapa removible sin necesidad de herramientas	SÍ

770.10.3.5: Prescripciones particulares para instalaciones eléctricas ocultas sobre cielorrasos suspendidos

Pueden emplearse las canalizaciones del mismo tipo que las que se utilizan embutidas y a la vista. Para condiciones de instalación, ver [770.10.3.1](#), [770.10.3.3.4](#) y las prescripciones de la presente cláusula.

Las canalizaciones ocultas sobre cielorrasos suspendidos pueden estar fijadas al techo o suspendidas del techo pero nunca apoyadas sobre el cielorraso suspendido, de manera que su peso o esfuerzos de tracción o compresión no sean transmitidos a éste.

Para el caso de canalizaciones fijadas al techo (por ejemplo, losa), pueden emplearse las canalizaciones detalladas anteriormente, debiendo respetarse las indicaciones de fijación de cajas y distancias dadas para las canalizaciones a la vista (ver [770.10.3.4](#)).

Cuando se trate de canalizaciones suspendidas desde el techo, no pueden emplearse los caños curvables y curvables autorrecuperables. Las canalizaciones deben ser realizadas de forma tal que formen una estructura rígida, que no registre movimientos en sentido horizontal ni vertical, para lo cual, los elementos mecánicos de soporte entre techo y caño y entre paredes y caños (por ejemplo varilla de hierro, planchuela rígida de hierro, hierro ángulo, etc.) deben realizarse con sistemas que soporten tanto la acción de "tracción" (desconectar una ficha del tomacorriente instalado en la caja suspendida) como la acción de "compresión" producida al conectar la ficha al tomacorriente, sin que ninguna de estas acciones genere movimientos en la instalación.

Las canalizaciones deben ser soportadas siguiendo los lineamientos de la cañería a la vista (ver [770.10.3.4](#)).

Los accesorios normalizados para estas canalizaciones deben ser los indicados para las instalaciones a la vista, es decir, construidos en acero cincado, aluminio, latón o material sintético, sin troquelados, que puedan removerse sin uso de herramientas, para el acceso de las cañerías. Asimismo pueden emplearse en estas instalaciones "ocultas" las cajas de chapa de hierro esmaltadas construidas según IRAM 62224, IRAM 62005 e IRAM 2346, con troquelados que pueden retirarse sin el uso de herramientas.

770.10.3.6: Montaje de canalizaciones

770.10.3.6.1: Uniones entre cañerías y vinculaciones entre cañerías y cajas

Las vinculaciones de cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, deben efectuarse mediante conectores o tuerca y boquilla. Estos accesorios deben responder a IRAM 2224 o IRAM 2005. Los accesorios de vinculación deben ser metálicos si así lo fuese la canalización, mientras que en las canalizaciones de material sintético deben utilizarse dispositivos de vinculación también sintéticos.

Nota 1: Las instalaciones a la vista deben ser ejecutadas como se indica en [770.10.3.4](#).

Nota 2: En zonas con efecto sísmico superior a la categoría AP1 (despreciable), en losas y cielorrasos suspendidos las uniones entre conductos y cajas deben ser ejecutadas con tuerca, contratuerca y boquilla.

770.10.3.6.2: Colocación de cajas de paso, de derivación y de paso y derivación

Para facilitar la colocación y el reemplazo de cables debe emplearse un número suficiente de cajas de paso.

En tramos rectos sin derivación, horizontales o verticales, debe colocarse, como mínimo, una caja cada 15 m.

Para las canalizaciones indicadas en [770.10.3.4](#) las funciones de caja de paso se consideran cumplidas por la existencia de tapas de registro que satisfagan las condiciones indicadas precedentemente.

Las cajas de paso y de derivación deben instalarse de modo que sean siempre accesibles.

Para las cañerías que atraviesan juntas de dilatación se deben prever cajas de paso o registro a cada lado de la junta, ejecutándose la unión entre ellas con caño del tipo flexible de acero con vaina plástica y sus accesorios correspondientes.



770.10.3.6.3: Consideraciones para conductos y cañerías con forma de "U"

Cuando no sea posible evitar la colocación de conductos y cañerías en forma de "U" (por ejemplo en los cruces por debajo de los pisos) u otra forma que facilite la acumulación de agua, se deben colocar únicamente cables conforme a IRAM 2178, IRAM 62266 o IRAM 2268, en cañerías normalizadas de material sintético o metálico; en este último caso protegido adecuadamente contra la corrosión (por ejemplo hierro galvanizado o acero inoxidable). Esta prescripción debe aplicarse para los cruces que estén instalados en los pisos de planta baja y subsuelos o sótanos, quedando a criterio del proyectista su aplicación en pisos superiores.

Las cañerías deben ser protegidas contra el daño mecánico, de acuerdo con las prescripciones de la cláusula 770.10.3.3.

770.10.3.6.4: Curvas en las canalizaciones

Nota: Se define como curva en una canalización a cambios de dirección que, respetando los radios mínimos de curvatura de los cables, tengan ángulos interiores comprendidos entre 90 y 135°.

No se admiten más de tres curvas de la canalización entre dos cajas o gabinetes consecutivos.

Las curvas realizadas en los caños de sección circular no deben terminar en ángulos interiores menores que 90°, debiéndose tener en cuenta los radios mínimos de curvatura indicados en la Tabla 770.10.V.

Tabla 770.10.V - Radios de curvatura mínimos [mm]

Diámetro exterior [mm]	Cañerías			
	Curvables y curvables autorrecuperables		Rígidas (curvables con ayuda de equipos)	
	Interior no liso (corrugado)	Interior liso	Aislantes	Metálicas
16	48	96	48	96
20	60	120	60	120
25	75	150	75	150
32	96	192	--	--
40	160	300	--	--
50	200	480	--	--
63	252	600	--	--

Tabla 770.10.VI - Radios de curvatura para curvas construidas en fábrica

Para caño tipo liviano o semipesado		Radio de curvatura [mm]	
Diámetro nominal	Designación IRAM	Mínimo	Máximo
5/8"	CL/CR 16	35	45
3/4"	CL/CR 19	42	52
7/8"	CL/CR 22	50	55
1 "	CL/CR 25	59	69
1 1/4"	CL/CR 32	74	84
1 1/2"	CL/CR 38	90	100
2"	CL/CR 51	120	130

Nota: CL: curva lisa; CR: curva roscada.

La distancia mínima entre dos curvas consecutivas no debe ser menor que diez veces el diámetro exterior del caño.

Las curvas de los caños pueden realizarse por medio de accesorios específicos conforme a las normas IRAM respectivas.

770.10.3.7: Canalizaciones formadas por bandejas portacables

En caso de requerir su utilización, ver AEA 90364-5-521.12.



770.10.3.8: Instalación de los cables en las canalizaciones

770.10.3.8.1: Reglas generales

Antes de instalar los cables debe concluirse con el montaje de las canalizaciones (incluidas las cajas) y completado los trabajos de mampostería y terminaciones superficiales que pudieran afectarlos.

Debe dejarse una longitud mínima de 0,1 m de cable disponible en cada caja, al efecto de poder realizar las conexiones necesarias. Los cables que pasen sin empalme a través de las cajas de conexionado deben formar un bucle.

Los cables colocados en cañerías verticales deben estar soportados mediante dispositivos colocados en cajas accesibles, en tramos no mayores de 15 m. Los elementos de soporte deben estar instalados y tener formas tales que no dañen la envoltura o la aislación de los cables.

No se permiten las uniones o derivaciones de cables en el interior de los caños.

Durante el montaje de los cables no debe ejercerse sobre ellos un esfuerzo superior a los 50 N/mm² de la sección nominal del conductor. El esfuerzo máximo en servicio permanente no debe exceder de 15 N/mm².

770.10.3.8.2: Agrupamiento de cables en una misma canalización

Deben cumplirse los requisitos siguientes:

- a) Todos los cables pertenecientes a un mismo circuito, incluyendo el conductor de protección, deben instalarse dentro de la misma canalización.
- b) Cada línea principal se debe alojar en una cañería independiente.
- c) Los circuitos seccionales formados por cables IRAM-NM 247-3 o IRAM 62267 deben alojarse en caños independientes. No obstante, se admite en un mismo caño hasta tres circuitos seccionales, siempre que estén formados por cables según normas IRAM 2178, IRAM 2268 o IRAM 62266 y que correspondan a un mismo medidor.
- d) Los circuitos para usos generales, para usos especiales y los dedicados a consumos específicos deben tener cañerías independientes para cada uno de ellos. No obstante, como excepción, los circuitos para usos generales pueden alojarse en una misma cañería, en un máximo de tres, de acuerdo con lo que se indica a continuación:
 1. que pertenezcan a una misma fase y a un mismo tablero;
 2. que la suma de las corrientes nominales de los dispositivos de protección de cada uno de los circuitos no sea mayor que 36 A, y
 3. que el número total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto no sea mayor que 15 unidades.
- e) En todas las cajas donde converjan circuitos diferentes, en las condiciones del punto d), los cables deben estar identificados de manera de evitar que, por error, pueda alterarse la correlación o mezclarse cables de diferentes circuitos. Esa identificación puede hacerse por colores de los cables, anillos numerados u otros medios adecuados de identificación, indelebles y estables en el tiempo.
- f) Cada boca sirve como tal a un solo circuito. Además puede emplearse como caja de paso pero no de derivación de otros circuitos, en las condiciones especificadas en el punto d). Para cajas ubicadas a una altura no inferior a 1,80 m, ver [770.6.6](#).
- g) Las canalizaciones multiconducto, tales como cablecanales múltiples por ejemplo, se consideran canalizaciones independientes, sólo si cuentan con separadores, paredes o barreras, diseñados y dispuestos de manera que sea imposible que un cable alojado en una de las secciones pueda entrar en la otra y si los accesorios de unión, derivación, pase, cruzamiento o bocas de salida, mantienen la separación efectiva y permanente entre todas las secciones.
- h) En las viviendas motivo de esta Sección, pueden coexistir los siguientes sistemas, los que deben estar separados en canalizaciones independientes:
 1. Sistema de 380/220 Vca.
 2. Sistema de MBTS (Muy Baja Tensión Sin puesta a tierra) o MBTF (Muy Baja Tensión Funcional hasta 24 Vca o cc).
 3. Sistemas de señales débiles, video, televisión, alarmas, etc.
 4. Sistemas de transmisión de datos para servicios tales como internet, intranet, etc.



Nota 1: Cuando no sea posible efectuar la separación de estos sistemas en canalizaciones independientes (solución preferida), se deben tomar alguna de las siguientes medidas:

- Los cables de los circuitos de MBTS, MBTF o señales débiles deben colocarse dentro de una cubierta (o caño) de material aislante, además de poseer su aislación funcional.
- Los cables de circuitos de diferentes tensiones deben estar separados por una pantalla metálica puesta a tierra.
- Los cables de circuitos de diferentes tensiones pueden estar en un mismo cable multipolar, pero los cables de las tensiones menores deben aislarse individual y colectivamente de acuerdo con la mayor tensión presente.

Nota 2: Cuando existan pantallas metálicas, las mismas deben ser conectadas entre sí y al conductor de protección PE.

Nota 3: En los sistemas de bus de datos, los requerimientos de aislación del circuito de señal y del circuito de distribución de potencia respecto de tierra y de cualquier otro circuito deben estar en concordancia con lo requerido por IEC 61131-2 en su tabla 17, salvo indicación en contrario del fabricante.

770.10.3.8.3: Uniones entre cables

En las uniones y derivaciones de cables de secciones menores a 4 mm² se admiten uniones de cuatro conductores como máximo, intercalando y retorciendo sus hebras. Las uniones y derivaciones de cables de secciones de 4 mm² pueden efectuarse del mismo modo, en tanto y en cuanto la unión no supere los tres conductores.

Para agrupamientos múltiples (más de 4 cables) deben utilizarse borneras de conexionado conformes a IRAM 2441 u otras borneras normalizadas según normas IEC.

Las uniones y derivaciones de cables de secciones mayores que 4 mm² deben efectuarse por medio de borneras, manguitos de indentar o soldar (utilizando soldadura de bajo punto de fusión con decapante de residuo no ácido) u otro tipo de conexiones que aseguren una conductividad eléctrica por lo menos igual a la del conductor original.

Debe tenerse en cuenta que cierto tipo de uniones (como la soldadura de bajo punto de fusión) puede limitar la temperatura máxima de cortocircuito de toda la línea a 160 °C.

Las uniones y derivaciones no deben someterse a solicitaciones mecánicas y deben cubrirse con un aislante eléctrico de características equivalentes al que poseen los cables.

770.10.3.8.4: Medidas mínimas de caños, cablecanales y cajas

El diámetro interno mínimo de los caños se determina en función de la cantidad, sección y diámetro (incluida la aislación) de los cables, de acuerdo con la [Tabla 770.10.VII](#).

Para los cablecanales y para los casos no previstos en la [Tabla 770.10.VII](#), el área total ocupada por los cables, comprendida la aislación, no debe ser mayor que el 35 % de la sección interna menor del caño.

Para conductos que alojen circuitos principales o seccionales, el diámetro interno mínimo de los caños debe ser de 15 mm (RL 19 y RS 19) y la sección mínima para otras formas de 200 mm².

Para conductos que alojen circuitos terminales, de usos generales o especiales, el diámetro interno mínimo de los caños debe ser de 13 mm (RL 16 y RS 16) y la sección mínima para otras formas de 150 mm².

Las medidas mínimas de las cajas por utilizar quedan fijadas por la cantidad y sección de los cables y dispositivos que van dentro de ellas, conforme se indica en las tablas [770.10.VIII](#), [770.10.IX](#) y [770.10.X](#).

No se permite la instalación de un solo cable unipolar por dentro de un caño metálico.

Tabla 770.10.VII - Máxima cantidad de cables por canalización

Sección del cable	mm ²	1,50	2,50	4,00	6,00	10,00
Diámetro exterior máximo	mm	3,50	4,20	4,80	6,30	7,60
Sección total	mm ²	9,62	13,85	18,10	31,17	45,36
Caños según IRAM (RL: acero liviano, RS: acero semipesado)	Sección mm ²	Cantidad de cables				
RS 16	132	4+PE	2+PE	-	-	-
RL 16	154	5+PE	3+PE	2+PE	-	-
RS 19	177	6+PE	4+PE	3+PE	-	-
RL 19	227	7+PE	5+PE	4+PE	2+PE	-
RS 22	255	9+PE	6+PE	4+PE	2+PE	-
RL 22	314	11+PE	7+PE	5+PE	3+PE	2+PE
RS 25	346	13+PE	9+PE	6+PE	3+PE	2+PE
RL 25	416		10+PE	7+PE	4+PE	2+PE
RS 32	616		15+PE	11+PE	6+PE	4+PE
RL 32	661			12+PE	7+PE	4+PE



RS 38	908				9+PE	6+PE
RL 38	962				10+PE	7+PE
RS 51	1 662				18+PE	12+PE
RL 51	1 810					

Tabla 770.10.VII (continuación)

Sección del cable	Mm ²	16,00	25,00	35,00	50,00	70,00
Diámetro exterior máximo	mm	8,80	11,00	12,50	14,50	17,00
Sección total	mm ²	60,82	95,03	122,72	165,13	226,98
Caños según IRAM (RL: acero liviano, RS: acero semipesado)	Sección mm ²	Cantidad de cables				
RS 16	132	-	-	-	-	-
RL 16	154	-	-	-	-	-
RS 19	177	-	-	-	-	-
RL 19	227	-	-	-	-	-
RS 22	255	-	-	-	-	-
RL 22	314	-	-	-	-	-
RS 25	346	-	-	-	-	-
RL 25	416	2+PE	-	-	-	-
RS 32	616	3+PE	-	-	-	-
RL 32	661	3+PE	-	-	-	-
RS 38	908	4+PE	2+PE	2+PE	-	-
RL 38	962	5+PE	3+PE	2+PE	-	-
RS 51	1 662	9+PE	5+PE	4+PE	3+PE	2+PE
RL 51	1 810	9+PE	6+PE	4+PE	3+PE	2+PE

Nota: Para los caños semipesados, la tabla precedente fue confeccionada basada en los valores de la Serie 2 de IRAM-IAS U 500 2005.

Tabla 770.10.VIII - Volumen utilizable de las cajas de embutir

Tipo de caja	Rectangular 5x10	Cuadrada 10x10	Octogonal grande	Octogonal chica
Volumen (cm ³)	240	400	250	155
Volumen utilizable (cm ³)	120	200	120	75

Tabla 770.10.IX - Volumen ocupado por cada cable que pasa por o deriva en una caja

Sección del cable (mm ²)	1,5	2,5	4	6	10
Volumen mínimo (cm ³)	6	8,5	12	20	25

Tabla 770.10.X - Volumen típico ocupado por dispositivos

Dispositivo	Interruptor 1P	Tomacorriente 2P+T, 10 A	Tomacorriente 2P+T, 20 A
Volumen típico (cm ³)	6 a 25	18 a 38	32 a 40

770.10.3.8.5: Identificación de cables

a) Los cables deben identificarse de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 770.10.XI - Identificación

Aplicación	Designación alfanumérica	Color
Línea 1 (fase R)	L1	Castaño (marrón)
Línea 2 (fase S)	L2	Negro
Línea 3 (fase T)	L3	Rojo



Neutro	N	Celeste (azul claro)
Conductor de protección	PE	Verde-Amarillo (bicolor)

Los cables de línea (fases) deben identificarse con los colores aquí indicados. Excepto el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo, por razones de fuerza mayor pueden utilizarse otros colores. En estos casos se debe identificar unívocamente cada cable en los dos extremos de cada tramo, mediante cintas con los colores normalizados, o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble y estable en el tiempo (para cables agrupados en una misma canalización ver [770.10.3.8.2](#)).

- b) Para el cable de línea (fase) de una distribución monofásica se puede utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases. Si una alimentación monofásica parte de una trifásica, dentro de una misma instalación, el color del cable de línea de dicha alimentación monofásica debe ser coincidente con el de la fase que le dio origen.
- c) Para funciones distintas de las indicadas en a), por ejemplo retornos de los circuitos de comando de iluminación, no se deben usar los colores destinados a líneas (fases), neutro o protección, ni tampoco el verde o el amarillo separadamente. Por razones de fuerza mayor, pueden utilizarse los colores de los cables de línea, pero no el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo. En estos casos se debe identificar unívocamente cada cable en los dos extremos de cada tramo, mediante cintas de colores, o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble y estable en el tiempo.
- d) Los cables que se utilicen como conductor de protección, PE, deben tener cubierta color verde-amarillo. Por esa razón, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta exterior de color verde-amarillo, ni cubierta color verde, ni cubierta color amarillo, para un uso que no sea el de conductor de protección.
- e) Los cables que se utilicen como conductor neutro, N, deben tener cubierta color celeste o azul claro. Por esa razón, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta color celeste o azul claro, para un uso que no sea el de conductor neutro.

770.10.4: Cables y canalizaciones subterráneas

770.10.4.1: Cables permitidos para instalaciones subterráneas

Ver cláusula [770.10.2](#).

770.10.4.2: Formas de instalación

Los cables pueden instalarse directamente enterrados o en conductos que cumplan con lo indicado en IRAM 62386-24 o IEC 61386-24, para el uso normal.

En dichas normas se establece que los caños para ser utilizados enterrados deben poder soportar una energía de impacto no menor de (resistencia al impacto "normal"):

- 15 J para caños de diámetro ≤ 60 mm,
- 20 J para caños de diámetro entre 61 y 90 mm,
- 28 J para caños de diámetro entre 91 y 140 mm,
- 40 J para caños de diámetro > 140 mm.

Se admite el empleo de caños que cumplan con lo indicado en IRAM 62386-24 o IEC 61386-24, de resistencia al impacto "liviana", si se instalan en zanja protegidos por hormigón o formando un cañero hormigonado (ver [770.10.4.2.2](#)).

En dichas normas se establece que esos caños con resistencia al impacto "liviana" soporten una energía de impacto no menor de:

- 3 J para caños de diámetro ≤ 60 mm,
- 6 J para caños de diámetro entre 61 y 90 mm,
- 12 J para caños de diámetro entre 91 y 140 mm,
- 15 J para caños de diámetro > 140 mm.

770.10.4.2.1: Tendido directamente enterrado

El fondo de la zanja debe ser una superficie firme, lisa, libre de discontinuidades y sin piedras. Los cables deben disponerse, respetando los radios de curvatura mínimos correspondientes, a una profundidad mínima de 0,7 m respecto de la superficie del terreno.

Debe colocarse una cinta de advertencia (roja o roja y blanca con el texto "PELIGRO ELÉCTRICO" y el símbolo de IRAM 10005-1, correspondiente al símbolo B.3.6 de ISO 3864), a 0,2 m de la superficie y en todo el desarrollo longitudinal de la zanja.

Como protección contra el deterioro mecánico, se deben utilizar cubiertas o ladrillos dispuestos en la forma indicada en la figura siguiente:




Figura 770.10.A - Protecciones contra el deterioro mecánico

770.10.4.2.2: Tendido en conductos enterrados

Los conductos se deben colocar, con pendiente mínima del 1 % hacia las cámaras de inspección, en una zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento mínimo de 0,7 m de tierra de relleno por sobre el conducto y su diámetro mínimo debe cumplir con lo indicado en la tabla siguiente:

Tabla 770.10.XII - Diámetro mínimo de conductos enterrados

Diámetro exterior del cable (d) [mm]	Un cable por caño [mm]
$d \leq 25$	50
$25 < d \leq 66$	100
$d > 66$	1,5 d

Cuando se utilicen conductos de material sintético, éstos deben responder a IRAM 62386-24 o IEC 61386-24. Como excepción, se acepta el empleo de caños de PVC no plastificado que respondan a IRAM 13350 y debe efectuarse una protección contra el impacto mecánico similar a la indicada para cables directamente enterrados.

770.10.4.2.3: Cables subterráneos debajo de construcciones

Los cables subterráneos instalados debajo de construcciones deben estar colocados en un conducto que se extienda, como mínimo, 0,30 m más allá del perímetro de la construcción.

770.10.5: Consideraciones adicionales sobre canalizaciones

770.10.5.1: Ingreso de cables a cajas o tableros

Cuando un cable abandone una canalización para ingresar a una caja o tablero, el ingreso debe efectuarse a través de prensacables de material aislante o metálico o por otro método adecuado. Los cables deben ser los que cumplan con IRAM 2178 o IRAM 62266. Cuando la canalización de la que egresa el cable es un caño, el mismo debe finalizar en una boquilla roscada.



770.10.5.2: Radios de curvatura de los cables según IRAM 2178 e IRAM 62266

Para el tendido de estos cables en cualquier modo de instalación, ya sea en cañerías o enterrados, deben tenerse en cuenta, en los cambios de dirección, los radios de curvatura mínimos que el cable puede adoptar en su posición definitiva de servicio, empleando los valores fijados por los fabricantes.

770.11: Sección nominal de los cables

La sección nominal de los cables debe calcularse en función de su intensidad de corriente máxima admisible y caída de tensión con la verificación final de su sollicitación térmica al cortocircuito de acuerdo a los apartados a), b), c), d) y e) siguientes. Independientemente del resultado del cálculo las secciones no pueden ser menores a las siguientes, que se considerarán secciones mínimas admisibles.

Tabla 770.11.I - Secciones nominales mínimas de cables

Líneas principales	4,00 mm ²
Circuitos seccionales	2,50 mm ²
Circuitos terminales para iluminación de usos generales (con conexión fija o a través de tomacorrientes)	1,50 mm ²
Circuitos terminales para tomacorrientes de usos generales	2,50 mm ²
Circuitos terminales para iluminación de usos generales que incluyen tomacorrientes de usos generales	2,50 mm ²
Líneas de circuito para usos especiales	2,50 mm ²
Líneas de circuito para uso específico (excepto MBTF)	2,50 mm ²
Líneas de circuito para uso específico (alimentación a MBTF)	1,50 mm ²
Alimentaciones a interruptores de efecto	1,00 mm ²
Retornos de los interruptores de efecto	1,00 mm ²
Conductor de protección	2,50 mm ²

La sección nominal de los cables se verifica además en función:

- de su temperatura máxima admisible
Ver cláusula 770.12 - Determinación de la sección.
- de la máxima caída de tensión admisible
Las máximas caídas de tensión admisibles están indicadas en la cláusula 770.15.6.
- de las sollicitaciones térmicas en relación con las sobrecargas y los cortocircuitos (máximo y mínimo).
- de los esfuerzos electrodinámicos susceptibles de aparecer en caso de un cortocircuito (ver AEA 90865).
- otras sollicitaciones mecánicas a las que puedan estar sometidos los conductores.

Nota: Los puntos enumerados más arriba se refieren fundamentalmente a la seguridad de las instalaciones eléctricas; no obstante, para una operación más económica, e inclusive por consideraciones ecológicas, podrían adoptarse valores de sección nominal mayores que los determinados por esas razones.

770.12: Determinación de la sección

770.12.1: Exigencias generales

- La intensidad de corriente no debe ocasionar un calentamiento sobre el cable que eleve la temperatura de su conductor por encima de la especificada para cada tipo de cable (70 °C para el PVC).
- Los requerimientos de esta cláusula están destinados a lograr una expectativa de "vida" suficiente de las aislaciones³ y los conductores sometidos a los efectos térmicos de las corrientes admisibles transmitidas durante períodos prolongados en servicio normal.
- Esta cláusula se refiere solamente a cables para tensiones que no excedan los 0,6 / 1,1 kV en ca.

³ A los efectos de esta Reglamentación el vocablo aislación es sinónimo de aislamiento. Ver su definición en 3.10 de AEA 91140.



- d) La intensidad de corriente no debe provocar caídas de tensión superiores a las indicadas en [770.15.6](#).
- e) Se deben respetar las secciones mínimas indicadas en la [Tabla 770.11.I](#).

770.12.2: Intensidad de corriente admisible

770.12.2.1: Temperaturas de referencia

770.12.2.1.1: Temperatura ambiente de la región

Es la indicada para cada región geográfica de acuerdo con lo establecido en IRAM 11603 “Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina”, o lo que determine la autoridad de aplicación local.

Nota: La temperatura ambiente de la región en la zona de concesión de baja tensión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es de 40 °C. Para los cables enterrados la resistividad térmica específica del terreno se tomará igual a 1 K m / W [kelvin.metro/watt], considerando una temperatura del suelo de 25 °C.

770.12.2.1.2: Temperatura ambiente para el cálculo

Es la temperatura del aire o del medio donde el material es empleado.

Esta temperatura es la del lugar donde el equipamiento y material es instalado, resultante de la influencia de todos los otros equipos y fuentes de calor que funcionen en el mismo lugar, sin tener en cuenta la contribución térmica del equipo a ser calculado o instalado.

Cuando el valor de intensidad de corriente admisible es elegido de acuerdo con las tablas de la presente Sección, las temperaturas de cálculo serán las siguientes:

- a) Para cables en aire, independientemente de la forma de instalación: 40 °C.
- b) Para cables enterrados directamente en el suelo o en conductos enterrados: temperatura del suelo 25 °C.

770.12.2.1.3: Temperatura ambiente (del aire o del suelo) distinta de la de referencia

Ver Anexo B de AEA 90364-5-52.

770.12.2.2: Cables (sin envoltura de protección) según IRAM-NM 247-3 y 62267

Para cables dispuestos en cañerías embutidas en mampostería, en cañerías por dentro de vacíos previstos en la mampostería, en sistemas de cablecanales embutidos en el piso, en sistemas de cablecanales a la vista sobre paredes o suspendidos del cielorraso y en cañerías a la vista sobre paredes, la siguiente [Tabla 770.12.I](#) establece la intensidad de corriente admisible en ampere, para una temperatura ambiente de cálculo de 40 °C.

Asimismo, cuando corresponda, se debe aplicar el factor de reducción para más de un circuito monofásico o trifásico tal como se indica en la [Tabla 770.12.II](#).

Tabla 770.12.I - Intensidad de corriente admisible [A], para temperatura ambiente de cálculo de 40 °C

	Termoplástico	
	PVC / LS0H IRAM-NM 247-3 / IRAM 62267 B52-2 B1	PVC / LS0H IRAM-NM 247-3 / IRAM 62267 B52-4 B1
Cobre [mm ²]	2x	3x
1,5	15	14
2,5	21	18
4	28	25
6	36	32
10	50	44
16	66	59
25	88	77
35	109	96
50	131	117
70	167	149
95	202	180
120	234	208
150	261	228
185	297	258
240	348	301
300	398	343
En la tabla se deben considerar las siguientes referencias: 2x = 2 cables cargados + PE 3x = 3 cables cargados + N + PE		



Tabla 770.12.II - Factor de corrección por agrupamiento de circuitos en un mismo caño

Circuitos en un mismo caño	o número de cables cargados	Factor	Se aplica a Tabla 770.12.I
2 monofásicos	Hasta 4	0,80	Columna 1
3 monofásicos	Hasta 6	0,70	Columna 1
2 trifásicos	Hasta 6	0,80	Columna 2
3 trifásicos	Hasta 9	0,70	Columna 2

Nota 1: Los conductores de protección PE no se contabilizan como cables cargados.

Nota 2: Esta tabla está basada en la Tabla B52-17, ítem 1, del Capítulo 52 de esta Reglamentación.

770.12.2.3: Cables (con envoltura de protección), en aire o directamente enterrados, según IRAM 2178 y 62266

Cables multipolares con conductores de cobre, con aislamiento de PVC, eventuales rellenos y envoltura de protección de material termoplástico.

Para cables con conductores de cobre, que cumplen con IRAM 2178 o IRAM 62266, un cable multipolar, dispuesto en cañería, la [Tabla 770.12.III](#) establece la intensidad de corriente admisible en ampere para una temperatura ambiente (del aire) de cálculo igual a 40 °C.

Para cables con conductores de cobre, que cumplen con IRAM 2178 o IRAM 62266, un cable multipolar, dispuesto directamente enterrado a una profundidad de 0,7 m, la [Tabla 770.12.III](#) establece la intensidad de corriente en ampere, para una temperatura del terreno igual a 25 °C y una resistividad térmica específica del terreno igual a 1 K.m/W.

Documento sujeto a Discusión Pública

Tabla 770.12.III – Intensidades de corriente admisibles [A] para temperatura del aire de 40 °C y directamente enterrados o en conductos enterrados, a 25 °C, con una resistividad térmica específica del terreno igual a 1 K.m/W

	Método B2 Caño embutido en pared Caño a la vista		Método D1 Caño enterrado		Método D2 Directamente enterrado	
	Aislación Termoplástica IRAM 2178 IRAM 62266		Aislación Termoplástica IRAM 2178 IRAM 62266	Aislación Termoplástica IRAM 2178 IRAM 62266	Aislación Termoplástica IRAM 2178 IRAM 62266	Aislación Termoplástica IRAM 2178 IRAM 62266
	B2	B2	B52-2 D1	B52-4 D1		
[mm ²] Cobre	2x	3x	2x	3x	2x	3x
1,5	14	13	25	20	29	25
2,5	20	17	33	27	39	34
4	26	23	43	35	51	44
6	33	30	53	44	65	55
10	45	40	71	58	88	74
16	60	54	91	75	112	95
25	78	70	117	96	144	123
35	97	86	140	115	173	147
50	116	103	166 *	137	207 *	173
70	146	130	205 *	169	254 *	211
95	175	156	242 *	201	306 *	254
120	202	179	276 *	228	350 *	290
150	224	196	312 *	258	393 *	325
185	256	222	350 *	289	445 *	369
240	299	258	405 *	333	519 *	428
300	343	295	457 *	377	587 *	484

* Los cables bipolares se construyen generalmente hasta la sección de 35 mm². Las intensidades de corriente admisible indicadas para cables de secciones de 2 x 50 mm² hasta 2 x 300 mm² corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado o es empleado como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en la tabla 770.12.III. La dispersión de los valores es generalmente menor al 5 %.

Nota 2: La tabla de intensidades admisibles 770.12.III está calculada para cables con conductores con formación rígida (Clase 2 de IEC 60228 o de IRAM-NM 280); en caso de utilizar conductores con formación flexible (Clase 5 de IEC 60228 o de IRAM-NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

Nota 3: Los valores corresponden a circuitos monofásicos o trifásicos simétricos equilibrados.



770.13: Dispositivos de maniobra y protección

Nota: Los términos “dispositivo” y “aparato” se usan indistintamente.

770.13.1: Generalidades

Toda instalación eléctrica debe ser objeto como mínimo de medidas de protección contra las siguientes fallas eléctricas:

- a) De cumplimiento obligatorio:
 - Protección contra fallas a tierra
 - Protección contra contactos directos
 - Protección contra contactos indirectos
 - Protección contra sobrecorrientes (sobrecargas y/o cortocircuitos)
- b) Altamente recomendables:
 - Protección contra sobretensiones transitorias (descargas atmosféricas, maniobras eléctricas, etc.)
 - Protección contra sobretensiones permanentes (interrupción del conductor neutro, etc.)
 - Protección contra subtensiones.

El objeto de las protecciones eléctricas es el de salvaguardar la integridad de las personas, los animales domésticos y de cría, los bienes y las instalaciones propiamente dichas.

Nota: En el caso de la protección de las instalaciones propiamente dichas, se hace referencia a la protección de los circuitos de la instalación. No se pretende que estas protecciones protejan también a los equipos o a las cargas, ya que estos últimos deben cumplir con las normas de producto específicas. Para el caso particular de la alimentación a motores eléctricos ver [770.13.3](#).

770.13.2: Definiciones

Las definiciones correspondientes de los dispositivos de maniobra y protección se encuentran en AEA 90364-2.

770.13.3: Dispositivos de maniobra y protección para motores eléctricos de instalación fija

Los motores de corriente alterna deben tener como mínimo un dispositivo de maniobra que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de fase y neutro si son monofásicos, o de todas las fases en forma simultánea si son polifásicos.

En el caso de motores polifásicos debe utilizarse un dispositivo que detecte la falta de una fase y que interrumpa el circuito de alimentación frente a la ausencia de ésta.

Los motores deben contar con protección dedicada y específica contra las sobrecargas y específica o compartida contra cortocircuitos y fugas a tierra.

Los fusibles y los interruptores automáticos no son aplicables a la protección contra sobrecarga de motores.

Para la protección de motores se debe utilizar una adecuada combinación de elementos, en forma separada o integrada, que asegure la maniobra y la protección contra sobrecargas, cortocircuitos, fugas a tierra y faltas de fase.

770.14: Protección de las personas, animales domésticos y de cría contra los choques eléctricos

770.14.1: Protección simultánea contra los contactos directos e indirectos

Nota 1: Si se requiriesen más detalles puede consultarse la Parte 4, Capítulo 41, de esta Reglamentación.

La protección en forma simultánea contra los contactos directos y contra los contactos indirectos se puede lograr mediante el uso de fuentes y circuitos de Muy Baja Tensión Sin puesta a tierra (MBTS).

La Muy Baja Tensión Sin puesta a tierra (MBTS) no debe confundirse con la Muy Baja Tensión Funcional (MBTF) que solamente comparte los valores de la tensión pero no el resto de los requisitos y que se utiliza en alimentación de equipos (intercomunicadores, alarmas, etc.) que por sus características constructivas requieren muy baja tensión para su funcionamiento pero no por razones de seguridad.

La protección contra los choques eléctricos por MBTS se considera asegurada tanto contra los contactos directos como contra los contactos indirectos cuando:

- a) La tensión nominal no es superior a 24 V para ambientes secos, húmedos y mojados y de 12 V para lugares en donde el cuerpo esté sumergido en agua.



Nota 2: De acuerdo con la Parte 3 de esta Reglamentación, se definen los distintos tipos de emplazamientos, en función de la presencia de agua, de la siguiente manera:

Local seco (Clasificación AD1): lugar en el cual las paredes no muestran generalmente trazas de agua, pero pueden aparecer en cortos períodos, por ejemplo en forma de vapor, y que se seca rápidamente por ventilación.

Local húmedo (Clasificaciones AD2 y AD3): lugar con posibilidad de caída vertical de agua o caída de agua pulverizada, con ángulo superior a 60° con respecto a la vertical.

Local mojado (Clasificaciones AD4, AD5 y AD6): lugar con posibilidad de proyecciones o chorros de agua en todas direcciones.

b) La fuente de alimentación es una fuente de seguridad según los términos siguientes:

- Un transformador de seguridad que cumpla con los requisitos de fabricación y ensayos establecidos en IEC 61558-2-6.

Nota 3: Un transformador de seguridad está definido como un transformador de separación de circuitos destinado a alimentar circuitos con muy baja tensión. Para ello, y entre otras, un transformador de seguridad debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener una tensión de salida igual o inferior a 24 V.
- Tener separación de protección (eléctrica) entre los circuitos primario y secundario (no se admiten los auto-transformadores), definiéndose la separación de protección eléctrica como la separación de un circuito eléctrico de otro por medio de:
 - doble aislación o aislación reforzada (Clase II) o;
 - aislación básica y una protección eléctrica por pantalla, entendiéndose por protección eléctrica por pantalla la separación de circuitos eléctricos y/o conductores, de partes activas peligrosas, por una pantalla conductora de protección, la que al igual que el núcleo deberá estar eléctricamente vinculada a la red de conexión equipotencial de protección conectada a tierra.

- O por fuentes que cumplan con IEC 61558-2-16.

Los circuitos secundarios de MBTS o sus partes activas no deben ser conectados a tierra, ni a las partes activas, ni a conductores de protección pertenecientes a otros circuitos.

Las fichas y tomacorrientes empleados en MBTS no deben permitir su acoplamiento cuando pertenezcan a tensiones diferentes y responderán a los requisitos de IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Dado que los circuitos MBTS no deben incorporar conductor de protección, las fichas y tomacorrientes empleados en estos circuitos MBTS no deben ir provistas de contacto para la conexión del conductor de protección.

Las masas eléctricas de los equipos eléctricos conectados a los circuitos MBTS, no deben estar conectadas intencionalmente:

- a) ni a tierra;
- b) ni a conductores de protección o masas eléctricas de otros circuitos;
- c) ni a masas extrañas; sin embargo, para los materiales o equipos que por su disposición deben ser necesariamente unidos a masas extrañas, la presente medida permanece válida si se puede asegurar que las mismas no pueden alcanzar valores de tensión por encima de los 24 V.
- d) si existiera la posibilidad que las masas de los circuitos MBTS puedan entrar en contacto con masas eléctricas de otros circuitos, ya sea fortuita o intencionalmente, la protección contra los choques eléctricos ya no depende más únicamente de la medida de protección por MBTS, sino de las medidas de protección correspondientes a las masas de aquellos otros circuitos.

Todo circuito que no cumpla alguna de las condiciones mencionadas en los párrafos anteriores, aún siendo de tensión reducida, no será considerado como de Muy Baja Tensión Sin puesta a tierra (MBTS), sino de Muy Baja Tensión Funcional (MBTF) y como tal deberá cumplir con todos los requisitos de protección contra los contactos directos e indirectos de un circuito común, debiendo el conductor de protección acompañar también a su circuito secundario de MBTF.

Nota 4: MBTF (FELV). Cuando, por razones funcionales se utiliza una MBT de 24 V, pero todos los requerimientos relativos a los circuitos MBTS, no se cumplen, y donde la MBTS no es necesaria se deben tomar las siguientes medidas para asegurar la protección tanto contra los contactos directos como contra los contactos indirectos.

La protección contra los contactos directos en circuitos MBTF debe ser asegurada por una de las medidas siguientes:

- a) Barreras o envolventes.
- b) Una aislación correspondiente a la tensión mínima de ensayo prescrita para el circuito principal o primario.

La protección contra los contactos indirectos en circuitos MBTF debe ser asegurada por la conexión de las masas eléctricas de los equipos de un circuito MBTF al conductor de protección del circuito primario, con la condición que este circuito primario sea objeto de una de las medidas de protección por corte o desconexión automática de la alimentación; esto no excluye la conexión de un conductor activo del circuito MBTF al conductor de protección del primario.

La medida de MBTS (Muy Baja Tensión Sin puesta a tierra), es obligatoria en los volúmenes o zonas 0 y 1 en el caso de piscinas, fuentes en general, juegos de agua, o similares, con luminarias u otros dispositivos o aparatos eléctricos sumergidos en el líquido (en el volumen 0). En dichos volúmenes sólo se permite como medida de protección la MBTS de 12 V de tensión nominal, estando la fuente de alimentación fuera de las zonas 0, 1 y 2.



Nota 5: Esta prescripción se basa en que en las instalaciones eléctricas de lugares especiales donde el cuerpo humano puede estar sumergido, tales como las piscinas, fuentes en general, juegos de agua, pediluvios y sus zonas cercanas, el riesgo de choque eléctrico está aumentado en razón de la reducción de la resistencia del cuerpo humano y del contacto de éste con el potencial de tierra. En IEC 60364-7-702 se dan prescripciones adicionales.

770.14.2: Protección contra los contactos directos

Nota: Si se requiriesen más detalles puede consultarse la Parte 4 de esta Reglamentación.

770.14.2.1: Protección contra los contactos directos por aislación de las partes activas

Nota 1: Aislación básica es, según 3.10.1 de AEA 91140, la "Aislación de las partes activas o vivas peligrosas que proporciona la protección básica". Este concepto no se aplica a la aislación utilizada exclusivamente por razones funcionales.

Las partes activas deben estar completamente recubiertas de una aislación que no pueda ser removida por otro medio que no sea su destrucción. Esta aislación debe ser durable, soportar las influencias eléctricas, mecánicas, químicas y térmicas. Si se emplea una aislación básica sólida, ella debe impedir todo contacto con partes activas peligrosas.

Para los equipos y materiales armados en fábrica, la aislación debe cumplir con las normas de producto referidas a éstos. No se considera aislación (básica) suficiente para la protección contra los contactos directos a las pinturas, los barnices, las lacas y los productos análogos, que, en cambio, son considerados adecuados como aislación funcional.

Nota 2: Cuando la aislación sea aplicada en obra durante la instalación o montaje, la calidad de la aislación debe ser verificada por medio de ensayos análogos a aquellos destinados a verificar la calidad de la aislación de equipos similares montados en fábrica.

770.14.2.2: Protección contra los contactos directos por medio de barreras o por medio de envolturas

Nota 1: Barrera de protección (eléctrica) es, según 3.13 de AEA 91140, la "Parte que proporciona protección contra los contactos directos en todas las direcciones habituales de acceso".

Nota 2: Envoltura o envoltura de protección (eléctrica) es según, 3.14 de AEA 91140, la "Envoltura eléctrica que rodea las partes internas de un equipo para evitar el acceso a las partes vivas o activas peligrosas desde cualquier dirección". Además, una envoltura proporciona generalmente protección contra influencias internas o externas, por ejemplo, ingreso de polvo o agua o una protección contra daños mecánicos.

Las barreras o envolturas están destinadas a impedir todo contacto con las partes activas, aún no aisladas de la instalación eléctrica. Las partes activas deben colocarse en el interior de envolturas o detrás de barreras que posean por lo menos el grado de protección IP2X o IPXXB.

Nota 3: Los materiales que por construcción poseen un grado de protección al menos igual a IP2X o IPXXB cumplen con esta medida de protección. Las aberturas de dimensiones inferiores a 12 mm confieren el grado de protección IP2X o IPXXB. Las aberturas superiores a 12 mm pueden responder al grado IPXXB si las partes activas no pueden ser alcanzadas por el dedo de prueba.

Los materiales que no respondan a estas disposiciones deben ser protegidos por barreras o envolturas complementarias.

Las barreras y envolturas deben estar fijadas de manera segura y deben tener resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad suficientes para mantener el grado de protección requerido, con una separación adecuada de las partes activas en las condiciones conocidas de servicio normal y teniendo en cuenta las influencias externas del interior de la envoltura y externas a ella (ambiente que la rodea).

Cuando sea necesario suprimir, remover o desmontar las barreras, abrir las envolturas o quitar parte de las mismas, o tener acceso a las partes activas peligrosas, esto sólo será posible con ayuda de una llave o herramienta especial.

770.14.2.3: Protección complementaria o adicional contra los contactos directos por interruptores diferenciales (dispositivos a corriente diferencial de fuga)

Todos los circuitos terminales deben estar protegidos contra los contactos directos, en forma complementaria, por un interruptor diferencial de $I_{\Delta n} \leq 30$ mA (alta sensibilidad), de actuación no retardada ("instantánea").

El empleo de dispositivos diferenciales, en los que el valor de la corriente diferencial asignada de funcionamiento es inferior o igual a 30 mA, es reconocido como medida de protección complementaria contra los contactos directos accidentales, producidos por falla de otras medidas de protección contra los contactos directos o imprudencia de los usuarios.

La utilización de estos dispositivos no está reconocida como una medida de protección completa contra los contactos directos, sino que está destinada sólo a aumentar o complementar otras medidas de protección contra los contactos directos o choques eléctricos durante el servicio normal y, por lo tanto, no exime en modo alguno del empleo de por lo menos una del resto de las medidas de seguridad enunciadas, pues, por ejemplo, este método no evita los accidentes provocados por contacto simultáneo de dos partes conductoras activas de potenciales diferentes.

Nota: Según IEC 61008 existen distintos tipos constructivos de interruptores diferenciales, siendo el de uso más habitual, en este campo de aplicación, el marcado como AC. Este interruptor diferencial actúa con fallas de corriente alterna sinusoidal.

770.14.3: Protección contra los contactos indirectos

Nota: Para mayores detalles ver la Parte 4 de esta Reglamentación.



770.14.3.1: Protección contra los contactos indirectos por utilización de equipos, dispositivos y canalizaciones de doble aislación (Clase II)

Nota 1: Esta medida de protección está destinada a impedir la aparición de tensiones peligrosas sobre las partes accesibles de los materiales, equipos y componentes eléctricos debido a una falla en la aislación básica.

Nota 2: Material, componente o equipo Clase II es, según 7.3 de AEA 91140, aquel en que la medida de protección contra choques eléctricos es realizada por una aislación básica y la medida de protección en caso de defecto es obtenida por aislación suplementaria, o en los cuales las medidas de protección básica y de protección en caso de defecto son proporcionadas por una aislación reforzada.

Los equipos Clase II deben estar marcados con el símbolo  que corresponde al símbolo gráfico N° 5172 de IEC 60417.

Para esta Reglamentación, las siguientes instalaciones se consideran de Clase II:

a) cables que además de su aislación básica tengan una cubierta o envoltura de protección y en los que su tensión nominal sea por lo menos de un valor doble que la tensión respecto a tierra de la instalación utilizadora (tales como los cables de 1 kV y de 1,1 kV que cumplen con IRAM 2178 o IRAM 62266 en instalaciones de 400/230 V).

b) cables unipolares (sin cubierta o envoltura) instalados en conductos aislantes (cañería, conducto, cablecanal, etc.). Los conductos deben cumplir con las normas mencionadas en esta Reglamentación, por ejemplo IRAM 62386 o IEC 61386 para cañerías de material sintético e IRAM 62084 o IEC 61084 para cablecanales de material sintético, debiendo ser en todos los casos autoextinguibles.

Las partes metálicas en contacto con los cables indicados en a) o en contacto con las canalizaciones indicadas en b) no son consideradas como masas eléctricas, pero deben equipotencializarse a tierra.

770.14.3.2: Protección contra los contactos indirectos por corte automático de la alimentación

En los esquemas TT, obligatorios por esta Reglamentación para las instalaciones alimentadas desde la red pública de BT, la única medida de protección aceptada para la protección contra los contactos indirectos por medio del corte automático de la alimentación es el empleo de dispositivos diferenciales, no permitiéndose el empleo de interruptores automáticos como medida de protección contra los contactos indirectos.

Nota 1: El corte automático de la alimentación, por medio de interruptores diferenciales, sirve también para evitar la generación de un incendio por los efectos de la corriente de fuga a tierra (una corriente de fuga a tierra del orden de 300 a 500 mA puede generar un incendio).

Para su correcta actuación esta medida de protección necesita de la coordinación entre las características del sistema de puesta a tierra, de los conductores de protección (ver 770.14.4) y de los dispositivos de protección por corriente diferencial de fuga, para lograr que la tensión límite de contacto no sea mayor que 24 V.

a) Partes de la instalación protegidas en forma complementaria contra los contactos directos por interruptores diferenciales de $I_{\Delta n} \leq 30$ mA:

Cuando la instalación o parte de ella esté protegida contra los contactos directos por medio de interruptores diferenciales de $I_{\Delta n} \leq 30$ mA y se cumpla que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección R_a no sea mayor que 40Ω , se considera a la instalación (o a parte de ella) protegida contra los contactos indirectos, ya que la tensión de contacto será sensiblemente menor que los valores indicados en esta cláusula.

b) Partes de la instalación eventualmente no protegidas contra los contactos directos por dispositivos diferenciales de $I_{\Delta n} \leq 30$ mA:

En aquellos casos en que, entre el tablero principal y el tablero seccional, o entre tableros seccionales, se utilice como protección para los contactos indirectos el corte automático de la alimentación, se puede efectuar la protección contra los contactos indirectos por la utilización de interruptores diferenciales con una $I_{\Delta n}$ como máximo de 300 mA, recomendándose que éstos sean selectivos con los interruptores diferenciales de 30 mA instalados aguas abajo. Las normas IEC 61008 y 61009 obligan a los fabricantes a indicar la característica de "selectivo" en el frente del aparato con el siguiente símbolo:



Cuando en el circuito estén instalados interruptores diferenciales de $I_{\Delta n} \leq 300$ mA y se cumpla que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección R_a no sea mayor que 40Ω , se considera a ese circuito protegido contra los contactos indirectos, ya que no serán superados los 24 V de tensión límite de contacto.

770.14.4: Características del sistema de puesta a tierra

Nota: Para más información ver AEA 90364-5-54.



770.14.4.1: Toma de tierra de protección

La toma de tierra está formada por el conjunto de electrodos específicos que permiten vincular con tierra al cable de puesta a tierra.

Los componentes seleccionados como electrodos específicos, sean jabalinas, cintas, placas, cables o alambres, deben ajustarse a las normas IRAM correspondientes.

Las uniones enterradas entre estos elementos deben realizarse con soldadura cuproaluminotérmica o, si los componentes a unir tienen la misma sección, pueden utilizarse los métodos de compresión oval o hexagonal. [Ver incorporar uniones x compresión irreversible.](#)

Se debe cumplir con lo establecido en [770.3.2](#). En esa cláusula se indica que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección debe ser menor o igual a 40Ω ; medida sobre el conjunto de los electrodos específicos.

770.14.4.2: Ubicación de la toma de tierra de protección

Para asegurar que el esquema de conexión a tierra sea TT, la toma de tierra de protección debe estar alejada de la toma de tierra de servicio más cercana de la empresa distribuidora, a una distancia superior a diez (10) veces el valor del radio equivalente de la toma de tierra de mayor profundidad.

La toma de tierra de protección debe ubicarse dentro de los límites del inmueble.

770.14.4.3: Cámara de inspección

El conexionado entre la toma de tierra y el cable de puesta a tierra debe efectuarse dentro de un elemento diseñado para tal fin, denominado cámara de inspección, de manera tal que permita ejecutar cómodamente la transición entre el o los elementos sin aislación que conforman la toma de tierra y el cable de puesta a tierra (aislado). Constará de una tapa removible, se instalará a nivel de piso terminado siendo recomendable que se ubique en un lugar no transitable permanentemente y libre de obstáculos a fin de permitir realizar inspecciones y mediciones periódicas.

El conexionado de los elementos debe efectuarse en una barra de cobre electrolítico, con puentes removibles que permitan desconectar y conectar rápidamente en los momentos de efectuar las mediciones pertinentes. En los casos en que la toma de tierra esté conformada por un solo electrodo específico, del tipo jabalina cilíndrica acero-cobre IRAM 2309, se puede efectuar la conexión del cable de puesta a tierra a la misma por medio de la pieza de bronce o latón, diseñada exclusivamente para cumplir esa función, denominada tomacable, conforme a IRAM 2343.

770.14.4.4: Ingreso del cable de puesta a tierra a la instalación

Se recomienda que el ingreso del cable de puesta a tierra a la instalación, cable que vincula la toma o electrodo de tierra con la barra equipotencial principal (si existiera) o con la barra principal de puesta a tierra o juego de bornes principal de tierra de la instalación, se realice por el tablero principal, teniendo en cuenta que favorece las condiciones para protección contra sobretensiones transitorias. Si no se pudiese cumplir, se admite el ingreso por la caja o tablero más cercano a la ubicación de la toma de tierra de protección.

Su sección nominal mínima debe seleccionarse conforme a lo indicado en la siguiente [Tabla 770.14.I](#), o bien calculada según [770.15.2.2.3](#).

Tabla 770.14.I - Sección nominal mínima de los conductores de protección y del cable de puesta a tierra

Sección nominal de los cables de línea (fase) de la instalación "S" [mm ²]	Sección nominal del correspondiente conductor de protección "S _{PE} " [mm ²] y del cable de puesta a tierra "S _{PAT} " [mm ²]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	S / 2

En ningún caso la sección del cable de puesta a tierra será menor que 4 mm^2 . Este cable debe tenderse en forma independiente al conductor de protección (aún cuando compartan la misma canalización) y debe acometer a la barra o juego de bornes que conforman la barra equipotencial principal.

770.14.4.5: Conductor de protección

La puesta a tierra de las partes conductoras accesibles (masas eléctricas) debe realizarse por medio de un cable, denominado "conductor de protección" (PE) de cobre electrolítico aislado conforme a normas IRAM-NM



247-3, IRAM 2178, IRAM 62266 o IRAM 62267, que recorre la instalación integralmente, incluyendo aquellas cajas y bocas que no posean tomacorrientes, desde la barra o juego de bornes que conforman la barra principal de tierra, salvo los circuitos secundarios de MBTS.

En ningún caso la sección del conductor de protección debe ser menor que 2,5 mm².

Se recomienda no interrumpir al conductor de protección en ningún punto de su recorrido, con excepción de los eventuales cambios de sección a realizar en los tableros seccionales y de los empalmes.

Nota: Cuando un conductor de protección recorre una instalación atravesando en su recorrido cajas o gabinetes metálicos, las cajas, gabinetes y cañerías deben conectarse a tierra derivando, desde el conductor de protección que recorre la instalación, sin que éste sea cortado, tramos de conductores aislados bicolor verde y amarillo. No se permite la conexión a tierra de las masas en serie (guirnalda).

770.14.4.6: Conexión de las masas eléctricas

Para asegurar su efectiva puesta a tierra, se debe realizar la conexión de todos los elementos metálicos con el conductor de protección, para lo cual todas las cajas metálicas, canalizaciones metálicas, los tableros y equipos deben disponer de bornes o barras de tierra claramente identificados, ya sea con el símbolo  que se corresponde con el símbolo N° 5019 de IEC 60417, o con las letras PE o por la combinación bicolor verde y amarillo. Las indicaciones no deben ser fijadas ni colocadas sobre un tornillo, arandela u otras partes que puedan ser removidas en la conexión de los conductores. Se debe asegurar además la continuidad eléctrica entre las cajas y los conductos metálicos que a ella acometen, utilizando dispositivos apropiados, no susceptibles de desconexión accidental o involuntaria.

La conexión del borne de tierra de todos los tableros, cajas, canalizaciones y equipos, incluyendo los tomacorrientes, al conductor de protección se debe efectuar mediante una derivación con cable de cobre, aislado bicolor verde-amarillo, de una sección nominal mínima no menor que 2,5 mm².

770.15: Protección de las instalaciones

770.15.1: Elección de los elementos de conducción, maniobra y protección. Montaje, competencia y responsabilidad

Tabla 770.15.1 – Elección y montaje del equipamiento

Elemento	Proyecto / Elección	Montaje	Responsabilidad
Línea de alimentación	Empresa distribuidora	Empresa distribuidora	(*)
Caja de toma / Pilar	Empresa distribuidora	(*)	(*)
Caja medición	Empresa distribuidora	(*)	(*)
Puesta a tierra de servicio	Empresa distribuidora	(*)	(*)
Línea principal	Empresa distribuidora	(*)	(*)
Seccionamiento de emergencia intercalado en la línea principal (*)	(*)	(*)	(*)
Interruptor principal	Proyectista / Instalador	Instalador	Proyectista / Instalador (**)
Puesta a tierra de protección	Proyectista / Instalador	Instalador	Proyectista / Instalador (**)
Circuito seccional	Proyectista / Instalador	Instalador	Proyectista / Instalador (**)
Interruptor de cabecera (en tableros seccionales)	Proyectista / Instalador	Instalador	Proyectista / Instalador (**)
Protecciones de circuitos	Proyectista / Instalador	Instalador	Proyectista / Instalador (**)
Circuitos terminales	Proyectista / Instalador	Instalador	Proyectista / Instalador (**)

(*) Según lo exigido por la Autoridad de Aplicación correspondiente.

(**) Esta responsabilidad alcanza al cumplimiento de las prescripciones de esta Reglamentación, en oportunidad de su proyecto y ejecución.

Nota 1: El término "empresa distribuidora" comprende también a las Cooperativas, las Direcciones de Energía y todo otro organismo encargado de la distribución de la energía eléctrica.

Nota 2: Las asignaciones establecidas en la tabla precedente podrán ser modificadas por la Autoridad de Aplicación correspondiente.

770.15.2: Protección de los cables contra las corrientes de sobrecarga y cortocircuito

770.15.2.1: Protección contra las corrientes de sobrecarga

En todas las instalaciones deben ser previstos dispositivos de protección, con el fin de interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores de un circuito, antes que ella pueda provocar un daño por calentamiento a la aislación, a las conexiones, a los terminales o al ambiente que rodea a los conductores.



La característica de funcionamiento u operación de un dispositivo de protección de un cable contra las sobrecargas debe satisfacer la condición siguiente:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

donde:

I_B = Corriente de proyecto (intensidad proyectada de la corriente de carga o corriente de empleo para la cual el circuito fue diseñado).

I_Z = Intensidad de corriente admisible en régimen permanente por los cables a proteger.

I_n = Corriente asignada o nominal del dispositivo de protección.

770.15.2.2: Protección contra las corrientes de cortocircuito

770.15.2.2.1: Generalidades

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes que pueda producir daños térmicos y/o mecánicos en los conductores, sus conexiones y en el equipamiento de la instalación.

770.15.2.2.2: Corrientes de cortocircuito máximas en los dispositivos de maniobra y protección de los tableros

La empresa distribuidora correspondiente debe proporcionar la intensidad de corriente máxima de cortocircuito en los bornes de entrada del medidor, (si se encuentra en la línea municipal), y en bornes de toma primaria, [en el caso que el(los) medidores se encuentre(n) en el interior del inmueble].

La corriente presunta de cortocircuito debe ser determinada en los puntos de la instalación donde se considere necesaria. Esta determinación puede ser efectuada por cálculo o por medición con instrumentos proyectados para tal fin.

Las determinaciones de las corrientes máximas de cortocircuito pueden realizarse por aplicación de los métodos recomendados por AEA 90909-0.

Nota: También pueden utilizarse como guía de orientación las tablas que figuran en el [Anexo 770-B](#).

Para cualquier método utilizado se debe redactar una memoria técnica que incluya los datos aportados por la empresa distribuidora, y donde por lo menos una copia quede en poder del proyectista y otra en poder del comitente.

Todo dispositivo que asegure la protección contra los cortocircuitos, debe responder a la siguiente condición:

La capacidad de ruptura del dispositivo de protección (P_{dCcc}), debe ser por lo menos igual a la máxima intensidad de corriente de cortocircuito presunta (I_k'') en el punto donde el dispositivo está instalado.

$$P_{dCcc} \geq I_k''$$

Nota: El poder de corte o capacidad de ruptura (P_{dCcc}) en los interruptores automáticos conforme a IEC 60898, viene marcado en el producto con el valor en Ampere dentro de un rectángulo (por ejemplo $\boxed{3000}$).

770.15.2.2.3: Protección de los circuitos frente a las corrientes de cortocircuito máximas

Para garantizar la protección de los cables, sean de circuitos seccionales o de circuitos terminales, se debe cumplir la siguiente condición:

Considerando el empleo de dispositivos de protección que presentan características de limitación de la corriente de cortocircuito, o con tiempos de apertura inferior a 0,1 s, la protección de los cables queda asegurada si se cumple la siguiente expresión:

$$k^2 \cdot S^2 \geq I^2 \cdot t$$

siendo:

$I^2 \cdot t$ Máxima energía específica pasante aguas abajo del dispositivo de protección. Este dato no es calculable por el proyectista o instalador, por ser un valor garantizado por el fabricante.

S La sección nominal de los cables, en milímetros cuadrados.



k Un factor que toma en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad térmica volumétrica del conductor, y las temperaturas inicial y final del mismo. Para los cables con materiales de uso común, el valor de k para los cables de línea se muestra en la [Tabla 770.15.II](#).

La característica de máxima energía específica pasante $I^2 \cdot t$ se encuentra ligada a la clase de limitación que posee el elemento de protección. Para los interruptores automáticos IEC 60898 esta clase puede no estar marcada en el dispositivo, pero el fabricante deberá entregar la información a solicitud del proyectista, en forma de curvas o dato garantizado. En los productos que responden a la norma europea EN 60898 (norma IEC 60898, modificada), la clase de limitación está grabada en el equipo, con el número respectivo dentro de un cuadrado.

Nota: Para detalles informativos, ver [Anexo 770-B](#).

Tabla 770.15.II – Valor de k para los cables activos

Aislación de los conductores	PVC \leq 300 mm ²
Temperatura inicial °C	70
Temperatura final °C	160
Material conductor Cobre	115

770.15.2.2.4: Protección de los circuitos frente a las corrientes de cortocircuito mínimas

Los circuitos seccionales y terminales deben ser verificados frente a las corrientes de cortocircuito mínimas, de manera de comprobar que la corriente de cortocircuito mínima tenga un valor tal que el dispositivo de protección desconecte en forma instantánea.

Nota: Ver tablas de orientación en [Anexo 770-B](#).

770.15.2.2.5: Protección de los interruptores diferenciales contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos y su capacidad de ruptura asignada

Si los interruptores diferenciales no son protegidos adecuadamente pueden quedar expuestos a daños tanto debido a corrientes de sobrecarga como a elevadas corrientes de cortocircuito entre los conductores activos. Por ello en su elección se deben considerar la intensidad de corriente asignada (o de paso), su capacidad de ruptura y la corriente de cortocircuito que pueden soportar.

En lo que concierne a la protección contra sobrecargas, la corriente asignada de un interruptor diferencial (ID) debe ser elegida teniendo en cuenta la máxima corriente de carga que, en forma permanente, puede llegar circular por él. Para ello se puede optar por alguna de las dos soluciones siguientes:

- verificar que la corriente asignada del ID sea mayor o igual que la corriente nominal del dispositivo de protección contra las sobrecargas ubicado, en serie, aguas arriba, o
- verificar que la corriente asignada del ID (cuando el ID está ubicado aguas arriba de un grupo de circuitos) sea igual o mayor que la suma aritmética (por fase) de las corrientes nominales de cada interruptor termomagnético de protección de cada circuito aguas abajo de él.

En lo que corresponde a la capacidad de ruptura y a las corrientes de cortocircuito, siempre debe verificarse:

- que los ID posean una capacidad de ruptura adecuada (igual o mayor que la corriente de falla a tierra presunta en el lugar de instalación) y
- que puedan soportar sin daños las corrientes de cortocircuito que pudieran presentarse en el lugar de instalación.

Nota: Debe tenerse en cuenta que en el caso de una falla bifásica con contacto a tierra se superpondrá una corriente de falla a tierra (que provocará la actuación del interruptor diferencial) con una corriente de cortocircuito entre las dos fases falladas.

Si alguna de las dos últimas condiciones anteriores no se cumple, es necesario proteger al ID por medio de un dispositivo de protección contra los cortocircuitos que debe estar instalado aguas arriba del ID. No obstante se considera aceptable proteger al ID, por los interruptores automáticos instalados aguas abajo del ID, **pero ubicados en el mismo tablero**, y siempre que dicho tablero haya sido construido cumpliendo las prescripciones de esta Reglamentación. Los máximos valores de los interruptores automáticos admisibles para cada interruptor diferencial (coordinación entre los ID y los dispositivos de protección contra los cortocircuitos) se le debe solicitar al fabricante del interruptor diferencial (ver orientación en [770-B.2.4](#)).

770.15.3: Coordinación entre cables y dispositivos de protección

La correcta aplicación para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, puede sintetizarse en la figura siguiente:




Figura 770.15.A- Coordinación entre cables y dispositivos de protección contra sobrecorrientes

Se destaca que la protección contra sobrecargas queda asegurada por la exigencia del empleo de interruptores automáticos conforme a IEC 60898.

Nota: Ver ejemplos en [Anexo 770-B](#).

770.15.4: Protección contra las sobretensiones transitorias

Nota: Se puede obtener información adicional en el Capítulo 44, Sección 443 "Sobretensiones de origen atmosférico o debidas a las maniobras" y en el Capítulo 53 Sección 534 "Dispositivos de protección contra las sobretensiones", de esta Reglamentación.

Como consecuencia del continuo incremento de equipos y sistemas electrónicos en todos los sectores de la sociedad, se ha verificado un considerable aumento en los daños de los equipos eléctricos y electrónicos causados por sobretensiones transitorias, debidas fundamentalmente a las descargas atmosféricas, y por sobretensiones permanentes en la alimentación a las instalaciones eléctricas.

Por ello al ejecutar los proyectos de nuevas instalaciones o de remodelación de instalaciones existentes, es necesario considerar las prescripciones establecidas en la serie de documentos técnicos AEA 92305 y básicamente, la tarea del proyectista se enfoca en analizar si corresponde ejecutar alguno de los siguientes sistemas de protección:

- 1- Sistema externo o primario, conformado por los dispositivos captores, los conductores de bajada y el sistema de puesta a tierra.
- 2- Sistema interno o secundario, consistente en la equipotencialidad de todas las masas y la adecuada ubicación, instalación y coordinación de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS).

Para poder efectuar un análisis eficiente de las medidas de protección recién mencionadas que requieran ser adoptadas, se deben emplear las informaciones o mapas isocerámicos de la zona (ver AEA 92305-11).

Asimismo, deben considerarse las prescripciones establecidas en las secciones 443 y 534 de esta Reglamentación, que en resumen indican cuando es obligatoria la instalación de DPS (sistema interno o secundario):



Tabla 770.15.III – Condiciones de instalación de los DPS

Características de alimentación del inmueble o tipo de inmuebles a alimentar	Nivel cerámico	
	AQ ≤ 25 días por año (AQ1)	AQ > 25 días por año (AQ2)
Inmueble equipado con pararrayos (sistema externo o primario)	Obligatorio	Obligatorio
Inmueble alimentado en BT por una red totalmente aérea o parcialmente aérea ⁽¹⁾	No obligatorio ⁽³⁾	Obligatorio ⁽²⁾
Inmueble alimentado en BT por una red totalmente subterránea	No obligatorio ⁽³⁾	No obligatorio ⁽³⁾

⁽¹⁾ Esta disposición no es aplicable cuando las líneas aéreas están constituidas por conductores aislados con pantalla metálica conectada a tierra o incluyen un conductor conectado a tierra.
⁽²⁾ Sin embargo, se admite no colocar dispositivos de protección contra sobretensiones si se ha realizado, por medio de AEA 92305-2, un análisis del riesgo que lo justifique.
⁽³⁾ La utilización de dispositivos de sobretensión puede igualmente ser necesaria para la protección de equipos o aparatos eléctricos o electrónicos cuando el costo o la no disponibilidad puede ser crítica en las instalaciones según resulte del análisis de riesgo efectuado.

770.15.5: Protección contra las sobretensiones permanentes

Quedará a criterio del proyectista la adopción de medidas de protección contra sobretensiones permanentes.

770.15.6: Caídas de tensión

La caída de tensión entre los bornes de salida del tablero principal y cualquier punto de utilización no debe superar los valores siguientes:

1. Circuitos terminales, de uso general o especial y específico, para iluminación: 3 %.
2. Circuitos de uso específicos que alimentan sólo motores: 5 % en régimen y 15 % durante el arranque.

A los efectos del cálculo de la caída de tensión, los circuitos de iluminación y tomacorrientes se consideran cargados con su demanda de potencia máxima simultánea en el extremo más alejado del tablero seccional. Los circuitos de iluminación se consideran con 2/3 de la carga total en el extremo más alejado del tablero seccional.

Para el cálculo de la corriente máxima simultánea de aquellos tableros seccionales en los que se previó el uso de un factor de simultaneidad para el cálculo de la demanda, debe aplicarse este mismo factor.

El cálculo de la caída de tensión puede realizarse empleando alguno de los métodos indicados a continuación:

- a) El cálculo aproximado de la caída de tensión en los cables puede realizarse utilizando la expresión:

$$\Delta U = k \cdot I \cdot L (R \cos \varphi + X \text{ sen } \varphi) \text{ [volt]}$$

Donde:

k = constante igual a 2 para sistemas monofásicos y bifásicos y $\sqrt{3}$ para sistemas trifásicos

I = intensidad de la corriente de línea en Ampere

L = longitud del circuito en kilómetros (L es la distancia que separa los dos puntos entre los que se calcula la caída de tensión y no debe confundirse con la longitud que totalizan los cables involucrados)

R = resistencia eléctrica efectiva del conductor a la temperatura de servicio en ohm/km

X = reactancia de los conductores en ohm/km

φ = ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente

$\cos \varphi$ = factor de potencia (1)



- (1) El denominado “factor de potencia”, en circuitos de las características de los aquí utilizados, depende fundamentalmente de la carga conectada. A falta de otros valores más precisos pueden utilizarse los siguientes:
- $\cos \varphi = 0,85$ y $\sin \varphi = 0,53$
 - Durante el arranque de motores: $\cos \varphi = 0,30$ y $\sin \varphi = 0,95$
- b) Para cables unipolares en contacto, que cumplan con IRAM-NM 247-3 o IRAM 62267, dispuestos en cañerías y para $\cos \varphi = 0,80$ y $\sin \varphi = 0,60$, puede utilizarse la siguiente tabla:

**Tabla 770.17.IV – Caída de tensión en cables aislados IRAM-NM 247-3 e IRAM 62267
(Tabla válida para líneas monofásicas)**

Sección nominal	Caída de tensión						
mm ²	V/A km						
1,5	26	6	6,5	25	1,6	70	0,6
2,5	15	10	3,8	35	1,2	95	0,5
4	10	16	2,4	50	0,8	120	0,4

770.16: Tableros eléctricos

Además de lo indicado en esta Sección, los tableros eléctricos deben cumplir con las prescripciones de la Sección 552 del Capítulo 55 de esta Reglamentación y los requisitos de armado, seguridad y ensayos de las siguientes normas:

- IEC 61439-0
- IEC 61439-1
- IEC 61439-3

Estas normas son de aplicación si las envolturas están equipadas como parte de su proceso de fabricación o han sido ensayadas y certificadas con los aparatos de maniobra y protección instalados como establece su certificado.

Cumpliendo con las normas citadas en los párrafos anteriores, se podrán emplear gabinetes o envolventes vacíos que respondan a las normas:

- IEC 60670-24
- IEC 62208

770.16.1: Generalidades

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con su cableado, barras, cubiertas y soportes correspondientes.

Los tableros eléctricos pueden ser:

- Tableros normalizados construidos y certificados según IEC 61439-1 y las prescripciones suplementarias de IEC 61439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una tensión que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de alimentación o llegada no debe ser superior a 125 A, en los que los circuitos de salida incluyen dispositivos de protección contra los cortocircuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o señalización y que están destinados para su utilización en el interior o,
- empleando gabinetes o envolventes vacíos que cumplan con IEC 60670-24 o con IEC 62208 y que en su armado cumplan con IEC 61439-1 y con IEC 61439-3 y con sus ensayos (para ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BA5).

Asimismo se definen los diferentes tipos de tableros:

- Caja o gabinete individual de medidor:** es aquel al que acomete la línea de alimentación y que contiene el medidor de energía desde donde parte la línea principal. Esta caja o gabinete puede contener además medios de maniobra, protección y control pertenecientes a la línea de alimentación.
- Tablero principal:** es aquel al que acomete la línea principal y que contiene el interruptor principal y del cual se derivan el(los) circuito(s) seccionales o terminales.

- c. **Tablero o gabinete colectivo de medidores:** es aquel al que acomete el circuito de alimentación y que contiene los medidores de energía y las líneas principales. Este tablero puede contener a los dispositivos de maniobra, protección y control pertenecientes a la línea de alimentación y a los interruptores principales pertenecientes a la instalación del inmueble, desde donde parten los circuitos seccionales. En este caso, los cubicles o gabinetes que albergan a los interruptores principales se comportan como tableros principales.
- d. **Tablero seccional:** es aquel al que acomete un circuito seccional y del cual se derivan otros circuitos seccionales o terminales.
- e. **Tablero seccional general:** es aquel al que acomete un circuito seccional proveniente del tablero principal con esa única salida y del cual se derivan otros circuitos seccionales o terminales.

770.16.2: Condiciones de instalación de los tableros

770.16.2.1: Lugar de instalación y grado de protección IP

Es de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicación de los tableros y la elección de los aparatos de maniobra y protección integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripciones de esta Reglamentación.

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribución (principal y seccionales), son considerados elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos deben ser fácilmente identificables, para lo cual las envolturas o envolventes que los constituyan deben poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puertas o, en caso de no poseerlas, de sus barreras de protección contra el contacto directo, el símbolo de "riesgo eléctrico" (IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm.



El símbolo de "riesgo eléctrico", así como las restantes marcaciones exigidas por la norma de producto deben ser durables y estar siempre visibles; pueden estar grabadas, pintadas en forma indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.

Estando el tablero en su ubicación definitiva, el símbolo de "riesgo eléctrico", las leyendas indicativas de las funciones y las restantes marcaciones que exija la norma de producto, deben permanecer fácilmente visibles por lo que no podrán ser cubiertas o tapadas, tanto en la etapa de fabricación como de armado o instalación.

Con el fin de evitar que el símbolo de "riesgo eléctrico" se pueda mimetizar con el color de las partes visibles del tablero, se recomienda adoptar para estas partes visibles un color de contraste suficiente frente al símbolo de riesgo eléctrico.

Los tableros se deben instalar en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso y alejados de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. Se permite realizar en el tablero instalaciones de telefonía y datos, que hagan a la funcionalidad de la instalación. No se permite la instalación de tableros en el interior de muebles (alacenas, armarios, etc.) o debajo de mesadas, o dentro de huecos de la construcción o lugares de difícil acceso.

Los tableros no deben instalarse en los cuartos de baño.

En los inmuebles de más de una planta, se sugiere instalar, como mínimo, un tablero seccional por planta prevista para ser habitada.

770.16.2.2: Pasillos y espacios libres de circulación

Delante de la superficie frontal del tablero debe dejarse un espacio libre, no menor que 0,9 m., suficiente para facilitar la realización de trabajos y operaciones.

770.16.2.3: Iluminación de la sala

El recinto donde se ubican los tableros debe disponer de iluminación artificial adecuada para operar en forma segura y efectiva los dispositivos de maniobra.

El nivel mínimo de iluminación en la sala donde se ubique el tablero será de 200 lx, medido a un metro de nivel del piso, sobre el frente del tablero. Además es recomendable prever un sistema de iluminación de emergencia autónomo, fijo o portátil.

770.16.3: Ubicación de los tableros

Es de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicación de los tableros y la elección de los aparatos de maniobra y protección integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripciones de esta Reglamentación.



770.16.3.1: Tablero principal

El tablero principal debe cumplir con las prescripciones de 770.16.2. El mismo debe instalarse dentro de la propiedad, a una distancia de la caja de medidor individual o del gabinete colectivo de medidores no superior a los 2 m.

Nota: En caso de imposibilidad de respetar la distancia mencionada, la ubicación resultará del acuerdo entre proyectista, usuario (o propietario) y la empresa distribuidora o la autoridad de aplicación correspondiente.

Los gabinetes con los que se arman los tableros principales deben ser de aislación Clase II, normalizados y certificados y deben ser montados y armados respetando los criterios de la doble aislación.

De la misma forma la línea principal y su canalización deben cumplir con las prescripciones de la doble aislación o aislación clase II o aislación reforzada.

Si se instalan a la intemperie, el grado de protección no debe ser inferior a IP54.

770.16.3.2: Tablero seccional general y tableros seccionales

El tablero seccional general y los tableros seccionales deben cumplir con las prescripciones de 770.16.2. Deben instalarse en lugares de fácil localización dentro de la vivienda.

770.16.4: Forma constructiva de los tableros

Los tableros deben tener un espacio disponible de reserva, para eventuales ampliaciones, de por lo menos el veinte por ciento (20 %) de la capacidad total del tablero en módulos de 18 mm.

Las partes constitutivas de los tableros pueden ser metálicas o de materiales aislantes que tengan, además de rigidez mecánica, características de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas. Los tableros deben protegerse contra contactos directos, como mínimo, por medio de aislación de las partes activas o cubiertas o envolturas y contra contactos indirectos como mínimo por corte automático de la alimentación (incluyendo la puesta a tierra de las masas) o por uso de equipamiento de Clase II.

El grado de protección debe ser como mínimo IP41 o IP31D. No debe tener partes con tensión accesibles desde el exterior, aún con la puerta abierta. El acceso a las partes con tensión será posible sólo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Todo borne o elemento bajo tensión debe ser protegido contra contactos directos por medio de una barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y/o protección deben ser fácilmente accionables y ubicados a una altura respecto del piso del local (en el que el tablero está instalado), entre 0,40 m y 2 m.

Los componentes eléctricos no pueden montarse directamente sobre las caras posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara anterior sólo pueden montarse los elementos que deben ser visualizados o accionados desde el exterior.

Se debe prever suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los componentes y facilitar el acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus dimensiones y radio de curvatura.

En todos los tableros se debe efectuar una verificación de los límites de calentamiento. Dicha verificación debe realizarse según corresponda cumpliendo con lo establecido en IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC TR 60890, IEC 60670-24 o IEC 62208.

Los tableros armados por Montadores Responsables, sean de material aislante o metálicos, se deben dimensionar y verificar térmicamente de manera tal de asegurar que no se produzcan sobreelevaciones de temperatura que sean perjudiciales para el funcionamiento u operación de los dispositivos, aparatos, bornes, cables y demás materiales instalados en el tablero y para el tablero mismo. Para ello se pueden seguir alguno de los dos procedimientos que se indican a continuación:

- a) Para los tableros armados en gabinetes que cumplen con IEC 60670-24, se debe verificar que la potencia disipada por los dispositivos, accesorios y aparatos instalados en su interior no supere la potencia máxima disipable por el gabinete (dato garantizado por fabricante).
- b) Para los tableros armados en gabinetes que cumplen con IEC 62208, se debe verificar que la potencia disipada por los dispositivos instalados no supere la potencia máxima disipable por el gabinete.

En el Anexo 770-B se muestran ejemplos de cálculo de verificación térmica según IEC 60670-24.

A cada borne o morseto debe conectarse un solo cable, la conexión de dos o más cables a un terminal es permitida solamente en aquellos casos en que los terminales están específicamente proyectados para este propósito.

En los tableros de hasta tres circuitos de salida, se admiten las interconexiones realizadas con cables.



Los tableros deben disponer de una placa, barra colectora o bornera interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo de puesta a tierra o por el color normalizado internacionalmente (verde y amarillo), con la cantidad suficiente de bornes adecuados al número de circuitos de salida, donde se reúnen todos los conductores de protección de los distintos circuitos y desde donde se realiza también la puesta a tierra del tablero. Se debe asegurar que los tableros tengan conectadas al conductor de protección todas sus masas y las partes metálicas no activas. Para el caso específico de los tableros construidos en material aislante y armados como tableros de doble aislación, no es necesario poner a tierra el riel de montaje de los dispositivos ni la cerradura ni las bisagras, si estos elementos fuesen metálicos.

Los tableros prearmados deben marcarse indeleblemente por el fabricante de manera que las indicaciones permanezcan visibles después de la instalación (eventualmente luego de abrir una puerta sin usar herramientas). Deben figurar como mínimo los datos siguientes:

- Fabricante responsable.
- Tensión de utilización (monofásica o trifásica).
- Intensidad de corriente de cortocircuito máxima de cálculo.

En los casos en que los tableros sean armados por montadores electricistas, deben marcarse con los mismos datos del párrafo anterior, reemplazando la indicación "Fabricante responsable", por la de "Montador responsable".

Por razones de seguridad los dispositivos de maniobra y protección deben instalarse en forma vertical y ser alimentados por sus bornes superiores. También se admite la alimentación por los bornes inferiores, en cuyo caso se debe colocar un cartel de advertencia que exprese "Precaución – Alimentación por bornes inferiores".

Todas las indicaciones deben expresarse en Idioma Español y en caracteres legibles a simple vista, desde el frente a 1 m de distancia.

Los tableros pueden ser proyectados para montaje sobre pared o para embutir.

En todo aquello referente a los tableros eléctricos no especificado aquí explícitamente, los mismos deben cumplir los requisitos de IEC 61439-1 e IEC 61439-3 "Tableros eléctricos para ser operados por personal no calificado (BA1)", en lo que les sea aplicable.

En caso de contar con tomacorrientes como parte integrante del tablero, ver [770.7.7](#).

770.16.4.1: Los tableros y la protección contra los choques eléctricos

Las prescripciones siguientes están destinadas a asegurar que las medidas de protección requeridas contra los choques eléctricos se mantienen vigentes después del montaje de un tablero en una instalación, cuando esta instalación se ejecutó según las correspondientes disposiciones de esta Reglamentación.

Las medidas de protección requeridas son las indicadas en las Partes 4 y 5 de esta Reglamentación.

Las medidas de protección particularmente importantes para un tablero se detallan a continuación, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los tableros.

Se puede aplicar la medida de protección simultánea contra los contactos directos e indirectos por medio de la protección por MBTS, para lo cual se debe cumplir con lo establecido en [770.14.1](#) y con las cláusulas establecidas en el Capítulo 41 de AEA 90364.

770.16.4.1.1: Protección contra los contactos directos en los tableros

a) Protección por medio de la aislación de las partes activas

Las partes activas deben estar completamente recubiertas por una aislación que sólo pueda quitarse por destrucción. Esta aislación debe realizarse mediante materiales adecuados capaces de resistir de forma duradera las solicitaciones mecánicas, eléctricas y térmicas a las que pueden estar sometidos en servicio.

Nota: Como ejemplos pueden citarse cables, componentes eléctricos incluidos o integrados en materiales aislantes.

Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no son en general, considerados como una aislación suficiente para asegurar la protección contra los contactos directos en servicio normal.

b) Protección contra los contactos directos en tableros por medio de barreras o por medio de envolventes

Se deben cumplir las siguientes prescripciones:

b1) Todas las superficies accesibles deben presentar como mínimo, un grado de protección contra los contactos directos igual a IP3XD.

b2) Todas las barreras y envolventes deben fijarse en su lugar en forma segura. Teniendo en cuenta su naturaleza, dimensiones y disposición deben tener una robustez (estabilidad y durabilidad) suficiente como para resistir los esfuerzos y solicitaciones que se puedan presentar durante su utilización.

b3) Debe emplearse una llave o una herramienta para retirar barreras, abrir envolventes o extraer partes (puertas, bandejas, tapas, etc.).



770.16.4.1.2: Protección contra los contactos indirectos en tableros

El proyectista o instalador debe indicar las medidas de protección contra los contactos indirectos aplicadas en la instalación en la que el tablero formará parte. En particular debe centrar la atención en las cláusulas de esta Reglamentación donde se establecen los requisitos para la protección contra contactos indirectos para toda la instalación o para la parte en la que se empleará el tablero, por ejemplo mediante la utilización de circuitos de protección (interrupción automática de la alimentación con el uso asociado de conductores de protección y dispositivos de interrupción automática (dispositivos diferenciales).

a) Protección contra los contactos indirectos en tableros por medio del corte automático de la alimentación.

En un tablero, un circuito de protección está constituido por el dispositivo de interrupción automática de la alimentación, con el uso asociado de conductores de protección. Estos pueden ser conductores de protección separados, o pueden ser las partes conductoras de la estructura, o pueden ser ambas. El circuito de protección realiza las funciones de:

- Protección contra consecuencias de fallas a tierra en el interior del tablero.
- Protección contra las consecuencias de las fallas a tierra en los circuitos exteriores alimentados a través del tablero.

Se deben garantizar las características constructivas que aseguren la continuidad eléctrica entre todas las partes conductoras expuestas (masas eléctricas) del tablero y entre éstas y los circuitos de protección de la instalación.

b) Protección contra los contactos indirectos en tableros por medio de la aislación total (doble aislación o aislación Clase II)

Nota: Para esta Reglamentación la aislación total es equivalente a la doble aislación o a la aislación Clase II.

Para obtener protección contra los contactos indirectos en tableros, por aislación total, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- I) Los aparatos y dispositivos deben estar totalmente encerrados en material aislante. Las envolventes deben marcarse con el símbolo gráfico (N° 5172 de IEC 60417-2), el que debe ser visible desde el exterior.
- II) La envolvente debe estar construida de un material aislante capaz de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos a que pueda estar sometida en condiciones normales o especiales de empleo y debe ser resistente al envejecimiento y al fuego o llama.
- III) La envolvente no debe estar atravesada en ningún punto por partes conductoras. De ese modo se evita que exista la posibilidad de que una tensión de defecto sea transmitida al exterior de la envolvente.
- IV) La envolvente, cuando el tablero está listo para funcionar y conectado a la alimentación, debe encerrar a todas las partes activas, a todas las masas y a todas las partes pertenecientes al circuito de protección, de forma tal que no se puedan tocar. La envolvente debe proporcionar como mínimo un grado de protección IP3XD.
- V) Las masas, en el interior del tablero, no deben conectarse al circuito de protección, es decir, dichas masas no deben ser objeto de una medida de protección que implique el uso de un circuito de protección. Esto es aplicable también a los aparatos montados en su interior, aunque éstos tengan un borne de conexión para un conductor de protección.

770.16.5: Materiales o aparatos de maniobra y protección en los tableros

770.16.5.1: Generalidades

- 1) Los interruptores de cabecera de todos los tableros deben seccionar al conductor neutro, respetando las condiciones indicadas en la subcláusula [770.16.5.2](#) en lo que le sea aplicable.

Los dispositivos de maniobra y protección de circuitos seccionales y circuitos terminales derivados de los dispositivos de cabecera deben ser bipolares para los monofásicos y tetrapolares para los trifásicos.

- 2) No se permite el uso de dispositivos unipolares o los bipolares denominados con “neutro no protegido”, “neutro pasante” o marcados “1P+N” como protección de circuitos en las instalaciones monofásicas. Además esta prohibición alcanza a los conjuntos integrados interruptor automático-diferencial, donde la protección térmica y magnética se encuentran en un solo polo.

770.16.5.2: Protecciones de circuitos

La protección de cada circuito seccional o de cada circuito terminal derivado de cualquier tipo de tablero, debe responder a lo indicado en [770.15.2](#).



Sólo se admite el empleo de interruptores automáticos con apertura por sobrecarga y cortocircuito, que cumplan con IEC 60898, y además con las siguientes condiciones:

- 1) Los interruptores automáticos deben tener la posibilidad de ser bloqueados en la posición de abierto (para ello los fabricantes proveen, en las manetas de accionamiento o en el cuerpo del interruptor o en ambos, perforaciones que permiten la interposición de un precinto o candado que evita el cierre del dispositivo en forma mecánica).
- 2) Los interruptores automáticos deben garantizar el cierre y la apertura simultánea de todos sus polos.

En las instalaciones monofásicas los dispositivos para maniobra y protección de circuitos deberán ser con corte y protección bipolares.

Para la protección de circuitos seccionales o terminales no pueden utilizarse dispositivos de protección unipolares (por ejemplo interruptores automáticos unipolares).

770.16.5.3: Tableros principales

Todo tablero principal debe poseer en su cabecera, un interruptor automático que actúe como dispositivo de corte y protección general (al que podrá estar asociada una protección diferencial).

Para alimentaciones trifásicas, este interruptor automático debe ser tetrapolar con todos los polos protegidos, o bipolar con protección en ambos polos para suministros monofásicos.

Si del tablero principal se derivase un único circuito seccional, el dispositivo de cabecera antes mencionado se seleccionará para proteger a dicho circuito seccional (ver 770.15.2).

Si del tablero principal se derivase más de un circuito seccional, más de un circuito terminal o una combinación de circuitos seccionales y circuitos terminales, el dispositivo de cabecera debe ser un interruptor automático que cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos del tablero.

Cada circuito terminal debe estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos y contra los cortocircuitos y las sobrecargas.

Cada circuito seccional debe estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos, contra los cortocircuitos y contra las sobrecargas.

770.16.5.4: Tableros seccionales

Todo tablero seccional debe poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como corte general. Además este dispositivo debe poseer aptitud al seccionamiento garantizada por el fabricante.

La protección del circuito seccional que alimenta a un tablero seccional, puede realizarse por medio del dispositivo que protege la alimentación al tablero seccional (dispositivo de salida del tablero ubicado aguas arriba).

Los tableros alimentados por circuitos trifásicos con neutro, en los que sean esperables corrientes en el conductor neutro, deben protegerse como se indica a continuación:

- Si la sección del conductor neutro es igual o equivalente a la de los conductores de línea, no es necesario prever una protección de sobreintensidad específica para ese conductor neutro.
- Si el conductor neutro tiene una sección menor que la sección de los conductores de línea, es necesario prever una protección de sobreintensidad para el conductor neutro, específica y adecuada a la sección de ese conductor.

Se recomienda que el máximo desequilibrio de las corrientes entre las fases no supere el 30%.

La disposición de los elementos de protección en los tableros seccionales, debe responder a los requisitos que se indican a continuación:

- a) Pueden utilizarse como aparato de maniobra de corte general (dispositivo de cabecera) cualquiera de las siguientes variantes:
 - 1) Interruptor-seccionador tetrapolar para instalaciones trifásicas o interruptor-seccionador bipolar para instalaciones monofásicas
 - 2) Interruptor automático tetrapolar, para instalaciones trifásicas, cuyo polo destinado al conductor neutro puede o no estar protegido o bipolar con ambos polos protegidos.
 - 3) Interruptor diferencial que responda a IEC 61008 o IEC 61009. En cuanto a la utilización de este dispositivo de protección, en relación con el nivel de seguridad, debe tenerse en cuenta lo indicado en la subcláusula 770.14.2.3, 770.14.3.2 y debe coordinarse con las protecciones contra las sobrecorrientes asociadas, tal como se especifica en 770.15.2.2.5.



Nota 1: De optar por alguna de las alternativas a) 1) y a) 2) y de corresponder para el contacto indirecto y para el contacto directo (por ejemplo para la protección de circuitos TUG o IUG), debe colocarse un interruptor diferencial en cada uno de los circuitos derivados, o bien agrupar varios circuitos bajo un mismo interruptor diferencial.

- b) Por cada uno de los circuitos derivados se debe instalar un interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito.
- c) Los interruptores automáticos deben cumplir las condiciones dadas en [770.16.5.2](#).

770.17: Prevención de influencias mutuas entre instalaciones eléctricas y no eléctricas

La instalación eléctrica debe ser dispuesta de forma tal de evitar cualquier influencia perjudicial entre ésta y cualquier otra instalación no eléctrica del local o viceversa.

En general, este requisito se considera satisfecho por el cumplimiento de esta Reglamentación y, adicionalmente, por la ubicación de los tableros y las bocas de salida, registro, pase o derivación, a no menos de 50 cm de las bocas de salida o dispositivos de maniobra de las instalaciones de gas.

Para instalaciones de telecomunicaciones, video, etc., pueden necesitarse requisitos especiales de alejamiento o blindaje en función de la compatibilidad electromagnética (CEM) requerida.

770.18: Accesibilidad de los materiales y equipos eléctricos

Todos los materiales eléctricos (por ejemplo cajas, cajas de paso, cajas de derivación, tableros, bandejas portacables, etc.) deben ser dispuestos en forma tal que permitan:

- a) dejar suficiente espacio para realizar la instalación inicial y el reemplazo ulterior de los componentes individuales
- b) la accesibilidad para operación, prueba, inspección, mantenimiento y reparación.

770.19: Inspección y mantenimiento de las instalaciones

Nota: Para efectuar las mediciones y verificaciones exigidas en esta cláusula y en diferentes Capítulos de la Reglamentación se recomienda emplear instrumentos que cumplan con IEC 61557 "Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.- Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures".

770.19.1: Conceptos generales

Las instalaciones eléctricas deben ser objeto de inspecciones previas y una inspección inicial antes de su puesta en servicio o al realizar una modificación; y de inspecciones periódicas en los intervalos establecidos en esta Reglamentación (ver [770.19.4](#)).

Las inspecciones deben ser realizadas por personal con incumbencias y/o competencias específicas.

Las inspecciones previas y la inicial antes de la puesta en servicio de la instalación, o al realizar una modificación, deben ser efectuadas por el director de obra, instalador, certificador o el responsable de la parte eléctrica de la obra, en la medida que posean las competencias o incumbencias específicas en función de la obra a inspeccionar.

Las inspecciones periódicas son responsabilidad del propietario del inmueble, y deben ser efectuadas por personal con incumbencias y/o competencias específicas.

La inspección tiene por objeto controlar que las instalaciones hayan sido efectuadas en concordancia con las prescripciones de la presente Reglamentación y además establecer las tareas de mantenimiento necesarias.

770.19.2: Inspecciones previas

La autoridad de aplicación es la que determina la cantidad y oportunidad de las inspecciones previas a realizar en obra. En carácter de recomendación, se sugiere realizar como mínimo las siguientes inspecciones parciales:

1. Cañerías en losas, previo al hormigonado, en techos de cobertura liviana, en cielorrasos y en todas aquellas zonas en que se prevea su recubrimiento impidiendo la visualización una vez concluida la obra.
2. Cañerías de bajadas, montantes y tableros en muros de mampostería, hormigón, tabiques livianos, etc.
3. Canalizaciones subterráneas.
4. Ejecución del sistema de puesta a tierra.

770.19.3: Inspección inicial

La inspección inicial, antes de la puesta en servicio, debe comprender las verificaciones detalladas en [770.19.3.1](#) a [770.19.3.3](#) inclusive.



770.19.3.1: Inspección visual

La inspección visual debe incluir, al menos, la verificación de las condiciones descritas en AEA 90364-6, en la medida en que sean aplicables.

En particular la inspección visual debe incluir las siguientes exigencias particulares relativas a la instalación:

- a) Verificación de que los materiales y los componentes empleados cumplen con las normas IRAM o IEC correspondientes y, en los casos que así lo establezcan las resoluciones oficiales, con la certificación de la conformidad de la fabricación y la marca de seguridad.
- b) Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (sistema de puesta a tierra, electrodo o jabalina, cable de puesta a tierra, barra principal de tierra o barra equipotencial principal).
- c) Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de protección a su borne de puesta a tierra.
- d) Comprobación en todos los tomacorrientes de la correcta ubicación de los conductores de línea (fase), neutro y protección en los bornes destinados a tal fin.
- e) Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.
- f) Verificación del funcionamiento mecánico de los interruptores diferenciales mediante la operación del pulsador de prueba (test).
- g) Verificación del funcionamiento de los interruptores diferenciales en la instalación, para lo cual debe proveerse de un dispositivo que, mediante la inserción de una o varias resistencias de valor adecuado entre el borne de tierra de cada tomacorriente, tablero seccional o equipo fijo y un conductor de línea, haga circular una corriente diferencial igual a la corriente diferencial asignada o ajustada del interruptor diferencial. Las resistencias deben ser elegidas para poder disipar la potencia requerida durante el ensayo. Se recomienda el empleo de instrumentos que determinen la corriente y tiempo de actuación del dispositivo diferencial.
- h) Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección.
- i) Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de los conductores.
- j) Correspondencia entre los colores de los conductores de línea, neutro y de protección con los establecidos en el código de colores, o de la identificación alfanumérica cuando ésta sea empleada.
- k) Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas del tablero principal y tableros seccionales.

770.19.3.2: Conformidad con el proyecto elaborado

Se debe verificar que la instalación responda a todo lo indicado en el proyecto elaborado y la memoria técnica, especialmente en lo relacionado con:

- a) Cantidad y destino de los circuitos.
- b) Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones.
- c) Sección de los conductores de línea y del conductor neutro.
- d) Sección del conductor de protección.
- e) Características asignadas o nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento y protección y sus regulaciones si correspondiera.

770.19.3.3: Mediciones

Se deben efectuar las siguientes pruebas detalladas en AEA 90364-6, en la medida en que sean aplicables, y preferiblemente en el siguiente orden:

- a) continuidad de los conductores (ver 613.2);
- b) resistencia de aislación de la instalación eléctrica (ver 613.3);
- c) protección por MBTS, o por separación de los circuitos (ver 613.4);
- d) desconexión automática de la alimentación (ver 613.6);
- e) protección complementaria (ver 613.7);
- f) prueba de polaridad (ver 613.8);
- g) prueba del orden de las fases (ver 613.9);
- h) pruebas funcionales (ver 613.10);
- i) caída de tensión (ver 613.11).

En particular las mediciones deben incluir las siguientes exigencias particulares relativas a la instalación:



- j) Continuidad eléctrica de las cañerías, conductos y demás canalizaciones metálicas entre sí y con la barra de tierra del tablero principal y de su conexión a tierra.
- k) Continuidad eléctrica del conductor de protección y la barra de puesta a tierra.
- l) Resistencia del sistema de puesta a tierra.

770.19.4: Inspección periódica

La inspección periódica debe comprender las verificaciones señaladas en 770.19.4.1 a 770.19.4.3 inclusive.

770.19.4.1: Inspección visual

- Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra.
- Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de protección a su borne de puesta a tierra.
- Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.
- Ensayo de funcionamiento de los interruptores a corriente diferencial de fuga mediante la operación del pulsador de prueba (test).

770.19.4.2: Medición

- Continuidad eléctrica del conductor de protección entre cada tomacorriente y la barra de puesta a tierra.
- Resistencia de aislación de la instalación eléctrica.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.

770.19.4.3: Frecuencia de las inspecciones

Las inspecciones periódicas deben efectuarse en un plazo máximo de 5 (cinco) años.

770.19.5: Métodos de medición

Los métodos de medición que se describen a continuación son métodos de referencia; no se excluyen otros métodos a condición de que den resultados igualmente seguros.

770.19.5.1: Continuidad de los conductores

Debe efectuarse una prueba de continuidad sobre todos los conductores, incluidos los de protección y los de conexión equipotencial.

Se recomienda que el ensayo sea llevado a cabo con un suministro que posea una tensión en estado no cargado de entre 4 V y 24 V, corriente continua o corriente alterna, y con una intensidad de corriente mínima de 0,2 A.

770.19.5.2: Resistencia de aislación

Para la medición de la resistencia de aislación para los sistemas de 400/230 V (380/220 V) debe utilizarse un instrumento de corriente continua de una tensión igual a 500 V o 1 000 V.

La medición de la resistencia de aislación debe hacerse desconectando la línea de alimentación, los artefactos y aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los interruptores, incluyendo los aparatos de maniobra y protección.

Se deben efectuar las mediciones siguientes:

- 1) Entre conductores de fase.
- 2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutro.
- 3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección.
- 4) Entre conductor neutro y conductor de protección.

770.19.5.2.1: Valor mínimo de la resistencia de aislación

El valor de la resistencia de aislación debe ser como mínimo de 1 000 Ω por cada V de tensión aplicada por cada tramo de la instalación de 100 m o fracción.

Nota: Se entiende la tensión aplicada aquella inyectada por el instrumento de medición y no la tensión nominal de la instalación.

La resistencia de aislación medida bajo la tensión de ensayo se considera satisfactoria, si cada circuito con los aparatos de utilización desconectados, presenta una resistencia de aislación igual o superior al valor indicado en la tabla siguiente.

Tabla 770.19.I – Resistencia de aislación

Tensión nominal del circuito [V]	Tensión de ensayo en corriente continua [V]	Resistencia de aislación [MΩ]
MBTS MBTF	250	≥ 0,25
Inferior o igual a 500 V, con excepción del caso anterior	500	≥ 0,5
Superior a 500 V	1 000	≥ 1,0

770.19.5.3: Medición de la resistencia de puesta a tierra

Nota: En el esquema de conexión a tierra TT, en lugar de la medición de la resistencia de puesta a tierra se puede optar por medir la impedancia de lazo. Para mayor información ver los ejemplos indicados en AEA 90364-6.

La medición de la resistencia de puesta a tierra debe efectuarse preferentemente utilizando un instrumento adecuado para dicha medición, como lo es el telurímetro.

Alternativamente, puede utilizarse el siguiente método.

Una corriente alterna de intensidad constante circula entre la toma de tierra, T , y una toma de tierra auxiliar, T_1 , colocada a una distancia de T tal que las zonas de influencia de las dos tomas de tierra no se solapen.

Una segunda toma de tierra auxiliar, T_2 , se dispone en el camino entre T y T_1 (preferentemente al 62% de la distancia entre T y T_1) y se mide la caída de tensión entre T y T_2 .

La resistencia de la toma de tierra es igual a la tensión entre T y T_2 dividida por la corriente que circula entre T y T_1 , a condición que no haya influencia mutua entre las tomas de tierra.

Con el fin de minimizar el error en la medición, se pueden efectuar otras dos lecturas desplazando la toma de tierra T_2 1 m más lejos, y luego 1 m más cerca de la toma T . Si los tres resultados están sensiblemente de acuerdo, la media de las tres lecturas se toma como resistencia de la toma de tierra T . Si no, se repiten las pruebas aumentando la distancia entre T y T_1 .




Figura 770.19.A – Método para la medición de resistencia de puesta a tierra



Referencias

- T Electrodo de puesta a tierra (o toma de tierra) bajo ensayo, desconectado de toda otra fuente de suministro o alimentación.
- T_1 Electrodo auxiliar (sonda de corriente).
- T_2 Segundo electrodo auxiliar (sonda de tensión).
- x, y Posiciones alternativas de T_2 para contraste de las mediciones.

Cuando se aplica este método, con corrientes cuya frecuencia sea múltiplo de la frecuencia industrial, se debe tener en cuenta que pueden existir tensiones espurias provocadas por corrientes vagabundas en el terreno capaces de alterar la medida.

770.19.6: Mantenimiento de las instalaciones

Las instalaciones eléctricas deben ser revisadas periódicamente y mantenidas en buen estado conservando las características originales de cada uno de sus componentes. Todas las anomalías constatadas o potenciales de la instalación, detectables en el material eléctrico y sus accesorios deben ser corregidas mediante su reemplazo o reparación por personal competente.

La reparación debe asegurar el restablecimiento total de las características originales del elemento fallado y de su asociación o coordinación en caso de formar parte de un sistema compuesto por más de un elemento. En el reemplazo de elementos solo se utilizarán aquellos normalizados por IRAM o IEC.

La actuación sin causa conocida de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, sobrecargas, contactos directos e indirectos, debe ser motivo de una detallada revisión de la instalación antes de restablecer el servicio.

Documento sujeto a Discusión Pública



Página en blanco

Documento sujeto a Discusión Pública



ANEXO 770-A (Reglamentario)

Documentación técnica

Nota: El presente Anexo no contempla la documentación conforme a obra de las instalaciones eléctricas. Esta documentación puede ser exigida según lo determine la autoridad de aplicación correspondiente.

770-A.1: Contenidos mínimos

Salvo distintas exigencias de la autoridad de aplicación correspondiente, como guía de contenidos mínimos considerados imprescindibles, todo proyecto debe incorporar los siguientes aspectos:

770-A.1.1: Síntesis del proyecto de la instalación, incluyendo los datos que permitan individualizar demanda de potencia, grado de electrificación, superficie total, cantidad y destino de los circuitos, secciones de los cables, corrientes de proyecto, corriente presunta de cortocircuito en el punto de suministro y cantidad de bocas con su distribución ambiental.

770-A.1.2: Esquema unifilar de los tableros, incluyendo las características nominales y de accionamiento de los dispositivos de maniobra y protección, tales como corriente asignada, curva de actuación, capacidad de ruptura; sección de la línea principal, de los circuitos seccionales y terminales y de los conductores de protección; identificación de los circuitos derivados y corrientes de cortocircuito de cálculo en cada tablero.

Nota: En caso de no existir determinaciones de las autoridades de aplicación, se debe remitir a IRAM 4504.

770-A.1.3: Plano o croquis de la instalación; con indicación de la superficie de cada ambiente; las canalizaciones con sus medidas, cableados y circuitos a los que pertenecen; ubicación y destino de cada boca; ubicación de la toma de tierra y canalización del cable de puesta a tierra.

770-A.1.4: Listado de materiales de la instalación, indicando: marca de materiales, tipos normativos y, si correspondiera, forma de acreditación de la conformidad con normas.

Documento sujeto a Disposición Pública



Página en blanco

Documento sujeto a Discusión Pública



ANEXO 770-B (Informativo)

Guía práctica para cálculos en instalaciones

770-B.1: Tabla resumen para determinar la sección de cables

Tabla 770-B.I

Paso	Cláusula a emplear	Dato origen	Cálculo	Resultado	Obs.
Determinación de la corriente de proyecto I_B	770.15.3	DPMS [VA] (del circuito considerado)	$DPMS / 220$	I_B	Circuito monofásico
			$DPMS / \sqrt{3} \cdot 380$	I_B	Circuito trifásico
Elección del cable a partir de su corriente máxima admisible I_Z	770.15.3	I_B	$I_Z \geq I_B$	S I_Z	Tener en cuenta las condiciones de instalación
Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección I_n	770.15.3	I_B I_Z	$I_B \leq I_n \leq I_Z$	I_n	
Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga	770.15.3	I_Z	$I_2 \leq 1,45 I_Z$	S	Siempre verifica por la obligatoriedad del empleo de interruptores automáticos IEC 60898
Determinación de la corriente de cortocircuito máxima I_k''	770.15.2.2.1	Empresa distribuidora o potencia del transformador	Calcular, medir o utilizar tablas según se indica en 770-B.2.1	I_k''	
Verificación por máxima exigencia térmica	770.15.2.2.3	I_k'' , $I^2 \cdot t$	$k^2 \cdot S^2 \geq I^2 \cdot t$	S_1	Si $S_1 > S$ entonces $S = S_1$
Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de cortocircuito $I_{k\min}$	770.15.2.2.4	I_k'' , S , I_n	Calcular o utilizar tablas: 770-B.VII 770-B.VIII	S_2	Si $S_2 > S$ entonces $S = S_2$
Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito	770.15.6	I_B	770.15.6 a) y b)	S_3	Si $S_3 > S$ entonces $S = S_3$

Referencias: DPMS = Demanda de potencia máxima simultánea del circuito considerado [VA]; I_B = Intensidad de proyecto definitiva [A] (pudiendo ser monofásico o trifásico según el sistema); I_n = Intensidad de corriente asignada del dispositivo de protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos [A]; I_Z = Intensidad máxima admisible del cable en las condiciones elegidas de instalación [A]; I_2 = Intensidad de operación segura de la protección contra sobrecargas [A]; S = Sección definitiva del cable [mm²]; S_1 = Sección del cable protegida contra cortocircuitos [mm²]; S_2 = Sección del cable que asegura la actuación del órgano de protección contra cortocircuitos con su intensidad mínima [mm²]; S_3 = Sección del cable que verifica que la caída de tensión esté dentro de los valores tolerables por esta Reglamentación [mm²]; I_k'' = Intensidad de corriente máxima presunta de cortocircuito [A]; $I_{k\min}$ = corriente mínima de cortocircuito [A]; $I^2 \cdot t$ = máxima energía específica pasante [$A^2 \cdot s$].



770-B.2: Consideraciones acerca de las corrientes de cortocircuito

Las tablas que se presentan a continuación orientan a valores probables de corrientes presuntas de cortocircuito en las instalaciones eléctricas. Están basadas en las recomendaciones de AEA 90909 "Corrientes de Cortocircuito en Sistemas Trifásicos de Corriente Alterna" y responden a las siguientes hipótesis de cálculo:

- El cortocircuito se supone equilibrado;
- la tensión no varía durante el tiempo de cortocircuito;
- la resistencia de arco no se considera;
- la falla es franca ($R = 0$);
- los factores de tensión c son los indicados en la Tabla I de AEA 90909-0;
- se adopta una potencia de cortocircuito en la red de media tensión igual a 300 MVA;
- la resistencia y reactancia eléctricas de los cables construidos según IRAM 62266 son similares a aquellos construidos según IRAM 2178 por lo que la impedancia en serie introducida y por lo tanto su influencia en la reducción de la intensidad de corriente máxima de cortocircuito puede considerarse equivalente;
- la resistencia eléctrica de los cables individuales construidos según IRAM-NM 247-3 o IRAM 62267 son ligeramente inferiores a las de los cables construidos según IRAM 2178 o 62266 pero su reactancia eléctrica será ligeramente superior dada la mayor separación entre ejes de conductores debido a su disposición en las canalizaciones. En conjunto, el error cometido por utilizar los mismos valores de reducción de la intensidad de corriente de cortocircuito es muy pequeño y en exceso, otorgando un margen de seguridad.

Nota 1: Las corrientes de cortocircuito calculadas por este método para los transformadores de distribución, se encuentran en la [Tabla 770.-B.II.](#)

Nota 2: Las tablas [770-B.III](#) a [770-B.VI](#) orientan a la determinación de la máxima corriente presunta de cortocircuito, considerando diversos tipos de alimentadores. Un ejemplo de su empleo, puede verse en la zona grisada de la [Tabla 770-B.V.](#); considerando como dato una alimentación con un transformador de 315 kVA, se parte del valor de la corriente de cortocircuito aguas arriba correspondiente a ese transformador (11 000 A) y teniendo en cuenta la longitud (10,2 m), tipo (IRAM 2178 – Cu) y sección (4x16 mm²) del cable de alimentación, se obtiene el valor aproximado de la máxima corriente presunta de cortocircuito aguas abajo (6 442 A).

770-B.2.1: Tablas de orientación para determinar corrientes presuntas de cortocircuito

Nota: Las tablas que se presentan a continuación se han confeccionado basadas en las hipótesis de cálculo mencionadas en [770-B.2.](#)

Tabla 770-B.II - Valores de las máximas corrientes presuntas de cortocircuito previstas para los transformadores de distribución

S_{rT} [kVA]	I_k'' [kA]
100	3,568
200	7,074
315	11,028
400	13,899
500	17,229
630	21,458
800	21,768
1 000	26,838
1 250	27,876



Tabla 770-B.III

Corrientes máximas de cortocircuito aguas abajo, con cables IRAM 2263 - Aluminio

Longitud del conductor IRAM 2263 - Al [m]																
Sección del conductor [mm ²]	2,7	4,1	5,5	6,9	8,2	9,6	11,0	12,4	13,7	16,5	19,2	22,0	24,7	27,5		
3 x 25 / 50	2,7	4,1	5,5	6,9	8,2	9,6	11,0	12,4	13,7	16,5	19,2	22,0	24,7	27,5		
3 x 35 / 50	2,7	4,1	5,5	6,8	8,2	9,6	11,0	12,3	13,7	16,4	19,2	21,9	24,6	27,4		
3 x 50 / 50	5,1	7,7	10,2	12,8	15,3	17,9	20,4	23,0	25,5	30,6	35,7	40,8	45,9	51,0		
3 x 70 / 50	7,3	11,0	14,7	18,3	22,0	25,6	29,3	33,0	36,6	44,0	51,3	58,6	65,9	73,3		
3 x 95 / 50	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		
Corriente de cortocircuito aguas abajo [A]																
Nivel de corto-circuito aguas arriba [A]	2 858	2 791	2 728	2 668	2 610	2 555	2 502	2 451	2 402	2 310	2 224	2 145	2 071	2 002		
3 000	2 858	2 791	2 728	2 668	2 610	2 555	2 502	2 451	2 402	2 310	2 224	2 145	2 071	2 002		
5 000	4 617	4 446	4 288	4 141	4 003	3 874	3 753	3 640	3 533	3 337	3 162	3 004	2 862	2 732		
6 000	5 456	5 220	5 003	4 804	4 619	4 449	4 290	4 143	4 005	3 755	3 535	3 339	3 163	3 006		
7 000	6 271	5 961	5 680	5 424	5 190	4 976	4 778	4 596	4 427	4 124	3 860	3 627	3 421	3 237		
9 000	7 830	7 352	6 929	6 552	6 214	5 909	5 633	5 381	5 151	4 745	4 399	4 099	3 838	3 608		
11 000	9 301	8 634	8 057	7 552	7 106	6 710	6 356	6 037	5 749	5 248	4 828	4 469	4 160	3 892		
13 000	10 692	9 820	9 080	8 443	7 890	7 405	6 976	6 594	6 252	5 664	5 177	4 767	4 418	4 116		
15 000	12 009	10 920	10 012	9 244	8 585	8 014	7 514	7 073	6 680	6 013	5 467	5 012	4 627	4 297		
19 000	14 443	12 897	11 649	10 622	9 761	9 029	8 400	7 852	7 372	6 568	5 922	5 392	4 949	4 573		
21 000	15 570	13 788	12 372	11 219	10 263	9 457	8 769	8 174	7 654	6 791	6 103	5 541	5 074	4 680		
26 000	18 160	15 781	13 952	12 504	11 328	10 354	9 534	8 835	8 231	7 242	6 464	5 838	5 322	4 890		
28 000	19 113	16 496	14 509	12 949	11 692	10 657	9 791	9 055	8 422	7 389	6 581	5 933	5 401	4 956		



Tabla 770-B.IV

Corrientes máximas de cortocircuito aguas abajo, con cables IRAM 2178 - Aluminio

Longitud del cable IRAM 2178 - Al [m]																
Sección del conductor [mm ²]	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,1	7,1
4 x 16																
3 x 35 / 16	1,6	2,3	3,1	3,9	4,7	5,5	6,3	7,0	7,8	9,4	10,9	12,5	14,1	15,6		
3 x 50 / 25	2,1	3,2	4,2	5,3	6,3	7,4	8,5	9,5	10,6	12,7	14,8	16,9	19,0	21,1		
3 x 70 / 35	3,0	4,6	6,1	7,6	9,1	10,7	12,2	13,7	15,2	18,3	21,3	24,4	27,4	30,5		
3 x 95 / 50	4,2	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9	21,0	25,1	29,3	33,5	37,7	41,9		
3 x 120 / 70	5,3	7,9	10,5	13,1	15,8	18,4	21,0	23,7	26,3	31,6	36,8	42,1	47,3	52,6		
3 x 150 / 70	6,4	9,6	12,8	16,0	19,1	22,3	25,5	28,7	31,9	38,3	44,7	51,1	57,4	63,8		
3 x 240 / 120	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		

Corriente de cortocircuito aguas abajo [A]																
Nivel de corto-circuito aguas arriba [A]	2 933	2 901	2 870	2 839	2 809	2 779	2 750	2 722	2 694	2 641	2 589	2 539	2 491	2 445	2 445	2 445
3 000																
5 000	4 818	4 732	4 648	4 568	4 491	4 416	4 343	4 273	4 205	4 075	3 954	3 839	3 731	3 628		
6 000	5 740	5 618	5 501	5 389	5 281	5 178	5 078	4 983	4 891	4 716	4 554	4 402	4 260	4 127		
7 000	6 648	6 485	6 330	6 182	6 041	5 906	5 777	5 653	5 535	5 313	5 107	4 918	4 741	4 577		
9 000	8 426	8 166	7 922	7 691	7 474	7 269	7 074	6 890	6 715	6 390	6 096	5 827	5 581	5 355		
11 000	10 155	9 780	9 431	9 106	8 803	8 520	8 254	8 004	7 769	7 338	6 952	6 605	6 291	6 005		
13 000	10 836	11 329	10 864	10 435	10 039	9 672	9 331	9 013	8 716	8 177	7 701	7 277	6 897	6 555		
15 000	13 472	12 819	12 226	11 686	11 192	10 737	10 318	9 931	9 571	8 925	8 361	7 864	7 422	7 028		
19 000	16 613	15 631	14 759	13 979	13 277	12 642	12 066	11 539	11 057	10 204	9 473	8 839	8 286	7 797		
21 000	18 122	16 960	15 938	15 032	14 224	13 498	12 842	12 248	11 705	10 754	9 945	9 249	8 645	8 114		
26 000	21 728	20 078	18 662	17 432	16 354	15 401	14 554	13 795	13 111	11 928	10 941	10 105	9 388	8 766		
28 000	23 107	21 251	19 670	18 308	17 123	16 082	15 160	14 338	13 601	12 332	11 280	10 394	9 636	8 982		



Tabla 770-B.V

Corrientes máximas de cortocircuito aguas abajo, con cables IRAM 2178 - Cobre

Longitud del cable IRAM 2178 - Cobre [m]																
Sección del conductor [mm ²]	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6		
4 x 4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6		
4 x 6	0,8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3		
4 x 10	1,4	2,2	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7	6,5	7,2	8,6	10,1	11,5	12,9	14,4		
4 x 16	2,3	3,4	4,5	5,7	6,8	7,9	9,1	10,2	11,3	13,6	15,9	18,1	20,4	22,7		
3 x 25 / 16	3,8	5,6	7,5	9,4	11,3	13,1	15,0	16,9	18,8	22,5	26,3	30,1	33,8	37,6		
3 x 35 / 16	5,2	7,8	10,4	13,0	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	31,2	36,4	41,6	46,8	52,0		
3 x 50 / 25	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0	24,5	28,0	31,5	35,0	42,0	49,0	56,0	63,0	70,0		
3 x 70 / 35	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		

Corriente de cortocircuito aguas abajo [A]																
Nivel de corto-circuito aguas arriba [A]	3 000	5 000	6 000	7 000	9 000	11 000	13 000	15 000	19 000	21 000	26 000	28 000				
3 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
5 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
6 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
7 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
9 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
11 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
13 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
15 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
19 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
21 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
26 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				
28 000	2 877	4 666	5 526	6 363	7 974	9 505	10 963	12 351	14 941	16 151	18 955	19 996				



Tabla 770-B.VI

Corrientes máximas de cortocircuito aguas abajo, con cables IRAM-NM 247-3 - Cobre

Longitud del cable IRAM-NM 247-3 - Cobre [m]																
Sección del conductor [mm ²]	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5		
4																
6	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,9	5,8	6,6	7,4	8,2		
10	1,4	2,1	2,8	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,0	11,4	12,8	14,2		
16	2,2	3,4	4,5	5,6	6,7	7,9	9,0	10,1	11,2	13,5	15,7	18,0	20,2	22,5		
25	3,5	5,2	7,0	8,7	10,5	12,2	13,9	15,7	17,4	20,9	24,4	27,9	31,4	34,9		
35	4,9	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5	29,5	34,4	39,3	44,2	49,1		
50	7,0	10,6	14,1	17,6	21,1	24,7	28,2	31,7	35,2	42,3	49,3	56,4	63,4	70,5		
70	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		

Corriente de cortocircuito aguas abajo [A]																
Nivel de corto-circuito aguas arriba [A]	3 000	5 000	6 000	7 000	9 000	11 000	13 000	15 000	19 000	21 000	26 000	28 000				
3 000	2 897	2 849	2 802	2 756	2 712	2 669	2 628	2 588	2 549	2 474	2 404	2 338	2 275	2 215		
5 000	4 721	4 593	4 472	4 357	4 248	4 144	4 045	3 950	3 860	3 692	3 538	3 396	3 265	3 144		
6 000	5 603	5 424	5 255	5 097	4 948	4 808	4 675	4 550	4 431	4 210	4 011	3 830	3 664	3 512		
7 000	6 466	6 228	6 007	5 801	5 609	5 429	5 261	5 102	4 953	4 679	4 434	4 214	4 014	3 832		
9 000	8 135	7 763	7 422	7 111	6 824	6 560	6 315	6 088	5 877	5 496	5 161	4 865	4 600	4 363		
11 000	9 736	9 206	8 732	8 304	7 916	7 562	7 239	6 942	6 669	6 182	5 762	5 395	5 072	4 785		
13 000	11 270	10 567	9 946	9 395	8 901	8 457	8 055	7 689	7 355	6 767	6 267	5 835	5 459	5 128		
15 000	12 743	11 851	11 076	10 397	9 795	9 260	8 780	8 347	7 955	7 272	6 697	6 206	5 783	5 413		
19 000	15 519	14 216	13 115	12 173	11 357	10 643	10 014	9 455	8 955	8 099	7 392	6 798	6 293	5 858		
21 000	16 828	15 307	14 038	12 964	12 042	11 243	10 543	9 925	9 376	8 441	7 676	7 038	6 498	6 035		
26 000	19 893	17 802	16 109	14 710	13 535	12 533	11 670	10 918	10 257	9 149	8 257	7 523	6 909	6 388		
28 000	21 043	18 718	16 855	15 330	14 057	12 980	12 056	11 255	10 554	9 384	8 448	7 682	7 043	6 502		



770-B.2.2: Guía para el cálculo de las corrientes de cortocircuito mínimas

770-B.2.2.1: Circuitos seccionales

Cálculo de la longitud máxima de cables de un circuito seccional (entre el tablero principal y seccional o entre dos tableros seccionales) que establecen la corriente de cortocircuito mínima que asegura la actuación instantánea de la protección.

La siguiente [Tabla 770-B.VII](#) da una guía que permite conocer la longitud máxima de los cables con aislación termoplástica, según IRAM-NM 247-3 o IRAM 62267, que asegura la actuación de la protección (elección de la intensidad asignada y característica de disparo instantáneo de los interruptores termomagnéticos según IEC 60898).

Tabla 770-B.VII
Cables con aislación termoplástica

Corriente de cortocircuito en tablero principal [A]			3 000	4 000	6 000	10 000	12 000	15 000	18 000	20 000	22 000
Sección del conductor Cu [mm ²]	Intensidad nominal del interruptor automático		Longitud máxima de los conductores para la actuación instantánea de la protección [m]								
	IEC 60898	CDI*									
4	25	B	170	172	174	175	176	176	176	177	177
		C	81	83	85	87	87	87	88	88	88
		D	37	39	41	42	43	43	43	43	43
6	32	B	197	200	203	205	205	206	206	207	207
		C	93	95	98	101	101	102	102	102	103
		D	40	43	46	49	49	50	50	50	50
10	40	B	268	273	278	282	283	284	285	285	285
		C	124	129	134	138	139	140	141	141	141
		D	52	57	62	66	67	68	69	69	69
16	50	B	332	340	348	354	356	357	358	359	359
		C	150	158	166	172	174	175	177	177	177
		D	59	67	75	81	83	85	86	86	87
25	63	B	398	411	423	433	435	438	439	440	441
		C	174	187	199	209	212	214	216	216	217
		D	63	75	87	97	100	102	104	105	105
35	80	B	427	444	432	476	479	482	485	486	487
		C	179	196	213	227	231	234	237	238	239
		D	55	72	89	103	107	110	113	114	115
50	100	B	470	495	520	540	545	550	553	555	556
		C	185	210	235	255	260	265	268	270	271
		D	43	68	93	113	118	123	126	128	129
70	125	B	506	541	576	605	612	619	623	626	628
		C	182	217	253	281	288	295	300	302	304
		D	20	56	91	119	126	133	138	141	142

*: CDI significa característica de disparo instantáneo (comúnmente conocida como "curva")



770-B.2.2.2: Circuitos terminales

Cálculo de la longitud máxima de cables de circuitos terminales (entre el tablero seccional y la boca o dispositivo utilizador), que establecen la corriente de cortocircuito mínima que asegura la actuación instantánea de la protección.

La siguiente **Tabla 770-B.VIII** da una guía que permite conocer la longitud máxima de los cables con aislación termoplástica, según IRAM-NM 247-3 o IRAM 62267, que asegura la actuación de la protección (elección de la intensidad asignada y característica de disparo instantáneo de los interruptores termomagnéticos según IEC 60898).

Tabla 770-B.VIII
Cables con aislación termoplástica

Corriente de cortocircuito en tablero seccional [A]		1 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	
Sección del conductor Cu [mm ²]	Intensidad nominal del interruptor automático		Longitud máxima de los conductores para la actuación instantánea de la protección [m]								
	IEC 60898	CDI*									
1,5	10	B	160	163	163	164	164	164	164	164	165
		C	77	80	81	81	81	81	82	82	82
		D	36	38	39	40	40	40	40	40	40
2,5	16	B	163	167	169	169	170	170	170	171	171
		C	77	81	83	83	84	84	84	85	85
		D	33	38	39	40	41	41	41	41	42
4	25	B	162	170	172	173	174	174	175	175	175
		C	73	81	83	84	85	86	86	86	87
		D	29	37	39	40	41	41	42	42	42
6	32	B	185	197	200	201	203	203	204	204	205
		C	81	93	95	97	98	99	100	100	101
		D	29	40	43	45	46	47	48	48	49
10	40	B	248	268	273	276	278	279	280	281	282
		C	104	124	129	132	134	135	136	137	138
		D	32	52	57	60	62	63	64	65	66
16	50	B	300	332	340	345	348	350	352	353	354
		C	118	150	158	163	166	168	170	171	172
		D	27	59	67	72	75	77	79	80	81
25	63	B	349	398	411	418	423	427	429	431	433
		C	125	174	187	194	199	203	205	207	209
		D	13	63	75	82	87	91	93	95	97
35	80	B	357	427	444	455	462	467	470	473	476
		C	109	179	196	206	213	218	222	225	227
		D	15	55	72	82	89	94	98	101	103

*: CDI significa característica de disparo instantáneo (comúnmente conocida como "curva")



770-B.2.3: Tablas de orientación para conocer la máxima energía específica pasante $I^2 \cdot t$ en los interruptores automáticos fabricados según IEC 60898 y EN 60898

La característica de máxima energía específica pasante $I^2 \cdot t$ se encuentra ligada a la clase de limitación que posee el elemento de protección. Para los interruptores automáticos fabricados según IEC 60898 esta clase no está marcada en el dispositivo, pero el fabricante deberá entregar la información a solicitud del proyectista, en forma de curvas o dato garantizado. En los productos que responden a la norma europea EN 60898 (IEC 60898, modificada), la clase de limitación está grabada en el frente del aparato, con el número respectivo dentro de un cuadrado.

Para disponer de datos de orientación se indican a continuación los valores máximos normalizados para $I^2 \cdot t$ (energía específica pasante) para los interruptores automáticos con una corriente asignada hasta 16 A inclusive, (Tabla 770-B.IX) y para los comprendidos entre 16 y 32 A (Tabla 770-B.X) de los interruptores construidos según EN 60898, y para diferentes capacidades de ruptura.

Tabla 770-B.IX - Para pequeños interruptores automáticos de hasta 16 A inclusive

Poder de corte asignado [A]	Clases de limitaciones de energía				
	Clase 1	Clase 2		Clase 3	
	$I^2 \cdot t$ máximo [A ² s]	$I^2 \cdot t$ máximo [A ² s]		$I^2 \cdot t$ máximo [A ² s]	
	Tipos B y C	Tipo B	Tipo C	Tipo B	Tipo C
3 000	Sin límite especificado	31 000	37 000	15 000	18 000
4 500		60 000	75 000	25 000	30 000
6 000		100 000	120 000	35 000	42 000
10 000		240 000	290 000	70 000	84 000

Tabla 770-B.X - Para pequeños interruptores automáticos de 16 A < I_n ≤ 32 A

Poder de corte asignado [A]	Clases de limitaciones de energía				
	1	2		3	
	$I^2 \cdot t$ máximo [A ² s]	$I^2 \cdot t$ máximo [A ² s]		$I^2 \cdot t$ máximo [A ² s]	
	Tipos B y C	Tipo B	Tipo C	Tipo B	Tipo C
3 000	Sin límite Especificado	40 000	50 000	18 000	22 000
4 500		80 000	100 000	32 000	39 000
6 000		130 000	160 000	45 000	55 000
10 000		310 000	370 000	90 000	110 000

Nota: Las clases de limitación de energía pueden encontrarse indicadas en los interruptores automáticos conformes a EN 60898 mediante un número indicativo de la clase encerrado en un cuadrado. Ejemplo:

Ejemplo:

Circuito TUG con conductores IRAM-NM 247-3, sección de 2,5 mm², protegido con un interruptor automático C 16 con 6 000 A de capacidad de ruptura y clase de limitación 3. Corriente de cortocircuito en el tablero seccional: 3 000 A.

$$\text{Máxima energía específica según Tabla 770 – B.IX} \quad I^2 \cdot t = 42\,000 \text{ A}^2 \text{ s}$$

$$\text{Cable IRAM – NM 247 – 3} \quad \Rightarrow \quad k = 115$$

$$\text{Sección del conductor} \quad \Rightarrow \quad S = 2,5 \text{ mm}^2$$

Aplicando la ecuación:

$$k^2 \cdot S^2 \geq I^2 \cdot t \quad \Rightarrow \quad (115)^2 \cdot (2,5)^2 \geq 42\,000$$

$$82\,656 \geq 42\,000$$

Con lo cual se verifica la protección del conductor.

770-B.2.4: Orientación para proteger a los interruptores diferenciales de las corrientes de cortocircuito

Los interruptores diferenciales (ID) disponen de una capacidad de ruptura baja (como mínimo 500 A o 10 I_n , lo que resulte mayor, ver [Tabla 770-B.XI](#)), por lo que, en general, es necesario protegerlos contra corrientes de cortocircuito que pueden ser de gran magnitud (dependiendo de la potencia de cortocircuito de la instalación), como cortocircuitos entre líneas para cualquier esquema de conexión a tierra, o de magnitud media o baja, tales como cortocircuitos a tierra en esquemas TT con bajas resistencias de puesta a tierra.

Tabla 770-B.XI – Mínimas capacidades de ruptura de interruptores diferenciales

Polos	Corriente asignada (o de paso) I_n [A]	Corriente diferencial asignada $I_{\Delta n}$ [mA]	Capacidad de ruptura según IEC 61008 [A]
2	25	10	500
		30	
	40	30	500
		300	
	63	30	630
		300	
80	30	800	
	300		
4	25	30	500
		300	
	40	30	500
		300	
	63	30	630
		300	
80	300	800	
	300		
100	300	1 000	
	300		

Esta protección es indispensable en todas las instalaciones donde se presentan esas situaciones y para poder efectuar adecuadamente esa protección, los fabricantes deben brindar la capacidad de ruptura de los ID de su fabricación y el tipo de dispositivo de protección contra los cortocircuitos (DPCC) que es necesario instalar para proteger al ID.

Los DPCC a emplear, pueden ser en forma general, tanto interruptores termomagnéticos como fusibles, si bien algunos fabricantes sólo indican uno de los dispositivos. En cada caso el fabricante deberá indicar tipo de DPCC, sus características (como mínimo curva, máximo calibre, capacidad de ruptura) y la corriente de cortocircuito que el ID puede soportar cuando está protegido por ese DPCC. Asimismo también deberá informar las características del DPCC para coordinar con el ID en caso de cortocircuitos a tierra de valor relativamente bajo, pero que excedan la capacidad de ruptura del ID.



Estas corrientes que el ID puede soportar cuando está protegido por un DPCC se definen como:

“Corriente condicional de cortocircuito asignada” y se simboliza por I_{nc} y

“Corriente diferencial condicional de cortocircuito asignada” y se simboliza por $I_{\Delta c}$.

El proyectista o instalador debe verificar que las I_{nc} y la $I_{\Delta c}$ sean iguales o mayores que la corriente de cortocircuito prevista en el lugar de instalación del ID.

Cuando, por ejemplo, por tareas de mantenimiento, se reemplaza el interruptor diferencial por otro de diferente marca o características, se debe volver a verificar el cumplimiento de lo anterior.

Nota: En los circuitos monofásicos un contacto fase – tierra (masa + conductor de protección) traerá aparejado la circulación de una corriente de falla, que dependiendo de la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor del orden de las decenas de amperes. Sin embargo, en circuitos trifásicos pueden ocurrir cortocircuitos fase – fase – tierra (masa + conductor de protección) donde los contactos del dispositivo que abra en primer término deberán interrumpir altas corrientes, del orden de los millares de amperes.

770-B.3: Guía de orientación para dimensionar térmicamente tableros armados por Montadores Responsables

Los tableros construidos en fábrica o los armados por Montadores Responsables, tanto sean los gabinetes o envolventes de material aislante o de material metálico, se deben dimensionar y verificar térmicamente.

Cuando, para el armado de tableros, se emplean gabinetes o envolventes que cumplen con IEC 60670-24, puede efectuarse el dimensionamiento térmico según el método establecido en dicha norma. Dicho método se basa fundamentalmente en verificar que la potencia disipada por los dispositivos instalados, no supere la potencia máxima disipable por el gabinete, cuyo valor debe ser dado en forma de dato garantizado por el fabricante. Un procedimiento similar se puede emplear cuando, para el armado de tableros, se empleen gabinetes o envolventes que cumplen con IEC 62208.

Para poder llevar a cabo este dimensionamiento térmico es necesario contar con las potencias disipadas por los componentes a instalar en el interior del tablero. Dichos valores se deben solicitar a los fabricantes de los dispositivos o en su defecto, se deben emplear las potencias máximas que cada dispositivo puede disipar según su norma de producto.

Como referencia se indican en la tabla siguiente los máximos valores de potencia por polo a corriente nominal, que según la Tabla 15 de IEC 60898, pueden disipar los pequeños interruptores automáticos.

Tabla 770-B.XII – Potencia disipada por polo a corriente nominal

Corriente nominal [A]	Potencia disipada [W]
$I_n \leq 10$	3
$10 < I_n \leq 16$	3,5
$16 < I_n \leq 25$	4,5
$25 < I_n \leq 32$	6
$32 < I_n \leq 40$	7,5
$40 < I_n \leq 50$	9
$50 < I_n \leq 63$	13
$63 < I_n \leq 100$	15
$100 < I_n \leq 125$	20

Para el cálculo de la potencia total que se debe disipar en el tablero y considerando lo establecido en IEC 60670-24, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Corriente asignada de entrada (I_{ne}): Corriente asignada del dispositivo de maniobra y protección ubicado en la entrada o cabecera del tablero o la suma aritmética de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de maniobra y protección ubicados en la entrada del tablero que son susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo;



Corriente asignada de salida (I_{nu}): Suma aritmética de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de maniobra y protección de salida del tablero que son susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo;

Corriente asignada del tablero (I_{nq}): Corriente asignada a ser calculada como $I_{nq} = I_{ne} \times K_e$

Factor de utilización (K_e): Relación entre la corriente que realmente circula por alguno de los dispositivos de protección de entrada o cabecera del tablero y la corriente asignada de dicho dispositivo de cabecera. El factor de utilización se lo toma por convención igual a 0,85;

Factor de simultaneidad (K): Relación calculada por el instalador entre la corriente asignada del tablero (I_{nq}) y la corriente asignada de salida (I_{nu}). Si en la cabecera existe un interruptor diferencial o un interruptor-seccionador en lugar de un interruptor automático termomagnético la corriente asignada del tablero se considera igual a la corriente asignada de salida (I_{nu}).

Si no se disponen los valores reales de corriente, se puede emplear convencionalmente el factor de simultaneidad K indicado en la tabla siguiente.

Tabla 770-B.XIII – Factor de simultaneidad (K) asignado para tableros que cumplen con IEC 60670-24

N° de circuitos principales	Factor de simultaneidad asignado
2 y 3	0,8
4 y 5	0,7
6 a 9 inclusive	0,6
10 (y mayor cantidad)	0,5

La potencia total disipada dentro del tablero se calcula de la siguiente forma:

$$P_{tot} = P_{dp} + 0,2 P_{dp} + P_{au}$$

donde

P_{tot} es la potencia total disipada en el tablero en watts;

P_{dp} es la potencia disipada por los dispositivos de protección, en watts, tomando en cuenta el factor de utilización K_e y el factor de simultaneidad K ;

$0,2 P_{dp}$ es la potencia total disipada por las conexiones, los tomacorrientes, los relés, los interruptores diferenciales, los interruptores-seccionadores, etc.;

P_{au} es la potencia total disipada por los otros dispositivos y aparatos eléctricos instalados en el tablero y no incluidos en P_{dp} y en $0,2 P_{dp}$ tales como las lámparas de señalización (ojos de buey), los transformadores para campanillas, etc.

Verificación


El valor de la potencia total disipada en el tablero (P_{tot}) debe ser menor o igual a la potencia máxima disipable por la envoltura o gabinete (P_{de}) declarada por el fabricante, o sea:

$$P_{tot} \leq P_{de}$$

donde P_{de} es la potencia máxima disipable por la envoltura en uso normal, en watts, declarada por el fabricante.

La potencia disipada por cada uno de los componentes a instalar en el tablero puede ser obtenida a partir de los datos de los fabricantes de los dispositivos o a partir de los valores máximos permitidos por la correspondiente norma de producto.

El siguiente esquema unifilar, correspondiente a un tablero seccional de una vivienda de electrificación mínima, se da **como ejemplo de guía de cálculo térmico de un tablero** y debe ser empleado como **guía de procedimiento de cálculo de la potencia a disipar en un tablero** y en la elección del mismo.



Para este ejemplo se adopta $K=1$ y por no haber interruptor automático termomagnético de cabecera se considera

$$I_{nq} = I_{ne} = I_{nu} = 10 A + 16 A = 26 A$$

Adoptando la potencia disipada por polo indicada en IEC 60898 se tiene:

$$P_{dp} = 2 \times 3 + 2 \times 3,5 = 13 W$$

La potencia disipada por las conexiones y por otros dispositivos equivale al 20 % de la potencia disipada por los aparatos de protección, con lo cual la potencia total de disipación será:

$$P_{tot} = P_{dp} + 0,2 P_{dp} = 13 + 0,2 \times 13 = 15,6 W.$$


El valor de la potencia total disipada en el tablero (P_{tot}) debe ser menor o igual a la potencia máxima disipable por la envoltura o gabinete (P_{de}) declarada por el fabricante, o sea:

$$P_{tot} \leq P_{de}$$

donde P_{de} es la potencia máxima disipable por la envolvente en uso normal, en watts, declarada por el fabricante.

Se debe seleccionar una envoltura o gabinete que cumpla con IEC 60670-24 y que tenga una potencia máxima disipable (P_{de}) declarado por el fabricante y certificada, si no se consideran dispositivos de reserva, como mínimo igual 16 W.

Otro Ejemplo: Tablero seccional de una vivienda con electrificación media, alimentación trifásica y el siguiente esquema unifilar



Para este ejemplo también se adopta $K=1$ y por no haber interruptor automático termomagnético de cabecera se considera

$$I_{nq} = I_{ne} = I_{nu} = 16 A + 16 A + 16 A = 48 A$$

Adoptando la potencia disipada por polo indicada en IEC 60898 se tiene

$$P_{dp} = 2 \times 3,5 + 2 \times 3,5 + 2 \times 3,5 = 21 W$$

La potencia disipada por las conexiones y por otros dispositivos equivale al 20 % de la potencia disipada por los aparatos de protección, con lo cual la potencia total de disipación será:

$$P_{tot} = P_{dp} + 0,2 P_{dp} = 21 + 0,2 \times 21 = 25,2 W.$$



El valor de la potencia total disipada en el tablero (P_{tot}) debe ser menor o igual a la potencia máxima disipable por la envoltura o gabinete (P_{de}) declarada por el fabricante, o sea:

$$P_{tot} \leq P_{de}$$

donde P_{de} es la potencia máxima disipable por la envoltura en uso normal, en watts, declarada por el fabricante.

Se debe seleccionar una envoltura o gabinete que cumpla con IEC 60670-24 y que tenga una potencia máxima disipable (P_{de}) declarado por el fabricante y certificada, si no se consideran dispositivos de reserva, como mínimo igual 26 W.

Documento sujeto a Discusión Pública



ANEXO 770-C (Informativo)

Uso eficiente de la energía eléctrica

770-C.1: Concepto de uso eficiente de la energía eléctrica

Nota: Para más información ver AEA 90364-8.

Por uso eficiente de la energía eléctrica se entiende tanto el ahorro de energía y la eliminación de pérdidas, como la sustitución de fuentes energéticas por otras, que permitan el logro de un desarrollo sustentable.

El criterio de medición del uso eficiente de la energía será la disminución de la intensidad energética o consumo de energía por unidad de producto o de servicio generado.

El uso eficiente de la energía eléctrica es un concepto cuya aplicación beneficia por igual a:

- el usuario final, porque para iguales resultados necesita menores recursos,
- a las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, porque al reducir los picos de la curva de demanda, permite incorporar mayor cantidad de usuarios con las instalaciones existentes y por lo tanto sin nueva inversión en un principio y con una inversión mejor aprovechable en el futuro,
- a los países por cuanto permiten un mejor aprovechamiento de sus recursos no renovables, si los poseen, o una menor erogación de divisas, si no los poseen y
- al planeta entero pues disminuye la contaminación global tanto en gases tóxicos como en aquellos que contribuyen al efecto invernadero.

Este concepto, sin parangón en cuanto a que es difícil encontrar algo cuya aplicación traiga únicamente beneficios es, sin embargo, poco conocido y menos utilizado.

Su aplicación requiere por parte del proyectista y del usuario una particular atención a las características técnico-económicas de las instalaciones y de los aparatos utilizadores.

Es muy importante el trabajo de difusión que solamente el proyectista y el instalador pueden realizar para con los usuarios finales, los que difícilmente tengan acceso a esta Reglamentación.

770-C.2: Oportunidades de ahorro de energía por características de las instalaciones

Son básicamente dos:

770-C.2.1: Elección de los conductores de acuerdo con su sección económica

770-C.2.2: Utilización de equipo de detección de presencia y de nivel de iluminación natural para control de iluminación

770-C.3: Oportunidades de ahorro de energía por elección de aparatos utilizadores eficientes

770-C.3.1: Lámparas y luminarias, colores ambientales

770-C.3.2: Enfriamiento de alimentos y climatización de ambientes, aislamiento térmico

Ante la compra de una nueva heladera, freezer o equipo de aire acondicionado, es importante informarse y comparar distintos equipos en función de su consumo. Es oportuno para ello familiarizarse con el sistema de etiquetado energético (IRAM 2404-3 – Etiquetado de eficiencia energética para aparatos de refrigeración de uso doméstico. Parte 3 - Etiqueta).

770-C.3.3: Utilización de motores eficientes

Esta oportunidad de ahorro puede ser utilizada en la selección de motores para accionamiento de bombas elevadoras de agua, ventiladores para sistemas centralizados de aire acondicionado y calefacción, etc.

770-C.3.4: Utilización de accionamientos eficientes

Esta oportunidad de ahorro puede ser ampliamente utilizada en la industria por la multiplicidad de aplicaciones electromecánicas existentes. En viviendas se presenta en forma limitada.



Página en blanco

Documento sujeto a Discusión Pública



ANEXO 770-D (Informativo)

Referencias normativas y reglamentarias

Documentos de aplicación para AEA 90364 vigentes a la fecha de aprobación de la presente Sección

Nota: Las normas o publicaciones que se encuentran actualmente en etapa de estudio, no han sido detalladas en la siguiente enumeración.

AEA

- AEA 90364 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
- Parte 1: Alcance, objeto y principios fundamentales
 - Parte 2: Definiciones
 - Parte 3: Determinación de las características generales de las instalaciones
 - Parte 4: Protecciones para preservar la seguridad
 - Parte 5: Elección e instalación del equipamiento
 - Parte 6: Verificación de las instalaciones
 - Parte 7 – Sección 701: Baños, lugares y locales conteniendo bañeras, duchas u otros artefactos con grifería emisora de agua
 - Parte 7 – Sección 771: Viviendas, oficinas y locales (unitarios)
 - Parte 8: Eficiencia energética en las instalaciones eléctricas de baja tensión – Sección 1: Requisitos generales de eficiencia energética
- AEA 90909 - Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna
- Parte 0: Cálculo de las corrientes
- AEA 91140 - Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los componentes, materiales y equipos
- AEA 92305 - Protección contra rayos
- Parte 1: Principios generales
 - Parte 2: Evaluación del riesgo
 - Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo humano
 - Parte 4: Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras
 - Parte 11: Guía para la elección de protección contra rayos (SPCR) para usar en la República Argentina

IEC

- IEC 60038 - IEC standard voltages
- IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary
- IEC 60228 - Conductors of insulated cables
- IEC 60245 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 3: Heat resistant silicone insulated cables
 - Part 4: Cords and flexible cables
- IEC 60287 - Electric cables - Calculation of the current rating
- IEC 60309 - Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
- Part 1: General requirements
 - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories
- IEC 60332 - Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
- Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable
 - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A



Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B
Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C

- IEC 60335 - Household and similar electrical appliances - Safety
Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating
- IEC 60364 - Low-voltage electrical installations
- IEC 60417 - Graphical symbols for use on equipment
- IEC 61439 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)
Part 3: Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use - Distribution boards
Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
- IEC 60449 - Voltage bands for electrical installations of buildings
- IEC 60502 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV)
- IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
- IEC 60598 - Luminaires
Part 2-22: Luminaires for emergency lighting
- IEC 60617 - Graphical symbols for diagrams
- IEC 60621 - Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including open-cast mines and quarries)
- IEC 60670 - Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations
Part 1: General requirements
Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and similar power consuming devices
- IEC 60695 - Fire hazard testing
- IEC 60715 - Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations
- IEC 60724 - Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) and 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)
- IEC 60754 - Test on gases evolved during combustion of materials from cables
- IEC 60800 - Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation
- IEC 60865 - Short-circuit currents - Calculation of effects
- IEC 60884 - Plugs and socket-outlets for household and similar purposes
Part 1: General requirements
- IEC 60898 - Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations
- IEC 60949 - Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects
- IEC 60950 - Information technology equipment



- IEC/TR 61000-5-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling
- IEC 61008 - Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
- IEC 61009 - Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
- IEC 61034 - Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions
- IEC 61084 - Cable trunking and ducting systems for electrical installations
- IEC 61131 - Programmable controllers
Part 2: Equipment requirements and tests
- IEC 61241 - Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present
Part 14: Selection and installation
Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)
- IEC 61386 - Conduit systems for electrical installations
Part 1: General requirements
Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems
Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems
Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground
- IEC 61423 - Heating cables for industrial applications
- IEC 61537 - Cable tray systems and cable ladder systems for cable management
- IEC 61557 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.- Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
- IEC 61558 - Safety of power transformers, power supply units and similar
Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use
Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use
- IEC 62208 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements
- IEC 62305 - Protection against lightning
- IEC 62262 - Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
- IEC/TS 60479 - Effects of current on human beings and livestock
Part 1: General aspects
- IEC/TR 60890 - A method of temperature-rise assessment by extrapolation for partially type-tested assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and controlgear
- IEC Guide 104 - The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

ISO/IEC

- Guide 51 - Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards



IRAM

IRAM 2001 - Tensiones y frecuencia eléctrica normales

IRAM 2004 - Conductores eléctricos de cobre, desnudos, para líneas aéreas de energía

IRAM 2005 - Caños de acero, roscados y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo semipesado

IRAM 2039 - Cables flexibles de cobre, con cubierta textil, para aparatos electrodomésticos de calefacción

IRAM 2071 - Tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 A y 20 A, 250 V de corriente alterna

IRAM 2073 - Fichas bipolares con toma de tierra para uso domiciliario. De 10 A y 20 A, 250 V de corriente alterna

IRAM 2164 - Cables preensamblados con conductores de cobre aislados con polietileno reticulado para acometidas, desde líneas aéreas de hasta 1,1 kV

IRAM 2178 - Cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruídos para tensiones nominales de 1,1 kV a 33 kV

IRAM 2188 - Cables flexibles de cobre con aislación y envoltura de caucho

IRAM 2224 - Caños de acero, roscados y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo liviano

IRAM 2263 - Cables preensamblados con conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado para líneas aéreas de hasta 1,1 kV

IRAM 2309 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios

IRAM 2310 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero cincado y sus accesorios

IRAM 2316 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios

IRAM 2317 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y sus accesorios

IRAM 2378-1 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos eléctricos. Método de ensayo con filamento incandescente y guía de aplicación

IRAM 2378-2 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos eléctricos. Método de ensayo con quemador de aguja

IRAM 2378-3 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos eléctricos. Método de ensayo de contacto deficiente mediante filamentos calefactores

IRAM 2404-1 - Aparatos para refrigeración domésticos. Determinación del consumo de energía y del nivel del ruido. Parte 1: Métodos de medición del consumo de energía eléctrica y de sus características asociadas

IRAM 2441 - Borneras para conductores de cobre

IRAM 2444 - Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos

IRAM 2450 - Bloqueo de equipos. Condiciones generales

IRAM 2466 - Materiales para puesta a tierra. Alambres de acero recubierto de cobre trefilado duro

IRAM 2467 - Materiales para puesta a tierra. Conductores de acero recubiertos de cobre cableados en capas concéntricas

IRAM 2568 - Tubos de cobre sin costura, para usos generales de ingeniería



- IRAM 4504 - Dibujo técnico. Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
- IRAM 10005-1 - Colores y señales de seguridad. Colores y señales fundamentales
- IRAM 11603 - Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina
- IRAM 13350 - Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado destinados al transporte de líquidos bajo presión. Medidas
- IRAM 62005 - Accesorios para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y similares. Cajas metálicas para embutir, lisas "Tipo semipesado"
- IRAM 62224 - Accesorios para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y similares. Cajas metálicas para embutir, lisas, "Tipo Liviano"
- IRAM 62266 - Cables de potencia y de control y comando con aislación extruída, de baja emisión de humos y libres de halógenos (LSOH), para una tensión nominal de 1 kV
- IRAM 62267 - Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas fijas interiores, aislados con materiales de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive
- IRAM 63001 - Cables para acometida aérea con neutro concéntrico aislados con polietileno reticulado (XLPE) para tensiones nominales hasta $U_0/U = 0,6/1$ kV
- IRAM 63002 - Cables unipolares para distribución y acometida aéreas aislados con polietileno reticulado (XLPE) para tensiones nominales hasta $U_0/U = (0,6/1)$ kV

IRAM-AADL

- IRAM-ADL J 2020-1 - Luminarias para vías públicas de apertura por gravedad. Características de diseño
- IRAM-ADL J 2021 - Luminarias para vías públicas. Requisitos y métodos de ensayo
- IRAM-ADL J 2027 - Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos

IRAM-IAS

- IRAM-IAS U 500 14 - Barras de acero de sección circular. Para la fabricación de resortes helicoidales, barras de torsión y barras estabilizadoras.
- IRAM-IAS U 500 43 - Chapas de acero lisas, cincadas por el proceso continuo de inmersión en caliente para usos generales.
- IRAM-IAS U 500 85 - Alambrones y barras macizas de acero, laminadas en caliente, para la fabricación de bulones, tornillos, espárragos, roblones y tuercas, conformados en caliente o en frío.
- IRAM-IAS U 500 2005 - Caños y accesorios de acero al carbono, roscados, para instalaciones eléctricas. Tipo semipesado
- IRAM-IAS U 500 2100 - Tubos de acero cincado para instalaciones eléctricas. Tipo pesado
- IRAM-IAS U 500 2224 - Caños y accesorios de acero al carbono, roscados y lisos para instalaciones eléctricas. Tipo liviano

IRAM-IEC

- IRAM-IEC 60309 - Fichas, tomacorrientes y conectores para uso industrial
Parte 1: Parte 1: Requisitos generales



Parte 2: Parte 2: Requisitos dimensionales de intercambiabilidad para espigas y tubos de contacto

IRAM-NM

IRAM-NM 247-3 - Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas. (IEC 60227-3, Mod.)

IRAM-NM 247-5 - Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.).

IRAM-NM 280 - Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.)

IRAM NM IEC

IRAM-NM-IEC 60332-1 - Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable

IRAM-NM-IEC 60332-3-22 - Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría A.

IRAM-NM-IEC 60332-3-23 - Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría B.

IRAM-NM-IEC 60332-3-24 - Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría C.

Documento sujeto a Discusión Pública