



CAMPO 5 TRANSFORMADOR N° 1

PROTECCION	MARCA	MODELO
167/1 - 167/2 - 167/4	AREVA	MICOM P127
151/5 - 151/6	AREVA	MICOM P122
187L/1	AREVA	MICOM P543
121/2-121/4	AREVA	MICOM P442
064/5 - 064/6	AREVA	MICOM P120
MEDIDOR DE ENERGIA	ELSTER	ALPHA 1AR+lqmi cl: 0,2
MULTIMEDIDOR	SCHNEIDER	PM 710 cl: 1

CAMPO 6 TRANSFORMADOR N° 2

A.P.E.
ADMINISTRACION
PROVINCIAL
DE ENERGIA

**Ingeniería
Eléctrica**

ROSARIO - STA. FE

Ovidio Lagos 1353

TelFax:0341-4405097 y rot.

www.iesrl.com.ar

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
B	12/07/12	FAP	SE AGREGA PROTECCIÓN SUBTENSIÓN
A	24/12/10	FAP	PRIMERA EMISION

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

Fecha	Nombre	Ciente: A.P.E. LA PAMPA
Dibujó 24/12/2010	ARB	ET SANTA ROSA SUR Obra: ET 132/33/13,2 kV SANTA ROSA SUR
Revisó 24/12/2010	FAP	
Aprobó		

Denominación: **ESQUEMA UNIFILAR GENERAL 132 kV**

Escala: S/E

Tolerancia

Rugosidad

N° de Plano Cliente: Rev.

N° de Obra: **1328** Hojas: **1/1**

N° de Plano: **3023-02EU01** Rev. **A**

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN PERMISO PREVIO DE LA EMPRESA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.